

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.06.2025

Sayı: 355
Konu: Salon Tipi Klima Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SALON TİPİ KLİMA			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SALON TİPİ KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kapasite

- Soğutma Kapasitesi

46100 Btu/h olacaktır.

- Isıtma Kapasitesi

50000 Btu/h olacaktır.

- BTU Aralığı (Soğutma)

24001 Btu üstü olacaktır

- BTU Aralığı (Isıtma) olacaktır

24001 Btu üstü olacaktır

Enerji Verimliliği

- Enerji Sınıfı-Soğutma

A sınıfı olacaktır

- Enerji Sınıfı-Isıtma

B sınıfı olacaktır

- Soğutucu Akışkan

R410a olacaktır.

- Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)

En düşük 3 olacaktır

- Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)

En düşük 3 olacaktır.

- Isıtmada Çekilen Enerji (W)

Murat DEĞİZ
Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
Aydınlatma ve Isıtma Hizmetleri

En az 4150.0 W olacaktır.

Hava Kalitesi

- Özel Filtreler

Yıkanebilir Toz Filtresi olacaktır.

- Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu

Var

- 2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı)

Var

- 4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü

Var

Konfor

- Hızlı Soğutma (Jet Cool)

VAR

- Gösterge

Dijital Gösterge bulunacaktır.

- Çoklu Programlama Özelliği

24 Saat olacaktır.

- İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)

En az 18~32aralığında olacaktır.

- Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)

En az -10~48aralığında olacaktır.


Murat DENİZ
Eğilim Birim Sorumlusu
Zem Etiler ve Araştırma Hastanesi

- İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)

En az 16~30aralığı olacaktır.

- Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)

En az -18~+18aralığı olacaktır.

Kurulum Montaj

- Klima Hastanemiz Bilgi İşlem Biriminin Belirlediği Server odasına kurulacaktır.
- Klimanın kurulacağı alanda daha önceden bilgi işlem birimi ile keşif yapılacaktır.
- Klimanın Kurulacağı Alandan gider kısmına klima su akıtımı için gerekli kurulum firma tarafından yapılacaktır.

Garanti

- En az 2 yıl yerinde servis garantili olacaktır.
- Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce bilgi işlem birimine katalog sunacaktır. Katalog sunulmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Murat DEİİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi