

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: **25DT951076**

24.06.2025

Konu: Yangın Algılama Ve İhbar Sistemleri 1 Yıllık Periyodik Bakım Onarım Hizmeti Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **30/06/2025** Tarih ve saat: **10:00** 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Bakım Onarım Hizmeti	2	Bakım		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın alınan Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ


YANGIN ALGILAMA ve İHBAR SİSTEMLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. Konu ve Kapsam,

TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİNDE bulunan yangın algılama santralleri ve saha elemanlarının 1 YILLIK 2 periyot halinde bakım işlerinin, rutin test ve kontrollerinin yapılması ve arıza halinde oluşan arızalara müdahale edilerek sistemlerin faal hale getirilmesi işlerini kapsamaktadır.

B. Bakım Yükümlülükleri ve Genel Hususlar,

1. Tüm sistem elemanlarının iç dış temizliği yapılacak, binalarda bulunan kontrol panellerinin, panel elektronik kartlarının, dedektörlerin, butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlarının kablo bağlantılarının ve işlevselliklerinin kontrolü yapılacaktır.
2. Cihaz tipine göre performans testleri yapılacaktır (tüm dedektörler test cihazı ile test edilerek kontrolleri yapılacak, butonlar basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemler gerçekleştirilecek).
3. Yangın algılama ve ihbar sistemine giriş modülleri ile bağlı olan üçüncü parti sistemlerin bağlantıları ve işlevselliği kontrol edilecektir.
4. Sistem akülerinin voltaj kontrolleri yapılacaktır.
5. Mevcut elemanların projeye uygunluk kontrolü yapılacaktır. İlk defa periyodik bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor ise tüm saha elemanlarının adres kontrolleri yapılacak, iki periyodik bakım dönemi arasındaki sürede herhangi bir hattaki eleman sayısında artış veya azalma oldu ise ilgili hattaki tüm elemanların adres kontrolleri yapılacak, hatlardaki eleman sayısında herhangi bir değişikliğin olmadığı durumlarda eleman aktivasyon testleri yapılacaktır.
6. Sistem senaryoları test edilecektir. Yangın kaçış senaryosu dahilinde Panellerde olan yangın senaryosu incelenerek gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.
7. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde meydana gelen arızayı hastane idaresi firmaya telefon veya faks ile haber verdikten sonra 2 saat içinde müdahale edilecektir. Arızalar 24 saat içerisinde çözülecektir. Çözümeyen arızalar için yüklenici firma İdareye yazılı açıklama yapacaktır.
8. Yüklenici firma bakım onarım işlerini hastane idaresinin görevlendirdiği Yetkili Personel nezaretinde gerçekleştirecek, bakım yapıldıktan sonra bakım formu düzenleyerek idareye teslim edecektir. Bakım formu sorumlu personel nezaretinde imzalanacaktır.
9. Periyodik bakımların tarihlerini hastane yönetimi belirleyecek ve firma buna riayet edecektir. yüklenici firma bakım onarımları kesinlikle mesai saatleri içerisinde yapacaktır.
10. Yüklenici her bakım seansından itibaren sistemin bir sonraki bakım seansına kadar fonksiyonelliğini koruyacağını sorunsuz olarak çalışmasını taahhüt eder,
11. Hastane bünyesinde öncelikle arızalı olan sistemler yüklenici tarafından çalışır hale getirildikten sonra bakımları yapılacaktır. Sistemin aktif çalışması sağlanacaktır. Aktif çalışmayan sistem için bakım bedeli ödenmeyecektir,
12. Yüklenici firma Ticaret ve/veya Sanayi odalarına kayıtlı olduklarına dair sicil belgelerini beyan edecek; yangın alarm sistemlerinin imalat, bakım, onarımları ile ilgili konularda faaliyet gösterdiklerini belgeleyeceklerdir.
13. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici firma sorumludur.



14. Sözleşmenin imzalandığı tarihten sözleşmenin bitim tarihine kadar Periyodik bakım hizmeti haricinde oluşacak arızalara teknik servis faturası kesilmeyecektir.
15. Bakım, onarım ve arızaların yedek parça temini idareimizce karşılanacak yedek parça temini konusunda firma gerekli desteği sağlayacaktır. Arıza sonucu parça değişimi gerektiren işlerde konu bakımçı Ormanın hazırlayacağı bir servis formu ile İdareye bildirilecektir. Bakımcı firma hazırlayacağı servis formunda arızalı parçanın kodunu, özelliklerini ve ismini belirtecektir. İdarenin temin ettiği parça yüklenici tarafından değiştirilecektir. Değişim işi ve devreye alma, programlama, program yükleme gibi işlemler ücretsiz gerçekleştirilecek ve herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir,
16. Değişen parçalar mutlak surette hastanede görevli olan teknik ekipten herhangi birine teslim edilecek, değişecek parça ambalajlı bir şekilde hastane Yetkilisi tarafından alınacaktır. Ambalajı açık ve kullanılmış parça değişimi tespit edildiğinde parça parası ödenmeyeceği gibi o döneme ait bakım ücreti de firmaya ödenmeyecektir, Firma bu hususu peşinen kabul etmiş olur
17. Yüklenici firma bakımda çalıştıracağı teknik elemanların isim listesini önceden belirtecek, Yüksekte Çalışma Belgesi, kimlik bilgileri ile birlikte kimlik fotokopilerini sözleşmenin imzalanmasına müteakip idareye verecektir. Bu elemanların değişmesi halinde durum firma tarafından en geç 3(üç) gün içerisinde bir yazı ile idareye bildirilecektir.
18. Yüklenicinin gerekli bakım-onarımı itina ile şartnamede belirlenen sürelerde yapmaması durumunda oluşabilecek her türlü idari, teknik, mali ve hukuki sorumluluk firmaya ait olacaktır. Yüklenicinin bakım onarım sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde idare sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.
19. Bakım-onarım yapılacak sistemler ihale öncesinde mahallinde görülmelidir. Yüklenicinin eksiklikleri, arızaları ve bakım yapılacak sistemi yerinde gördüğü kabul edilir.

C. Aranacak Nitelikler,

1. Yüklenici bakım yapılacak sistemlerin çalışma prensibi, özelliği ve kullanımı konusunda idarenin belirleyeceği personelleri bilgilendirecek ve eğitecektir
2. Yüklenici firma, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bakım onarımını yapacak bilgi birikimine sahip ve sistemlerin ana üretici firmasından, sistemlere müdahale için alınmış güncel tarihli yetkili servis belgesine sahip olmalıdır.

D. Bakım Yapılacak Sistemler;

Ana Bina, ısı merkezi ve eklentilerden oluşmaktadır.

Yangın Alarm Kontrol Paneli, bağlı Duman dedektörü, ihbar butonu, siren ve bağlı cihazlar.

Ali Caner Çiftçi
Temsilci
İmza

Ali Caner Çiftçi
Temsilci
İmza