

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.07.2025

Sayı: 186

Konu: HASTANE BAHÇESİNDE BULUNAN DIŞ AYDINLATMA DİREKLERİ İÇİN MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	150W SODYUM BUHARLI ARMATÜR BALASTI			40	Adet		
2	70-400W İGNİTÖR			40	Adet		
3	150W SODYUM BUHARLI AMPUL			25	Adet		
4	E-27 PORSELEN DUY			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

-70-400 W İĞNİTÖR

- * iğnitör 70-400 W aralığında plastik gövdeli olacaktır.
- * klemens vidalı 3 çıkış uçlu montaj cıvata ve somunu üzerinde olacaktır.

E-27 PORSELEN DUY

- * E-27 duy dar braçol porselen isminde normal duylara göre üst montaj olacaktır.
- * kısmi metal flanşlı ve uygun çapta olacaktır.

150W SODYUM BUHARLI AMPUL

- * 150w gücünde olacaktır.
- * renk sıcaklığı 2100 kelvin olacaktır.
- * e 27 duy 220-240 v çalışma montajı olacaktır.
- * 12000 saat çalışma aralığı olacaktır.
- * yüksek basınçlı sodyum buharlı tüplü tip olacaktır.

150W SODYUM BUHARLI ARMATÜR BALASTI

- * yüksek basınçlı sodyum buharlı 150 w gücünde olacaktır.
- * tse standartlarına uygun 220-240 v 50 hz olacaktır.
- * mekanik manyetik tip bakır sargılı olacaktır.
- * balans hem sodyum hemde metal ampulleri yakacak kapasitede olacaktır.

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

Fatih YILDIRIM
Tekniker

Tekniker
Harun Hızır
J. H.