

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

10.07.2025

Sayı: 143

Konu: SU DEPOSU BAKIM , ONARIM VE TEMİZLEME HİZMET ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.07.2025 saat: 14:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU DEPOSU BAKIM , ONARIM VE TEMİZLEME HİZMET ALIM İŞİ			6	Ay		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- smi teklifler kabul edilmeyecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

(50 Tonluk GRP Modüler Su Deposu Temizliği, Dezenfeksiyonu, Bakımı ve Onarımı Hizmet Alımı)

1. AMAÇ

Bu teknik şartnamenin amacı; Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde bulunan 50 tonluk GRP modüler su deposunun temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlerinin, ilgili mevzuat ve teknik şartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

2. KONU VE KAPSAM

Bu hizmet alımı, aşağıda belirtilen işleri kapsamaktadır:

- Su deposunun iç temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması,
 - GRP panellerin fiziksel kontrolü,
 - Sızdırmazlık, bağlantı ve vana sistemlerinin bakımı,
 - Gerekli görülen noktalarda onarım işlemleri,
 - Temizlik sonrası raporlama ve belgelendirme yapılması.
-

3. DEPO ÖZELLİKLERİ

- **Kapasite:** 50 ton
 - **Tip:** GRP (Cam Takviyeli Polyester) modüler depo
 - **Kurulum Şekli:** Yere montajlı
 - **Kullanım Amacı:** İçme ve kullanma suyu
-

4. TEKNİK ŞARTLAR

4.1. Temizlik İşlemi

- Depo tamamen boşaltılacaktır.
- İç yüzeyler basınçlı suyla yıkanacak ve tortular uzaklaştırılacaktır.
- GRP yüzeylere zarar vermeyecek fırçalar kullanılacaktır.

4.2. Dezenfeksiyon

- Sağlık Bakanlığı onaylı %6-10 sodyum hipoklorit kullanılacaktır.
- Yüzeylerde en az 1 saat etki süresi sağlanacaktır.
- Durulama sonrası depo tekrar kullanıma alınacaktır.

4.3. Bakım ve Onarım

- GRP paneller gözle ve elle kontrol edilecektir.
- Conta, cıvata, menhol, havalandırma gibi aksamalar kontrol edilecek, arızalı olanlar değiştirilecektir.
- Sızdırmazlık testleri uygulanacaktır.

4.4. Cıvata, Somun ve Bağlantı Elemanlarının Kontrolü ve Yenilenmesi

- GRP modüler su deposunda bulunan tüm bağlantı cıvataları, somunlar ve diğer metal bağlantı elemanları detaylı olarak kontrol edilecektir.
- **Paslanma, gevşeme veya deformasyon** gözlemlenen parçalar tespit edilerek **tamamı yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.**
- Değiştirilecek bağlantı elemanları, **paslanmaz çelik (AISI 304 veya muadili)** olacak şekilde ve ilgili teknik standartlara uygun olarak temin edilecektir.
- Yenilenen cıvata ve bağlantı elemanları için yüklenici firma, **1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme garantisi** verecektir.
- Tespit edilen eksiklikler raporda açık şekilde belirtilecek, yapılan işlemlerle birlikte belgelendirilecektir.

5. BELGELENDİRME VE RAPORLAMA

- Hizmet sonrası detaylı temizlik ve bakım raporu sunulacaktır.
- "Temizlik ve Dezenfeksiyon Sertifikası" düzenlenerek hastane yönetimine teslim edilecektir.



6. HİZMET PERİYODU

- İşlem yılda **en 6 kez** gerçekleştirilecektir.
- Gerekğinde idare tarafından ek hizmet talep edilebilir.
- Talep edilen ek hizmetin verilen birim fiyatı üzerinde ekstra ücreti gerçekleşecektir.

7. GARANTİ VE SORUMLULUK

- Yüklenici firma tarafından yapılan tüm temizlik, bakım ve onarım işlemleri ile birlikte **yenilenen bağlantı elemanları da 1 (bir) yıl süreyle garanti kapsamına alınır.**
- Bu süre zarfında malzeme hatası veya işçilik kaynaklı ortaya çıkabilecek her türlü sorun yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

8. DİĞER HÜKÜMLER

- Bu şartname; ilgili mevzuat, standartlar ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun olarak uygulanacaktır.
- İdarenin uygun gördüğü her türlü düzenleme hakkı saklıdır.

Serdar Talaç
Talepçi
[Signature]

[Signature] Cella

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GEREKÇE

Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kullanılan **50 tonluk GRP modüler su deposu**, içme suyu temini açısından kritik bir öneme sahiptir. Su deposunun uzun süreli, verimli ve sağlıklı kullanımının sağlanabilmesi için periyodik temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemlerinin düzenli olarak yapılması gereklidir. Bu süreçlerin yapılmaması durumunda, depo içindeki suyun kalitesi bozulabilir, sistemde sızdırmazlık sorunları ortaya çıkabilir ve dolayısıyla hastalarımızın sağlığı riske girebilir.

Bu bağlamda, aşağıdaki sebeplerle düzenli temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemleri büyük bir önem taşımaktadır:

- Su Kalitesinin Artırılması:** Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, suyun sağlıklı ve temiz olmasını sağlayarak, hastalarımızın sağlığını korur. İçme suyu kalitesinin yüksek tutulması, hastaların tedavi süreçleri ve genel sağlık durumu açısından kritik bir faktördür.
- Arıza ve Tesisat Sorunlarının Önlenmesi:** Periyodik bakım ve onarım, su deposunda zamanla oluşabilecek sızıntı ve tıkanmaların önüne geçerek, sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede, olası arızalar daha başlangıç aşamasında tespit edilip giderilir, bu da uzun vadede büyük onarım maliyetlerinin önüne geçer.
- Uzun Vadeli Tasarruf:** Düzenli temizlik, bakım ve onarım sayesinde su deposunun ömrü uzar, sistemin verimliliği artar ve sürekli bakıma ihtiyaç duyulmaz. Bu, operasyonel maliyetleri düşürür ve uzun vadede tasarruf sağlar.
- Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygunluk:** Sağlık Bakanlığı'nın içme suyu ve hijyen ile ilgili belirlediği yüksek standartlara uygunluk sağlanması adına bu hizmetler büyük önem taşır. Bu süreçlerin düzenli olarak yapılması, hastanemizin yasal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar ve olası yasal sorunların önüne geçer.
- Çevresel ve İş Sağlığı Güvenliği:** Su deposunun düzenli olarak temizlenmesi, çevresel sağlık açısından önemli bir adımdır. Temizlenmemiş bir depo, kirlenmeye ve bakteri üremesine neden olabilir. Bu da hastalarımız ve personelimiz için sağlık riski oluşturur. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği açısından hijyenik koşulların sağlanması da kritik bir faktördür.

Sonuç olarak, **depo temizliği, dezenfeksiyonu, bakım ve onarımı**, hastanemizin sağlık standartlarını yükseltecek, suyun kalitesini garanti altına alacak ve uzun vadeli tasarruf sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, hastanemizin hizmet kalitesinin artırılması ve sağlık güvenliğinin sağlanması için önemli bir adım olacaktır.

Serdar Talca

Teknisyen

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GEREKÇE

Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kullanılan **50 tonluk GRP modüler su deposu**, içme suyu temini açısından kritik bir öneme sahiptir. Su deposunun uzun süreli, verimli ve sağlıklı kullanımının sağlanabilmesi için periyodik temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemlerinin düzenli olarak yapılması gereklidir. Bu süreçlerin yapılmaması durumunda, depo içindeki suyun kalitesi bozulabilir, sistemde sızdırmazlık sorunları ortaya çıkabilir ve dolayısıyla hastalarımızın sağlığı riske girebilir.

Bu bağlamda, aşağıdaki sebeplerle düzenli temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemleri büyük bir önem taşımaktadır:

- Su Kalitesinin Artırılması:** Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, suyun sağlıklı ve temiz olmasını sağlayarak, hastalarımızın sağlığını korur. İçme suyu kalitesinin yüksek tutulması, hastaların tedavi süreçleri ve genel sağlık durumu açısından kritik bir faktördür.
- Arıza ve Tesisat Sorunlarının Önlenmesi:** Periyodik bakım ve onarım, su deposunda zamanla oluşabilecek sızıntı ve tıkanmaların önüne geçerek, sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede, olası arızalar daha başlangıç aşamasında tespit edilip giderilir, bu da uzun vadede büyük onarım maliyetlerinin önüne geçer.
- Uzun Vadeli Tasarruf:** Düzenli temizlik, bakım ve onarım sayesinde su deposunun ömrü uzar, sistemin verimliliği artar ve sürekli bakıma ihtiyaç duyulmaz. Bu, operasyonel maliyetleri düşürür ve uzun vadede tasarruf sağlar.
- Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygunluk:** Sağlık Bakanlığı'nın içme suyu ve hijyen ile ilgili belirlediği yüksek standartlara uygunluk sağlanması adına bu hizmetler büyük önem taşır. Bu süreçlerin düzenli olarak yapılması, hastanemizin yasal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar ve olası yasal sorunların önüne geçer.
- Çevresel ve İş Sağlığı Güvenliği:** Su deposunun düzenli olarak temizlenmesi, çevresel sağlık açısından önemli bir adımdır. Temizlenmemiş bir depo, kirlenmeye ve bakteri üremesine neden olabilir. Bu da hastalarımız ve personelimiz için sağlık riski oluşturur. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği açısından hijyenik koşulların sağlanması da kritik bir faktördür.

Sonuç olarak, **depo temizliği, dezenfeksiyonu, bakım ve onarımı**, hastanemizin sağlık standartlarını yükseltecek, suyun kalitesini garanti altına alacak ve uzun vadeli tasarruf sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, hastanemizin hizmet kalitesinin artırılması ve sağlık güvenliğinin sağlanması için önemli bir adım olacaktır.