

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.07.2025

Sayı:196

Konu: TEKNİK SERVİS 3 KALEM FOTOSELLİ KAPI YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet U. AS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İŞLEMCİ KARTI			4	Adet		
2	KILAVUZ			2	Adet		
3	STOPER			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



İSRA YAPI

Otomatik Kapı Sistemleri
MONTAJ VE ARIZA TESLİM TUTANAĞI

No: 000104

Tarih: 9/7/2025

Bildirim Tarihi: / /202

Teslim Tarihi: / /202

Müşteri Bilgileri	Cari Adı	Pahos Devlet Hastanesi
	Adres	
	Tel/GSM	
	Yetkili	

Yapılacak İş	☐ Üretim	AÇIKLAMA Bakım Onarım da Arıza Tesbiti
	☐ Arıza	

TESLİM RAPORU

- Acil Tray Kart Değişimi
- Acilden Servis Girişi Kart Değişimi
- Yazın Bakım Ameliyat Hane Girişi Kart Değişimi
- Yeni Doğan Yazın Bakım Kılavuz 2 Adet 3 Adet 1 Adet

TOPLAM ÜCRET TL.

Notlar	
--------	--

- * Ürün teslimi bu form ile yapılır.
- * Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır.
- * Garanti süresi dolmuş ürünler servis ücretine tabidir.
- * Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir.
- * Kargo ücreti müşteriye aittir.

İSRA YAPI
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ
FİDANCI
ŞÜKRÜPAŞA Mah. 50. Yıl Cad. No: 85/B
Yakutiye / ERZURUM
T.C. No: 241 967 55100
K. Karabekir V.D. 851 054 2302
Gsm: 0542 588 80 06
E-Mail: israotomatikkapi@gmail.com

Teslim Eden	Teslim Alan
Adı	
Soyadı	
İmza	

50. Yıl Cad. No: 85/B Yakutiye/Erzurum
0542 588 80 06

www.erkurumkapi.com
israotomatikkapi@gmail.com

Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapı Teknik Şartnamesi

1. Fotoselli Kapı Tüm Hareketlerini Kendisi Kontrol Edebilmeli, Yüksek Hızdan Yavaş Hıza Geçmesi Yumuşak Olmalıdır, Ani Ve Sert Hareketlere İzin Vermemelidir. Her Türlü Kullanım Hatalarından Kaynaklanacak Arızalara Karşı (Bir Kısa Devre) Kendini Koruyabilmelidir.
2. Otomatik Açma-Kapama, Tek Yön, Kış Konumu, Tamamen Kapalı, Tamamen Açık, Gibi Kullanıcı Fonksiyonlarına Sahip Fonksiyon Seçici Dijital Ekranlı RS-485 Haberleşme Protokolü ile çalışan Konum anahtarına sahip olmalı.
3. Dijital Konum Anahtarı ile istenildiğinde tuşlarda herkesin girmesini engelleyen bir kombinasyon ile girip ; Açılma Hızı, Kapanma Hızı, Açılmada Frenleme, Kapanmada Frenleme Ve Açık Kalma Süresi Gibi Ayarları Ayarlanabilmelidir.
4. Açılma Hızı, Kapanma Hızı, Açılmada Frenleme, Kapanmada Frenleme Ve Açık Kalma Süresi Gibi Ayarları Trimpot'larla Ayarlanabilmelidir. Dijital Konum Anahtarı ile Ayar Yapıldığı takdirde Trimpotlar Devre dışı kalmalı
5. Radar, Buton, Şifre Cihazı Vb. NO Kontak veren Açma Sistemleri İle Açılıp Otomatik Olarak Kapanmalıdır. Ayrıca Tek Radar İptal Ve Tam Kapalı Konumda İken Elle Açılmak İstendiğinde Motor Kapama Yönünde İterek Kapı Açılmamalı Ayrıca Kontrol Panel Üzerinde Ayrı Bir Buton Girişi Bulunmalı İstenirse Dışarıdan Uzaktan Kumanda Ve Şifre Paneli İle Açabilme Özelliği Bulunmalı. Ters Yönde kuvvet uyguladığı esnada bir müddet sonra karta zarar vermemek için kapı baskıyı otomatik kapatabilmeli
6. Acil Açılma Özelliği Olmalı, Yangın Durumunda Kontak verilmesi ile Açılmalı Ve Açık Beklemelidir.
7. Kapı Motoru Ve Şasesi Tek Kanat 1700 Mm. Açılabilir Güç Ve Kapasitede Olmalıdır.
8. Açma-Kapama Hızı 0.20 Mt/Sn İle 1,2 Mt/Sn Arası Ayarlanabilmeli Ve Ayrıca Açılma Hızı Ve Kapanma Hızı Ayrı, Ayrı Ayarlanabilmelidir.
9. Açık Kalma Süresi 0 - 20 Sn. Ayarlanabilmelidir.
10. Taşıma Kapasitesi İki Kanat İçin 300 Kg. Olmalıdır.
11. Besleme Voltajı 220 - 330 Volt Arası Olmalı. Fotoselli Kapı Üzerinde Ayrıca bir besleme bulunmasına gerek kalmaksızın 24V DC ile çalışabilmeli. Dahili Besleme Kullanılmalıdır.
12. Çift motor uygulanabilir.
13. Elektronik işlemci üzerinde bulunan beslemede sigorta olmalı kısa devrelere karşı korumalı olmalıdır.
14. Fotoselli Kapı IP22 koruma şartlarını taşımalıdır
15. 24 V. DC Motor Kullanılıp Sessiz Ve Sarsıntısız Çalışmalıdır. Kullanılacak Kapının LVDS raporlarında 10Db ile 70Db ses şiddeti özelliğini karşıladığına dair Akredite Laboratuvar Test Sonuçları olmalıdır.
16. Kapının Elektronik Sistemi Kapalı Bir Kutu İçinde Korumalı Olmalıdır. IP22 muhafaza şartlarını taşıdığına dair Akredite bir Laboratuvar test sonuçları olmalıdır.

17. Kapı Elektrik Kesintilerinde Kilitli kalmaması için AKÜ sistemi ile çalışmaya uyumlu olmalıdır. Akü Boşaldıktan Sonra Veya Enerji Kapatıldığı Zaman Manuel Olarak Rahat Açılıp Kapatılabilecek Olup Elektrik Kesintisi Sonrası Elektrik Geline Mekanizma Otomatik Olarak Kendini Programlayıp Çalışmasına Devam Etmelidir.

18. Açılma Kapanma Sırasında Önde Veya Arkada Bir Engelle Karşılaştığında (Radar Ve Fotosellerin Dışında) Otomatik Hareketini Geri Almalıdır. Fotosel Arızalanma durumunda dahi insanlara çarpmamalıdır.

19. Güvenlik İçin 1 Takım Karşılıklı Emniyet Fotoseli Bulunmalıdır.

20. Her Türlü Dış Kontrol Elemanlarına Bağlanabilme Özelliği (Alarm Acil Açılma Kart Sistemi, Şifre Vb.) Bulunmalıdır.

21. Air-LOCK sistemine uyumlu olmalı istenildiği zaman bağlanabilmelidir.

22. Sistem aynı zamanda Elektro-Mekanik Kilit uyumlu olmalıdır

23. Fotoselli Kapı Sistemi Aynı zamanda uzaktan kumanda ile çalışma özelliği bulunmalı. İstenildiği zaman uzaktan kumanda ile konum ayarlama işlemi yapılabilmeli.

24. Fotoselli Kapının İşlemcisi çalışma zamanlarında oluşacak hataları kayıt altına alabilmeli. Yani LOG tutabilmeli. İstenildiği zaman RS485 bağlantı ile bu kayıtlar okunabilmeli

25. Fotoselli Kapı İşlemcisi RS-485 bağlantı ile çalışabilmeli. Bu sistem sayesinde Bilgisayar Kontrol gibi sistemlere entegre olabilmeli.

26. Fotoselli Kapı Sisteminde Minimum 8mm Kayış Kullanılmalıdır

27. Fotoselli Kapı Sisteminde Aşırı hareket bulunduran Motor Vb gibi yerlerde kullanılan Vidaların Krom, Diğer İşlemci vb Vidaların galvanizli olarak kullanılmalıdır

28. Fotoselli Kapıda Kullanılan Dahili Trafolu İşlemci Yapay Zekaya sahip olmalıdır. İşlemci hiçbir fiziksel kuvvete gerek kalmadan elektrik verildiğinde aradaki net geçiş boşluğunu kendisi hesaplayıp ona göre fren vb. ayarlarını kendi ayarlamalıdır. Kurulumunu otomatik yapmalıdır

29. Fotoselli Kapı bir engel ile karşılaştığında engelin yerini tanımalı o engel ortadan kalkana kadar o açıda çarpmadan çalışmayı sağlamalıdır. Elektrik kesildiğinde maksimum 4kg bir kuvvet ile açılmalıdır

30. Fotoselli Kapı Sistemlerinin Tamamı 2 yıl garantili olmalıdır.

31. Fotoselli Kapı Sisteminde Kullanılacak Dahili Trafolu İşlemci Kartta en az 1 Adet Manuel Konum Anahtarı Girişi, 1 Adet Air-LOCK girişi, 1 Adet Batarya Girişi, 1 Adet Kilit Girişi, 1 Adet Encoder Girişi, 2 Adet Kuru Kontak Girişi, 1 Adet Dahili Fotosel Girişi, 1 Adet Harici Fotosel Girişi, 1 Adet RS485 Girişi olmalı

32. Fotoselli Kapı Sisteminde Kullanılan Dahili Trafolu İşlemci üzerinde en az 1 tane test butonu olmalı, bu buton ile herhangi bir tetiğe gerek kalmadan kapının testi yapılabilmelidir.

33. İşlemci üzerinde 1 adet Fabrika ayarlarına döndürebilecek bir RESET düğmesi bulunmalı.

34. İşlemci üzerinde Dip Switchler olmalı. Bu switchler sayesinde Motor Yönü, Kilit Durumu, Sesli Uyarı, Airlock gibi bazı teknik ayarların kolayca yapılmasını sağlamalı

35. İşlemci Hataları Dijital Konum Anahtarında veya Sesli uyarı şeklinde kullanıcıya bildirmeli

36. Fotoselli Kapı Sisteminde Minimum 24V DC 100Watt Motor kullanılmalı

37. Fotoselli Kapı Sisteminde Avare ve Motor Dışlısı Kayışın içine girebileceği şekilde tırnaklı plastik veya alüminyum dökmeden oluşmalıdır

38. Alüminyum Kapılarda Kullanılan Dikey Profillerin Et Kalınlığı En Az 1,5 Mm, Genişliği En

İsmail KAYA
Adım Devle Hastanesi
İdari ve Mali İşler

Fatih Y. İdris

Az 35 Mm Yatay Profiller Camın Bütün Yükünü Taşıyacağı İçin Et Kalınlığı En Az 2 Mm, Geniřlięi En Az 75 mm. Olmalıdır.

39. Açılır Kanatların Sabitlerle Birleřtięi Noktalarda Sızdırmazlık İçin Fitiller Olmalı İki Kanadın Öpüřtüęü Yerde Elastik Ve Birbirine Geçen Erkekli Dışili Fitol Bulunmalıdır. Alt Kısımda Bulunan Kıl Fırça Zemin Bozukluęunda Deforme Olmaması İçin En Az Yukarı Ařaęı 5 Mm Hareket Edebilmelidir.

40. Tüm Kanatlarda En Az 4+4 Mm Kalınlıkta Lamine Cam Kullanılmalıdır.

41. Her Bir Kanat Üzerinde 6 Adet Teker Gurubu Bulunmalıdır. Her Bir Kanatta Bulunan 6 Tekerin 4'ü Kanatları Tařımalı 2'si Üst Kısma Basarak Kanatlar Kapanıp Açılırken Kanatların Sarsılmaması Ve Çarpma Anında Tekerin Raydan Çıkmamasını Saęlamalıdır.

42. Tekerlek Grubunun Çalıştıęı Tařıyıcı Alt Ray Sert Alüminyum Ve Seyyar Olup İstenildięi Zaman (Ařınma Durumunda) Kolayca Deęiřtirilebilmelidir.

43. Alt Ray Takılma esnasında sızdırmazlık ve titreřim sesini önlemek maksadı ile bir conta yardımı ile takılmalıdır.

44. Tařıyıcı Tekerlerin Tamamı Derlin tipi malzemeden yapılmıř olmalıdır.

45. Tařıyıcı Araba Tekerler istenildięi zaman deęiřtirebilir řekilde olmalıdır.

46. Fotoselli Kapı Sisteminin en az 1 milyon Açılıř, Kapanıř Performans Testini bařarı ile tamamlamıř ve TSE tarafından tescil edilmiř olmalı

47. Alüminyum řase Kalınlığı en az 2.5Mm olmalıdır . Alüminyum řase Kapaęı en az 1.5Mm olmalıdır.

48. řase Kapaęı, řaseye baęlantıda bakım esnasında bakımı kolaylařtırmak için 3 pozisyon da ayarlanabilmeli. Kapak bakım esnasında yere düřmemelidir. Aynı zamanda Sızdırmazlık ve Sesi önlemek maksadı ile řase ile kapak arasında titreřim contası olmalı, řase ve Kapakta IP22 uygun řekilde kıl fitil takılabilmeli.

49. Firmaların CE ve TSE-HYB, İmalat Yeterlilik, Kapasite Raporu, Bulunmalı, Ayrıca Herhangi Bir Arıza Durumunda Yurt Dışından Yedek Parça Bekleme Sorununu Ortadan Kaldırmak Maksatlı Yerli Üretimler Tercih Sebebidir. Firma İş Bitiminde Ürünlerle İlgili Garanti Belgesi Ve Kullanma Kılavuzu Vermelidir. Bu Özellięe Haiz Olmayan Firmalar Deęerlendirme Dışı Tutulacaktır.

50. Firmaların Yerli üretici olduęuna dair Sanayi Sicil Belgesi olmalıdır.

51. Firmaların veya Üreticilerin Kullanmıř olduęu malzemelerin kalitesini gösterir nitelikte TSE tarafından akredite edilmiř firmalardan alınmıř LVDS (EM) Test rapor sonuçları olmalı ve bu testi bařarı ile geçmiř olmalı. Olmaması durumunda deęerlendirmeye alınmayacaktır.

52. Firmalar Mekanizmanın İmalatçısı, Distribütörü Veya Yetkili Satıcısı Olduklarını Belgeleyeceklerdir.

53. Firmalar Kuracakları Sistem İçin En Az 2 Yıl Sistem Garantisi Verecekler Ve On Yıl Yedek Parça Bulundurma Garantisi Vermelidir.

İsmail KAYA
Ratnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü

*Fesih Tıbbi
Tekniker
Mij*