

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.07.2025

Sayı: 628

Konu: PATOLOJİ BİRİMİ İÇİN 24000 BTU SPLIT KLİMA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KLİMA 24000 BTU SALON TİPİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24000 BTU SPLIT KLİMA ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Split klima, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ek binasında bulunan Patoloji laboratuvarı ve Ana binada bulunan sterilizasyon ünitesi istenmektedir
2. Klimalar, malzeme ve işçilik olarak alıma çıkmıştır. Montaj için gerekli olan tüm elektrik ve su tesisatı ile bu işler için kullanılacak olan kablo, boru ve sarf malzemeleri işi alan firmaya aittir.
3. Klima özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

SOĞUTMA

- Soğutma Kapasitesi 24.000 BTU
- Soğutma Güç Tüketimi 2.1 kW
- Yıllık Soğutma Güç Tüketimi 403 kWh
- Soğutma Verimliliği A++
- SEER (Sezonsal Verimlilik) 6.3

ISITMA

- Isıtma Kapasitesi 24.000 BTU
- Isıtma Güç Tüketimi 2.27 kW
- Yıllık Isıtma Güç Tüketimi 2616 kWh
- Isıtma Verimliliği A
- SCOP (Sezonsal Verimlilik) 3.8

İÇ ÜNİTE

- İç Ünite Ses Basıncı (Düşük) 35 dB
- İç Ünite Ses Gücü 65 dB
- İç Ünite Ağırlığı 17 kg
- Genişlik 1030 mm
- Yükseklik 325 mm
- Derinlik 245 mm
- Renk Seçenekleri Siyah

DIŞ ÜNİTE

- Dış Ünite Ses Gücü 70 dB
- Dış Ünite Ağırlığı 55.8 kg
- Dış Ünite Genişlik 870 mm
- Dış Ünite Yükseklik 800 mm
- Dış Ünite Derinlik 320 mm
- Soğutma Çalışma Aralığı -10°C/48°C
- Isıtma Çalışma Aralığı -10°C/24°C

GENEL ÖZELLİKLER

- Temel İşlevler Auto Restart Ayarlanabilir Fan Hava Akım Yön Ayarı Nem Giderici Oda Havalandırma Turbo Mod Uyku Modu Zamanlayıcı
- Gelişmiş İşlevler Sessiz Mod Kendi Kendini Temizleme Yapay Zeka Kumandasız Çalıştırma Eko Soğutma Modu Buz Çözme
- Filtreleme İyonizer Yıkalanabilir Ön Filtre 3M Filtre



- Otomatik Hava Salınımı4 Yönlü
- Sessiz Çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapasite Sınıfı28.000
- Klima Tipi Duvar Tipi
- Klima Teknolojisi Inverter
- Gaz TipiR410A

4.

Talep edilen split klima, 2 yıl garantili olacaktır. Bu süre zarfında oluşacak arızalar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İşi alan firma, Hastane idaresine ürünün numunesini sunacaktır. İdarece uygun görülmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Ömer YILDIZ

TEKNİK SORUMLU

Musa GÜNEŞ

SALON TİPİ KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname; Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 57000 Btu/h 'lık salon tipi split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

1. Cihaz ; (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında olacaktır.
2. Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.
3. Hermetik kompresör olacaktır.
4. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
5. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
6. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
7. İç ünite fanı üç kademeli olmalıdır.
8. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
9. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
10. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
11. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
12. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.
13. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
14. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
15. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
16. Microcomputere bağlı termostat bulunmalıdır.
17. Oda termistörü arıza ikazı olmalıdır.
18. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
19. Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacaktır.
20. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
21. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
22. Dış ortam sıcaklığı 0 °C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
23. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
24. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
25. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
26. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
27. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
28. İşletmeye alındıktan sonra 3 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.



Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Cihat ARSLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun alana homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek şekilde ve idarenin göstereceği uygun yerden yüklenici tarafından çekilecektir.
6. Klima Hastanemiz Bilgi İşlem Biriminin Belirlediği Server odasına kurulacaktır.
7. Klimanın kurulacağı alanda daha önceden bilgi işlem birimi ile keşif yapılacaktır.
8. Klimanın Kurulacağı Alandan gider kısmına klima su akıtımı için gerekli kurulum firma tarafından yapılacaktır.
9. **Talep edilen klima için fiyat verecek olan istekliler, teklifle birlikte hastane satın alma birimine ürün kataloğu sunmak zorundadır. Klima, bu kataloglar arasından seçilecektir. Doğu Anadolu bölgesi genelinde, yetkili teknik servis ağı bulunan markalar tercih edilecektir.**

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Cihat ARSLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı