

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

23.07.2025

Sayı: 149

Konu: YANGIN ALGILAMA BAKIM VE ONARIM HİZMET İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.07.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	YANGIN ALGILAMA BAKIM VE ONARIM HİZMET İŞİ			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

*Kismi teklifler kabul edilmeyecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, hastanemiz bünyesinde kurulu olan Yangın Algılama ve Alarm Sistemi'nin yılda 2 (iki) kez yapılacak **koruyucu ve onarıcı periyodik bakımı** kapsamında yürütülecek işlemleri, yüklenici firmanın sorumluluklarını, uyulması gereken teknik kuralları ve hizmetin genel koşullarını kapsamaktadır.

Not: Hizmet kapsamında sistemde yenileme, modernizasyon veya komple malzeme değişimi yapılmayacaktır. Ancak bakım sırasında arızalı birimlerin **onarılabilir olması halinde onarımları yapılacaktır**. Değişimi gereken bir ürün olması durumunda, **gerekli teknik raporla birlikte idareye sunulacak** ve idarenin onayı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2. GENEL HÜKÜMLER

- Bakım faaliyetleri, ilgili ulusal/uluslararası standartlar, yönetmelikler (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, TSE EN 54 vb.) ve üretici firma tavsiyelerine uygun olarak yürütülmelidir.
- Bakım işlemleri sırasında tüm dedektörler, yangın ihbar butonları, flaşörler, sirenler, yangın alarm paneli ve diğer çevre birimleri test edilmelidir.
- Sistemin genel kontrolü yapılmalı, varsa arızalı bölgeler raporlanmalı ve giderilmelidir.
- Yangın alarm paneli üzerindeki zone (bölge) tanımları ve sensör numaralandırmaları kontrol edilmeli, eksikse yeniden yapılandırılmalı ve harita paneli ile eşleştirilmelidir.

3. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Bakım çalışmaları sırasında sistemin tüm elemanlarının çalışır durumda olduğu belgelenmelidir.
- Kullanılan cihazlara ait tüm kalibrasyon sertifikaları ve bakım formları her bakım sonrası idareye yazılı olarak teslim edilmelidir.
- Sistemin akü ve enerji beslemeleri kontrol edilmeli; zayıf aküler tespit edilmeli ve raporlanmalıdır.
- Dedektörlerin algılama testleri yapılmalı; kirlilik seviyesi, sinyal dönüş süresi gibi parametreler kontrol edilmelidir.
- Tüm kontrol paneli LED, LCD göstergeleri, sesli ve görsel uyarı sistemleri test edilmelidir.
- Yedekli sistemlerde senaryo testi gerçekleştirilerek, olası arıza durumlarındaki tepki süresi ve yedek ünitenin devreye girme durumu test edilmelidir.
- Yangın ihbar butonlarının yerinde montajı, sağlamlığı ve işlevselliği denetlenmelidir.

- Her bakım sonrası sistemin genel işleyişi ile ilgili detaylı bakım formu (cihaz listeleriyle birlikte) sunulmalıdır.

4. BAKIM PERİYODU VE PLANLAMA

- Yılda 2 (iki) kez periyodik bakım yapılacaktır. Her bakımda sistemin tüm bileşenleri kapsamlı şekilde kontrol edilmelidir.
- Bakım tarihleri, idarenin uygun göreceği tarihlerde ve önceden karşılıklı planlama ile gerçekleştirilecektir.
- Acil durumlarda yapılacak arıza müdahaleleri ayrıca faturalandırılmayacak; periyodik bakım kapsamında değerlendirilecektir.

5. ONARIM & YEDEK PARÇA TEDARİĞİ

- Bakım sırasında tespit edilen arızalı parçaların **onarımı mümkünse**, yeni ürün teminine gerek kalmadan **onarım yapılmalıdır**.
- Onarımı mümkün olmayan ve mutlaka değiştirilmesi gereken parçalar için teknik gerekçe raporu hazırlanarak **ön onay için idareye sunulacaktır**.
- İdarenin yazılı onayı olmadan sistem bileşenlerinde değişiklik yapılamaz.

6. İŞ GÜVENLİĞİ & ÇEVRE KORUMA

- Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
- Tüm çalışanlar gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.
- Çalışma alanında oluşacak atıklar, kullanıcı biriminin belirlediği alana usulüne uygun şekilde taşınacak ve çevreye zarar verilmeden bertaraf edilecektir.
- Çalışma ortamı her gün sonunda temiz bırakılacak, malzeme ve kablo düzeni sağlanacaktır.

7. GARANTİ VE SORUMLULUK

- Gerçekleştirilen bakım faaliyetleri **12 (on iki) ay işçilik garantisi** kapsamında olacaktır.
- Bakım sonrası idareye çalışır halde teslim edilen sistemde, bakım kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunlar ücretsiz olarak giderilecektir.
- İşin süresinde, tam ve eksiksiz yapılmasından yüklenici firma sorumludur.

8. DENETİM & MUAYENE

- Tüm bakım faaliyetleri, idarenin teknik personeli gözetiminde gerçekleştirilecek ve **kalibrasyonu yapılmış cihazlarla** test edilecektir.
- Hizmetin kabulü, “**Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği**” esaslarına göre yapılacaktır.
- Bakım ve testler esnasında oluşabilecek iş kazası, maddi ve manevi zararlar yüklenici sorumluluğundadır.
- İdare gerekli gördüğünde, sürecin her aşamasında yükleniciyi denetleyebilir ve ek testler talep edebilir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

- Bu şartnamede yer almayan ancak hizmetin teknik kalitesini etkileyebilecek durumlarda, ilgili standartlar ve idarenin yazılı talimatları esas alınır.
- Sistemde yapılacak tüm değişiklik, kalibrasyon ve yazılım ayarlamaları sonrasında teknik servis raporu hazırlanmalı ve imzalı olarak teslim edilmelidir.


İlhan BAKIR
Kalite Birim Sorumlusu


Ümraniye SÖNMEZ
Kalite Yönetim Direktörü


Ahmet Koroğlu