

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.07.2025

Sayı: 646
Konu: JENERATÖRLER İÇİN 4 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.08.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12 VOLT 200 AMPER SULU AKÜ			2	Adet		
2	12 VOLT 150 AMPER SULU AKÜ			2	Adet		
3	12 VOLT 75 AMPER SULU AKÜ			2	Adet		
4	MİTSUBİSHİ 1375 KVA JENERATÖRE UYUMLU HAVA FİLTRESİ			32	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AKÜ ve HAVA FİLTRESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1.Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de alımın tanımı belirtilen Akü ve hava filtresi alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Alım konusu Akü, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için istenmektedir.

- 2.2Talep edilen aküler;

- Volt: 12 v
- CCA (Marş Basma Gücü): 1100 - 1200 EN
- Amper: 200 amper, 150 amper ve 75 amper güçlerinde olacaktır.
- -30 C + 40 C ısı değerleri arasında çalışabilmelidir
- Akü çevreye zarar vermeyen asit sızdırmayan tipte olacaktır
-
- Akü, sulu tip olacaktır.
-
- Akü ambalajlarında ve kullanılmamış olacaktır.
-
- Akünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır.
-
- Akü TSE belgesi veya işaretine sahip olacaktır.
-
- Akünün 24 ay garanti belgesi bulunacaktır.
- Hava filtreleri, Mitsubishi marka 1375 kva jeneratörlere uyumlu olacaktır. Ürün numuneleri hastanemizden görülecektir.
- **Talep edilen Aküler için fiyat teklifi verecek olan istekliler, teklifle beraber ürün kataloğunu Hastane idaresine sunacak ve alınacak olan Aküler bu katalogdan seçilecektir. Hastane ve Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan Akülerin, kullanım güvenliği ve sağlamlık gereksinimlerinden dolayı bilinmeyen fason markalı ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- Demonte edilen eski aküler, hastane teknik birimine teslim edilecek ve bu aküler çevre ve şehircilik bakanlığı yönergesine göre geri dönüşüm yapılacaktır. Eski Aküler, yüklenici tarafından alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen