

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.07.2025

Sayı:

645

Konu: SALON TİPİ KLİMAALAR İÇİN YEDEK PARÇA VE GAZ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.08.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU  
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi   | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|----------------------------|----------|-----|--------|----------|--------------|--------------|
| 1            | 54000 BTU KLİMA KOMPRESÖRÜ |          |     | 1      | Adet     |              |              |
| 2            | R610 SOĞUTMA GAZI          |          |     | 80     | Kilogram |              |              |
| 3            | 18000 BTU KLİMA KOMPRESÖR  |          |     | 2      | Adet     |              |              |
| 4            | 7/8 KLİMA VANASI           |          |     | 8      | Adet     |              |              |
| 5            | KLİMA İÇ TEMİZLEME SIVISI  |          |     | 80     | Litre    |              |              |
| 6            | 450 MM AKSİYEL FAN         |          |     | 1      | Adet     |              |              |
| Genel Toplam |                            |          |     |        |          |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

atın alınmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi**  
**SALON VE DUVAR TİPİ KLİMALAR İÇİN YEDEK PARÇA VE GAZ ALIM İŞİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KAPSAM**

1.1.Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Salon ve Duvar tipi klimalarda kullanılacak olan yedek parça alım işini kapsamaktadır.

**2. ÖZELLİKLER**

2.1 Talep edilen vana, 7/8 ölçülerinde olacaktır.

2.2 klima iç temizleme sıvısı, 5 litrelik bidonlar halinde olacaktır.

2.3 aksiyel fan, 450 mm olacaktır.

2.4 Soğutucu gaz, R610A gazı, yüzde 50 R32 ve yüzde 50 R125 gazları karışımından oluşan HFC grubuna ait bir soğutucudur. Soğutucu yanıcı olmayan R610A gazının standart basıncı -51.6°C'lik bir kabarcık noktası sıcaklığına ve 0.2°C'den düşük bir faz geçiş sıcaklığına kaynamasına sahip olacaktır.

2.5 Kompresörler 54000 BTU ve 18000 BTU klimaya uygun olacaktır.

Yukarıda bahsedilen alımla ilgili teklif verecek olan firmalar, tekliften önce hastanemizde bulunan klimaları inceleyecek ve hali hazırda kullanılmakta olan numunelere uygun malzemeleri belirleyerek buna göre fiyat verecektir. Numune görülmeden getirilecek olan malzemeler sisteme uyumlu değilse kabul edilmeyecektir. Yedek parça onayı, Hastane teknik birimi ile yetkili bakım firması ile yapılacak görüşmeler sonrasında verilecektir.

Böyle bir durumda, yüklenici firma, teknik servisin onay vereceği yedek parçaları getirmek yükümlülüğündedir.

**Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.**

ELEKTRİK TEKNİKERİ  
Ömer YILDIZ

SORUMLU TEKNİSYEN  
Musa GÜNEŞ