



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-283836846
Konu : Teklife Davet

01.08.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **GENPOWEWR GPR1125 JENERATÖRE UYUMLU 2 ADET AKÜ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **08/08/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BAKIMSIZ AKÜ 12 VOLT 200 AMPER (GENPOWERWR HPR 1125 JENERATÖRE UYUMLU)	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr.YASİN ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F8C9E4DC-451D-4B62-B585-DBFB23D3C4D9

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:




TAM BAKIMSIZ KURU AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Aküler tamamen bakımsız, gaz çıkarmayan VRLA AGM yapıda olacaktır.
- 2- Bir akünün nominal gerilimi 12 Volt, nominal kapasitesi C20'ye göre en az 200Ah olacaktır. Bu değerler orijinal kataloglarında belirtilmiş olmalıdır.
- 3- Aküler tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak, üzerleri, çatlak, çizik, ezik, kırık, vs.. kusurlu olmayacaktır.
- 4- Aküler her pozisyonda (dik, eğik, yatık, vs..) elektrolit sızıntısı ve performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
- 5- - Derin deşarja dayanıklı olacak, bu konuda daha önceden bağımsız laboratuvar tarafından yapılmış test raporu varsa teklife eklenecektir.
- 6- Akünün ömür beklentisi 10 YIL olmalı, bu husus orijinal katalogda belirtilmelidir.
- 7- Akünün imal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 6 ay geçmiş olmalıdır.
- 8- Akünün blok ağırlığı net 9.40 kg'dan az olmayacaktır.
- 9- Teklif edilen marka TSE Uygunluk Belgesine haiz TSE Damgalı olmalı ve belgenin birer sureti teklife eklenmelidir.
- 10- Teklif veren firmanın TS12040 İş Yerleri – Akümülatör Satış ve Servis Yerleri – Genel Kurallar Standardına uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve belgenin bir sureti teklife eklenmelidir.
- 11- Üretici firma ISO-9001, ISO-14001, ISO45001, CE ve UL sertifikalarına sahip olacak, sertifikaların birer kopyaları teklife eklenecektir.
- 12- Akü kutup başları çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı kesitte, iletkenliği yüksek malzemeden mamul ve soketli tip olmalıdır.
- 13- Satıcı firma, eski aküleri APAK yönetmeliği çerçevesinde geri alacaklarını beyan edeceklerdir.
- 14- Teklif edilen marka üreticinin orijinal markası olmalıdır, fason ürünler kabul edilmeyecektir.

Diğer Şartlar :

1. kullanılacak malzemelerin 2 yıl garantisi olmalıdır,
2. malzemelerin taşıma ve nakliye esnasında zarar görmesi yüklenici sorumludur.

CENAP AYLAĞI


ÖZBAY
Elk. Tek.


İDRİS BOZBOĞA
Elektrik Teknk.
