

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 155

08.08.2025

Konu: JENERATÖR BAKIM VE ONARIM HİZMET İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.08.2025 saat: 11:00 'a kadar [agriftrhsatinalma0404@gmail.com](mailto:agriftrhsatinalma0404@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA  
İDARİ VE MALİ İŞLER  
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	JENERATÖR YILLIK (1 YILDA 4 KEZ) BAKIM VE ONARIM			4	YIL		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- \*\* Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- \*\* iletişim: 05419675755

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

AĞRI FİZİK TEDAVİ HASTANESİ JENARATÖR BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİYODİK BAKIM/ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ (PARCASIZ)

Bu şartname Ağrı fizik tedavi hastanesinde kurulu 1 adet 700 KVA GÜÇBİR marka jeneratör (dizel motor) ve alternatörü de kapsayacak şekilde 3 er aylık 4 seferlik 12 ay olarak parçasız periyodik bakım onarım işi kapsamaktadır

- Periyodik Bakım: jeneratör verimli çalışması için belirli periyodlarla yapılması gerekli kullanım süresi veya zamana bağlı olarak parça değişim ve bakım işleri,
- Arıza: jeneratör parçaların veya yazılımlarını bir veya bir kaç olağan şekilde çalışmaması veya fonksiyonlarını yerine getirmemesi durumu,
- Tamir, Bakım Ve Onarım: jeneratör çalışmasını önleyecek bir arızası belirlendiğinde bunun giderilmesi için yapılacak sökme, takma, yenileme, düzeltme, ölçmek, ayarlama, test etme gibi işçilik veya parça değiştirme işlemi,
- Jeneratör Bakım Ve Onarım Formu: Her türlü bakım onarım faaliyetleri teknik servis formuna kaydedilecektir. Bakım bitiminde yüklenici firma teknik personelince doldurulacak olan teknik servis formu İdare tarafından kontrol edilecek ve taraflarca imzalanacaktır. Forma bakım esnasında cihaza yapılan tüm işlemler ayrıntılarıyla yazılacaktır. Bu form 3 (üç) nüsha halinde tanzim edilecek; bir nüsha yüklenici firmada yapılacak ödemeye esas teşkil etmesi açısından idareye teslim edilecektir.
- Kontrol (Kontrollük): İdare tarafından bu şartnamedeki işlerin kontrolü için görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu aracılığı ile denetlenecektir.
- Yüklenici, üretici firmanın jeneratör bütün parçanın değiştirme veya tamir ve bakımını yapmak için gerekli teknik donanım ve personeli bulunduracaktır. Jeneratör fennine uygun tamir, bakım ve onarım yapılacaktır
- Yüklenici jeneratörlerin tamir, bakım ve onarımı için gerekli her türlü alet ve avadanlıkları bulundurmak zorundadır.
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler Yükleniciye aittir
- Periyodik, yağlı bakım ve onarım esnasında yükleniciden kaynaklı herhangi yeni bir arızadan yüklenici sorumlu olacak ve her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacak Bakım saatleri idarenin işleyişini engellemeyecek şekilde belirlenecektir.
- Sözleşme süresi boyunca 1 (bir) defa jeneratörlere mutlaka yağlı bakım yapılacaktır. Servis bilgi formuna yağlı bakım yapılmıştır ibaresi ve kullanılan malzemeler yazılacaktır. Yağlı bakım bir önceki yılda yapılan aylar dikkate alınacak ve üzerinden 12 (on iki) ay geçmesine dikkat edilecektir
- Periyodik bakımda yapılması gereken asgari işlemler aşağıdaki gibidir. Yazılanlar dışında işin fenni ya da cihaz, makine ya da sistemlerin üreticisinin belirlediği işlemler ilave olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

1 Genel temizliğin yapılması Periyodik bakım

2 Yağ değişimi Yağlı bakım

3 Yağ filtresi değişimi Yağlı bakım

4 Mazot filtresi değişimi Yağlı bakım

5 Hava filtresi değişimi Yağlı bakım

6 Göstergeler, akü su seviyesi Periyodik bakım

7 Yakıt hatları Periyodik bakım

8 Hortum ve bağlantı elemanları Periyodik bakım

9 Kayış gerginliği Periyodik bakım

10 Titreşim takozları Periyodik bakım

11 Hareketli parçaların yağlanması Periyodik bakım

12 Egzoz sistemi Periyodik bakım

13 Marş ve şarj sistemi Periyodik bakım


14 Isıtıcı buji kontrolü Periyodik bakım

15 Antifiriz Periyodik bakım

16 Motor temizliği Periyodik bakım

17 Frekans Kontrolü Periyodik bakım

- Arıza bildirimleri telefon, elektronik posta ya da faks ile yapılacaktır
- Arıza için yapılan çağrılara karşı yüklenici firmaya sözleşme kapsamı haricinde ücret ödenmeyecektir.
- Arızanın yükleniciye bildiriminden itibaren ilk müdahale süresi 2 saattir. Çok acil durumlarda bu süre beklenmeksizin arızaya müdahale edilecektir.
- Arıza durumunda sistemi çalıştıracak tedbir yüklenici firma tarafından mutlaka alınacaktır. Arızanın giderilmesi için yedek parça gerektiği durumlarda Yüklenici firma idareye servis bakım formu ile bildirimde bulunacak, servis formuna değiştirilecek parçaların isimleri ve özellikleri yazılacaktır.
- İdare parça temin yoluna gidecek. Yedek parçanın bakım sözleşmeli firma veya idare tarafından temininden sonra arızalı jeneratör en geç 24 (yirmi dört) saat içinde tamir edilmiş olacaktır. Bu parça değişimi için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Serdar Taleq  
Taleq AFSYCA  


Rehman Celil  
Rehman  
