

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

20.08.2025

Sayı:

Konu: Acil Servis Ve Diş Polikliniği İçin Klima Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.08.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet KARABULUT

Baştabip

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KLİMA 18000 BTU DUVAR TİPİ	1	Adet		
2	KLİMA 24000 BTU DUVAR TİPİ	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.HAKAN TÜKMEN Dahili:

Sayfa 1

DUVAR TİPİ KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu ve Kapsam

Bu şartname, [Kurum Adı] ihtiyacı için alınacak duvar tipi inverter klimaların teknik özelliklerini, teslimat ve montaj koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Genel Özellikler

- *Cihaz yeni, hiç kullanılmamış ve üretici firmanın güncel üretimi olacaktır.
- *Klima cihazları inverter teknolojisine sahip olacaktır.
- *Enerji sınıfı en az A++ (soğutma) ve A+ (ısıtma) olacaktır.
- *Cihazlarda soğutma ve ısıtma fonksiyonları bulunacaktır.
- *Kullanım ömrü boyunca verimli çalışabilmesi için çevre dostu gaz (R32 veya eşdeğeri) kullanılacaktır. Ünite duvar tipi, dış ünite sessiz ve dayanıklı yapıda olacaktır.

3. Kapasite

- *Cihazların kapasitesi kullanılacak alanın ihtiyacına uygun olarak 18.000 – 24.000 BTU/h aralığında olacaktır.
- *İhtiyaç duyulan adet ve kapasite, idare tarafından belirlenecektir.

4. Teknik Özellikler

- *Cihazlarda otomatik sıcaklık kontrolü ve uzaktan kumanda bulunacaktır.
- *Hava filtreleme sistemi kolay temizlenebilir ve değiştirilebilir olacaktır.
- *İç ünite sessiz çalışma moduna sahip olacaktır (en fazla 35 dB).
- *Cihazlar otomatik yeniden başlatma (restart) fonksiyonuna sahip olacaktır.
- *Cihazların nem alma (dry) fonksiyonu bulunacaktır.
- *Çalışma voltajı: 220-240 V, 50 Hz.
- *Çalışma sıcaklık aralığı: Soğutma için en az +46°C dış ortam, ısıtma için en az -15°C dış ortam değerlerine uygun olacaktır.

Garanti ve Servis

- *Tüm cihazlar en az 3 yıl cihaz garantili, 10 yıl kompresör garantili olacaktır.
- *Satıcı firma, yetkili servis belgesine sahip olmalı ve garanti süresince ücretsiz servis sağlamalıdır.
- *Kuruluma, montaj ve ilk çalıştırma işlemleri yetkili servis tarafından yapılacaktır.

6. Teslimat ve Montaj

- *Cihazların teslimatı ve montajı idarenin göstereceği yerlere yapılacaktır.
- *Montaj kapsamında: iç ünite, dış ünite, bakır boru bağlantıları, drenaj hortumu, elektrik tesisatı bağlantıları ve gerekli aksesuarlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- *Montaj sonrası cihazlar çalışır vaziyette teslim edilecektir.

7. Belgeler

- *Teklif edilen cihazların katalog ve teknik dökümanları teklif ile birlikte sunulacaktır.
- *Üretici veya distribütör firmanın ISO 9001 ve CE belgeleri bulunacaktır.

ALİ CENGİZ ÇİFTÇİ
Tebliğ
