

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.08.2025

Sayı: 723

Konu: HASTANEMİZ KLİMA SANTALLERİNDE KULLANILMAKÜZERE YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	5.5-7.5 KW İNVERTÖR			1	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KLİMA SANTRALİ İNVERTÖR ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan madde 2 de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) klima santral invertör alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Bahse konu alım Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi klima santrali için istenmektedir.
- 2.2. Talep edilen invertör ün teknik özellikleri aşağıdadır.
- 2.3. Güç aralığı 5.5-7.5 KW olmalıdır.
- 2.4.Giriş gerilim aralığı 400 v(+-15 %) olmalıdır.
- 2.5. Kontrol modu V / f kontrollü frekans 50/60 hz olmalıdır
- 2.6.Frekans aralığı 47/ 63 hz yüklenebilirlik olmalıdır.
- 2.7.Normal şartlar (G tipi) % 150 yüklenme 60 sn % 180 yüklenme 10 sn % 200 yüklenme 1 sn olmalıdır.
- 2.8. Hız ayar aralığı 1-100 genel özellikler 30 kw ağır şart ve aşağısında dahili fren kıyıcı modülü olmalıdır.
- 2.9. Geliştirilmiş auto tuning fonksiyonu olmalıdır.
- 2.10. Dahili kategori EMC C3 fitre olmalıdır.
- 2.11PID kontrol standart mod bus RTU ve ASCII destekli RS 485 haberleşme tork limit basit pompa kontrol sanal te olacaktır.
- 2.12. Talep edilen malzeme 2 yıl garantili olacaktır.

3.KABUL

3.1 Kabul , Hastane teknisyenlerininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır.Kabul ve kontrol idari şartname teknik şartname sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmenliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen iş ile ilgili tüm uyuşmazlıklar Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

H.İbrahim ÇELİK

Teknisyen

Cihat ARSLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

Musa Güneş

Sorumlu Teknisyen