

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.09.2025

Sayı:

747

Konu: LED SOKAK LAMBASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.09.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	150 WATT LED SOKAK AYDINLATMA LAMBASI			25	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- (1) LED'li armatürler mal ve can güvenliği açısından tehlike oluşturmayacak biçimde tasarlanacak ve imal edilecektir.
- (2) LED'li armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır.
- (3) LED'li armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalardan ve normal çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecek, LED ışık kaynaklarının kararlı ve verimli çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
- (4) LED'li armatürler, sürücü, LED modül ve darbe koruma elemanı (SPD) donanımlarının değişimi yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır.
- (5) LED'li armatürler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetki verdiği kurum/kuruluş tarafından onaylanmış aydınlatma direk tip projelerine göre üretilen aydınlatma direklerinde kullanılabilir olacaktır.
- (6) LED'li armatürler konsol ile yandan ve direk tepesine doğrudan bağlanabilecek şekilde tasarlanacaktır.
- (7) LED'li armatürlerin direk veya konsol bağlantı parçası boyutları hastanemiz çevresindeki çevre aydınlatma direklerine uyumlu olacaktır . Armatür bağlantı elemanının konsol bağlantı boru parçasına montajı sırasında boşluk kalmayacak şekilde aynı malzemedен yapılmış aparatlar gerekmesi durumunda armatürle birlikte sağlanacaktır.
- (8) LED'li armatürler bütün elemanlarıyla birlikte (Sürücü, kablo, conta, gövde vb.) işletme koşullarında minimum 60.000 saat çalışacaktır.
- (9) LED'li armatür tasarımında kullanılan LED paketlerin LM 80-08'e göre 700 mA değerinde en az 10.000 saat ömür ölçümleri 105°C paket sıcaklığında yapılmış olacak, bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21-11'e uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu ekonomik ömürleri (L90) en az 60.000 saat rapor edilmiş olacaktır.Özellikler
- (10) Teçhizatın LED'li armatüre montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında lehim kullanılmayacaktır.
- (11)Tüm elektriksel ve mekanik teçhizat direk titreşimine dayanıklı olacak şekilde LED'li armatür içerisine tespit edilecektir
- (12)LED'li armatürlerde kullanılan tüm bağlantı ve montaj elemanları korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
- (13)LED'li armatür contaları yüksek ısıya dayanıklı, yekpare veya kendisiyle aynı malzemedен kullanılarak yapılmış tek ekli 60.000 saat boyunca IP koruma derecesinin bozulmasına neden olmayacak malzemedен olacaktır.
- (14)LED'li armatürün hiçbir yerinde sivri çıkıntı, çapak, keskin kenar bulunmayacaktır.
- (15)LED'li armatürler tek kapaklı veya iki kapaklı olacaktır. Tek kapaklı olması durumunda sadece LED modüllerin bulunduğu optik kısmı kapatan bölüm saydam malzemedен imal edilecektir.İki kapaklı

olması durumunda sürücü ve SPD bir bölümde LED modül diğer bölümde olacak şekilde tasarlanacaktır

(16) Işık açısı 150 ile 180 derece aralarında olacaktır olacaktır

(17)7000 lümen ve üzeri olacaktır

Yukarıda belirtilen malzemeler için fiyat verecek olan firmalar, tekliften önce Hastane idaresine numune sunmak zorundadır. Numunesi uygun görülmeyen ürünler kesinlikle teslim alınmayacaktır. İsteklilerin bu maddeyi dikkate almaları gerekmektedir.

Bahse konu alımla ilgili merak edilen hususlar, Hastane Teknik Biriminden öğrenilecektir.

GARANTİ.

4. KABUL;

3


3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler 2 yıl garantili olacaktır. Uygun görülmeyen malzemelerinin birbir değişimi yapılacaktır.

4.1 Kabul, Hastane Teknisyenleri ve Hastane idaresinin hazır bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Memet Cüneyt KILIÇLAR

Elektrik Teknikeri



Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen

