



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-288493479
Konu : Teklife Davet

16.09.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN KAMERA VE KAYIT CİHAZLARININ 12 AYLIK (4 AYDA BİR 3 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24.09.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN İdari Mali İşler Müdürü V.					
S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAMERA VE KAYIT CİHAZLARININ 12 AYLIK (4 AYDA BİR 3 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	PERİYOT	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 5485E6EC-72D2-4B11-BBB2-8043A327E83F

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



KAMERA VE KAYIT CİHAZI BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1: İşin Tanımı

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde bulunan 153 adet kamera ve 12 adet kayıt cihazı (yedekleme dahil) 1 (bir) yıl, 3 (üç) periyot olacak şekilde periyodik bakım ve onarım işidir.

Madde 2: İşin Kapsamı

Arızalı olsun ya da olmasın; 4 (dört) ayda bir bakım olmak üzere 3 (üç) kez kamera sistemi ve kayıt cihazı koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayarlarının yapılmasını, ayrıca gebnel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesi işini kapsar.

Madde 3: Genel ve Periyodik Bakımın Kapsamı

Madde 3-1: Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaları firma teknik servis formunda belirtecek ve gerekli değişimleri yapılacaktır.

Madde 3-2: Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğinde;

- Kamere ve kayıt sisteminin genel temizliği yapılmalıdır.
- Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevleri ve kontrolü yapılacaktır.
- Dahili elektronik ve elektrik beslenme kaynaklarının işlevleri ve kontrolü yapılacaktır.
- Kameraların duruş ve görüntü ayarları yapılacaktır.
- Kameraların lens ayarları yapılacaktır.
- Çalışmayan kamera veya kayıt elemanı bildirilecek, gerekli onarımlar yapılacaktır.
- Kayıt cihazının genel yerlerde ki en az **90 GÜNLÜK** ve acil servis kayıtların **180 GÜNLÜK** kayıt yaptığının kontrolü sağlanmalıdır.
- Çalışmayan yedekleme diski bildirilecek ve değişimi yapılacaktır.
- Joysitck ve kontrollerin kontrolü sağlanmalıdır.
- yedekleme sisteminin kontrolü sağlanmalıdır.
- Genel kontroller ve sistemin test edilip çalıştırılması sağlanacaktır.

Madde 3-3: Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım ve bellgeleriyle bildirecektir. Arızalı parçalar kurum tarafından temin edilecektir.

Madde 3-4: Yüklenici firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç iki (2) iş gününde değişimi yapılacaktır.

Madde 3-5: Değiştirilen yedek parça arızalı olanların tamamı hastane ayniyat birimine teslim edilecektir.

Madde 3-6: Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane Güvenlik Şefine bilgisi dahilinde müdahale edilecektir.

Madde 3-7: Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz takılacaktır.

Madde 3-8: Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi, yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

Madde 3-9: Cihazların bakım onarım ya da parça değişiminden doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.

Madde 4: Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren en geç ilk on beş gün için de cihazların ilk bakımlarını yapacak ve idarenin hazırladığı 1 (bir) yıllık bakım takvimine uyulacaktır.

Madde 5: Kamera ve kayıt cihazlarının ayarları ve çalışma testleri firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Madde 6: Bu şartnameinin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet işleri genel şartnamesinde ve ihale dökümanı oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 7: Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda hastane telefonu ile arıza bildirilecek, firma elemanlarının kuruma gelmeleri il içi altı saat il dışı ise 18 saattir. Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı durumlarda arızanın aciliyetine karar verilir. Arıza tespitinden kırk sekiz (48) saat içinde bitmiş olacaktır.

Madde 8: Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlarda firma sorumlu tutulmayacaktır.

Madde 9: İl sağlık müdürlüğünün il bazında yapacağı bakım onarım sözleşmesi durumunda sözleşme tek tarafı fesh edilecektir.

MADDE 10: Hastanemizin aktif durumda depremsellik sürecinden dolayı yıkım veya güçlendirme kararından sonra tahliye durumunda kamera ve kayıt cihazlarının sökülüp tahliye edilen yere tekrardan kurulması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

KAMERALAR VE KAYIT CİHAZLARININ LİSTESİ

ADI	ADET	YERİ
SESLİ KAMERA	5	ACİL SERVİS
ANALOG KAMERA	128	HASTANE İÇİ VE DIŞI
IP KAMERA	20	HASTANE İÇİ VE DIŞI
DVR KAYIT CİHAZI	10	GÜVENLİK ODASI
NVR KAYIT CİHAZI	2	GÜVENLİK ODASI

Doğruyazın Rev. Hast.
Doğruyazın Devlet Hastanesi
Hastane Yönetimi

DOĞRU YAZIN DEVLET HASTANESİ
Fikret EKDOĞAN
Ambar Birimi

Taha Yasin Koş.