

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 25DT15J4835  
Konu: Elektriksel Güvenlik Malzemesi Alımı

18.09.2025

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.09.2025 saat: 10:00 'a kadar [tutakdhsatinalma@outlook.com](mailto:tutakdhsatinalma@outlook.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İZOLE HALI (200X100 cm)	20	Adet		
<b>Genel Toplam</b>					

Teklif Eden  
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## İZOLE HALI TEKNİK ŞARTNAME

- \* Kullanma Gerilimi 40 kV olacaktır.
  - \* Kalınlığı 5 mm ve 1 mt eninde olacaktır.
  - \* İzole Elektrikçi Halılarının ısıya dayanıklılığı Min. - 30 C ° ile + 90 C ° aralılığında olacaktır.
  - \* İzole Elektrikçi Halıları IEC - 61111 veya EN 61111 veya TS EN 61111 standartlarına uygun olacaktır.
  - \* İzole Elektrikçi Halılarının taban malzemesi elastomerik bileşiklerden imal edilmiş olup, yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.
  - \* İzole Elektrikçi Halılarında üretim hatası olarak hava kabarcığı, yırtık, çatlak, iplik dokuma v.b. yalıtkanlığı azaltıcı etkenler olmayacaktır.
  - \* İzole Elektrikçi Halı üzerinde; imalatçı firma adı ve sembolü, üretim yılı, varsa raf ömrü, kullanım gerilimi silinmeyecek şekilde bulunacaktır.
  - \* Halıların üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi, noktalı veya tırtıllı olmalı, ayrıca elastomer ve izole malzemeden üretilmelidir.
  - \* Akredite bir laboratuvardan alınmış, izole halının 40 kv test gerilimine dayanıklı olduğunu gösteren test raporu verilecektir.
  - \* Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
  - \* Kurumumuz tesislerinde kullanılacak olan izole halı 40 kV gerilim seviyesinde çalışmaya uygun olacaktır.
- Halılar; ısıya, neme ve aside karşı dayanıklı ve uzun ömürlü ve alev almaz olacaktır.
- \* İstenilen halılar 2 mt uzunluğunda olacak şekilde hazırlanarak gönderilecektir.

Uzunluk : 200 cm  
Geniçlik : 100 cm  
Kalınlık : 5 mm

A. Ceyiz GİFTÇİ  
Teknik Şartname  
