

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

02.10.2025

Sayı: 169

Konu: ASANSÖR YEDEK PARÇA (PATEN) ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.10.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RAY PATENİ			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- *Kismi teklifler kabul edilmeyecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: Hastanemizdeki asansörler için bakım-onarım firması tarafından talep edilen 4 adet patenin alımı ile ilgili teknik şartnamedir

- Temin edilecek patenler, mevcut asansör sistemine tam uyumlu olmalı, montajı sorunsuz şekilde yapılabilmelidir.
- Malzeme, sıfır ve orijinal olmalı, kullanılmış veya yenilenmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürünler, üretici firma tarafından önerilen kullanım koşullarını sağlamalı ve belgelenmiş olmalıdır.
- Her bir paten ürünü için ürün etiketi ve teknik bilgi dökümanı (varsa katalog) teslim edilecektir.
- • **Malzeme:** Aşınmaya dayanıklı plastik, poliüretan veya kompozit malzeme (metal gövdeye montajlı olabilir)
- • **Ölçüler:** Mevcut asansör sistemine uygun olacak şekilde (firma yerinde ölçüm yaparak uyumlu model belirlemelidir)
- • Ürünler, hastane teknik personeli veya yetkili bakım firması nezaretinde teslim alınacaktır.
- • Teslimat süresi, sipariş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü olacaktır.
- • Ürünler, hastane teknik birimleri ve/veya asansör bakım firması tarafından teknik kontrole tabi tutulacaktır.
- • Uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecek, değiştirilmesi istenecektir.
- Firma, teknik şartnameye uygunluğu sağlamak amacıyla yerinde keşif yapabilir


Serdar TOKA
Teknik Birim Sorumlusu


Selman Çelik


Ümran KÖNMEZ
Kalite Yönetim Direktörü

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

Gerekçe Raporu

Hastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan yolcu ve/veya yük asansörlerinin güvenli, konforlu ve kesintisiz çalışmasının sağlanması amacıyla aylık periyodik bakım ve onarım hizmetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, sorumlu bakım firması tarafından yapılan rutin kontrollerde bazı parçalarda yıpranma ve aşınma tespit edilmiştir.

Yapılan teknik inceleme sonucunda, özellikle kabin ve/veya karşı ağırlık sistemlerinde bulunan bazı **asansör patenlerinde (kızak takozlarında)** deformasyon, aşırı aşınma ve işlev kaybı tespit edilmiştir.

Asansör bakım hizmetini yürüten yetkili firma tarafından bildirilen ihtiyaç doğrultusunda, teknik servisimizin yerinde yaptığı kontrol ve değerlendirmeler sonucunda 4 (dört) adet patenin temin edilmesi asansörleri kullanan hasta ve çalışan güvenliği açısından **zorunlu** görülmüştür.

Cenap IŞIK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Handwritten signature

Serdar TOKA
Teknik Birim Sorumlusu