

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

06.10.2025

Sayı: 170

Konu: DOĞALGAZ KAZANINA AİT SİRKÜLASYON PAMPASININ BAKIM VE ONARIM HİZMET İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.10.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK
İDARI VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	DOĞALGAZ KAZANINA AİT SİRKÜLASYON PAMPASININ BAKIM VE ONARIM HİZMET İŞİ			1	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- * Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

Genel Şartlar:

1. Bu şartname, Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde bulunan;
 - Doğalgaz kazanına ait STANDART SNL 50-160 sirkülasyon pompasının bakım ve tamir işlerini
 - STANDART NMT MAX 65/120F sirkülasyon pompasının elektronik kart değişim işini kapsamaktadır.
2. Bakım ve onarım esnasında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, montaj ve demontaj işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Çalışmalar esnasında yüklenici firma, her türlü iş güvenliği önlemini almakla yükümlüdür.
4. Çalışmalar sırasında yüklenici firma elemanları tarafından sisteme veya çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5. İşlerin tamamlanmasının ardından yüklenici, iş yeri temizliğini yapacak, cihazları çalışır ve kullanılabilir durumda, temiz olarak işverene teslim edecektir.
6. Kullanılan tüm malzemeler ilgili TSE (Türk Standartları Enstitüsü) standartlarına uygun olacaktır.
7. Malzemelerin hatalı veya kusurlu çıkması durumunda yüklenici, yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.
8. Yüklenici, çalışmalarını görevli idare personelinin nezaretinde gerçekleştirecektir.
9. Teklif verecek firmalar, teklif sunmadan önce yapılacak işleri yerinde görerek keşif yapacaklardır.

Yapılacak İşlemler:

STANDART SNL 50-160 Sirkülasyon Pompası için:

- Motor sarımı
- Rulmanların değişimi
- Keçe ve contaların değişimi

STANDART NMT MAX 65/120F Sirkülasyon Pompası için:

- Elektronik kartların değişimi

Serdar TOKA
Teknik Birim Sorumlusu

Handwritten signature

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GERKÇE RAPORU

Hastanemizdeki ısınma sistemi, merkezi kazan dairesi tarafından sağlanmakta olup bu sistemin temel bileşenlerinden biri de sirkülasyon pompalarıdır. Söz konusu pompalar, kazanlarda ısıtılan sıcak suyun binaların iç tesisatına kesintisiz şekilde iletilmesini sağlar. Bu sistemin düzgün çalışmaması, özellikle kış aylarında hasta konforu, çalışan verimliliği ve tıbbi cihazların ortam koşulları açısından ciddi riskler doğurmaktadır.

Yapılan teknik inceleme neticesinde, kazan dairesine bağlı sirkülasyon pompalarının bir kısmının arızalı olduğu, çalışan pompaların arızalanması halinde hastahaneyi ısıtamıyacağımız ve havanın çok soğuk olduğu zamanlardada mevcut pompaların yetersiz olacağıda tespit edilmiştir hastahane iş ve işleyişinin yürütüle bilmesi için bu pompaların tamir edilmesi gerekmektedir.

Cenap IŞIK

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
İdari ve Mali İşler MüdürüSerdar TOKA
Teknik Birim Sorumlusu