

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 234
Konu: TEKLİFE DAVET

06.10.2025

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KALORİFER BAKIM ONARIM(YEDEK PARÇA DAHİL) hizmeti ve onarımı İş 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının TL üzerinden 10.10.2025 tarih ve saat 10:00'a kadar hastanemizin satın alma birimine veya hamurdh.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Tekin İYANLI
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Fiyat (KDV Hariç)
1	KALORİFER BAKIM ONARIM(YEDEK PARÇA DAHİL)	PERİYOT	1		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 4-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 5-Alımı yapılacak malzemeler 7 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
- 6-4734 Sayılı Kanunun 22/D maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimizin veya başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 7-Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlar da bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
- 8-Teknik Şartname Ektedir.

TEKNİK ŞARTNAME

2. İŞİN KAPSAMI: TERMODİNAMİK EYK 500 model Kalorifer kazanının parça dahil bakım onarımı

Yüklenici firma aşağıda belirtilen işleri eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür:

1. Duman Boruları Değişimi:
 - Mevcut kazan üzerindeki tüm duman boruları sökülecek, ölçü ve çaplarına uygun(2 metre 30 cm uzunlukta ve 80 mm çapında st-37 malzemedен yapıli 68 adet yeni duman borusu takılacaktır.
 - Yeni borular kaynakla sızdırmaz şekilde monte edilecektir.
 - Montaj sonrası boru hattı basınç testine tabi tutulacaktır.
2. Ön ve Arka Kapak Tamiri:
 - Kazanın ön ve arka kapaklarındaki çürümüş bölgeler kesilerek temizlenecek, yerine aynı kalınlıkta sac parçalar kaynakla monte edilecektir. Kazanın arka duman bacası değişecek. Ön kapak tuğlası örülecek
 - Kapakların conta yüzeyleri taşlanarak sızdırmaz hale getirilecektir.
3. Fan Dinamosu Tamiri:
 - Fan motoru ve dinamosu sökülüp kontrol edilecektir.
 - Gerekli yatak, rulman, kömür, sargı veya balans ayar işlemleri yapılacaktır.
 - Tamir sonrası test edilerek çalışır ve verimli hale getirilecektir.
4. Yanma Odası Izgara ve Ayak Değişimi:
 - Mevcut ızgaralar ve destek ayakları sökülüp yerine yüksek ısıya dayanıklı döküm veya çelik ızgaralar takılacaktır.
 - Izgaralar ve ayaklar kazan ölçülerine uygun olarak monte edilecektir.

Hasım BRUÇ
Teknikçi

Hasım BRUÇ
Firma

Tekin İNANLI
Hamur İl Devlet Hastanesi
Kardiyoloji İşleri Müdürü

TEKNİK ŞARTNAME

2. İŞİN KAPSAMI: TERMODİNAMİK EYK 500 model Kalorifer kazanının parça dahil bakım onarımı

Yüklenici firma aşağıda belirtilen işleri eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür:

1. Duman Boruları Değişimi:
 - Mevcut kazan üzerindeki tüm duman boruları sökülecek, ölçü ve çaplarına uygun(2 metre 30 cm uzunlukta ve 80 mm çapında st-37 malzemeden yapılı 68 adet yeni duman borusu takılacaktır.
 - Yeni borular kaynakla sızdırmaz şekilde monte edilecektir.
 - Montaj sonrası boru hattı basınç testine tabi tutulacaktır.
2. Ön ve Arka Kapak Tamiri:
 - Kazanın ön ve arka kapaklarındaki çürümüş bölgeler kesilerek temizlenecek, yerine aynı kalınlıkta sac parçalar kaynakla monte edilecektir. Kazanın arka duman bacası değişecek. Ön kapak tuğlası örülecek
 - Kapakların conta yüzeyleri taşlanarak sızdırmaz hale getirilecektir.
3. Fan Dinamosu Tamiri:
 - Fan motoru ve dinamosu sökülüp kontrol edilecektir.
 - Gerekli yatak, rulman, kömür, sargı veya balans ayar işlemleri yapılacaktır.
 - Tamir sonrası test edilerek çalışır ve verimli hale getirilecektir.
4. Yanma Odası Izgara ve Ayak Değişimi:
 - Mevcut ızgaralar ve destek ayakları sökülüp yerine yüksek ısıya dayanıklı döküm veya çelik ızgaralar takılacaktır.
 - Izgaralar ve ayaklar kazan ölçülerine uygun olarak monte edilecektir.

Kasım ORUÇ
Teknisyen

Fuat KAYA
Teknisyen

Tekin İNANLI
Hamur İşletim ve Bakım Şirketi
Genel Müdürü