

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.10.2025

Sayı: 823

Konu: Chiller Soğutma Gurubu için Antifiriz Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Siz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANTİFİRİZ			160	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1.KONU

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan madde 2 de teknik özellikleri belirten 160 (yüz altmış) antifriz alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1.Bahse konu alım Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Chiller soğutma cihazları için istenmektedir.

2.2. Talep edilen Antifriz özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

2.3.Korozyon Önleyici olacaktır.

2.4. + 20,- 70 derece soğuğa karşı koruyucu olacaktır.

2.5.1 yıl hiçbir hava şartlarından etkilenmeden özelliğini koruyacaktır.

2.6. Cihazların serpantinlerine herhangi bir deformasyon yapmayacaktır.

2.7.Cihazlarda Antifrizden kaynaklanacak her hangi bir sorun Antifriz işini alan firma tarafından giderilecektir.

2.8. Hidrojen HEN +70,-70 litre bazında olacaktır.

2.9. Antifriz kırmızı renkte olacaktır.

3.KABUL;

3.1. Kabul Hastane teknisyenlerininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır.Kabul ve kontrol idari şartname teknik şartname sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir

Yukarıda belirtilen mal alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mehkemeleri yetkili olacaktır.

H.İbrahim ÇELİK

Teknisyen



Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen

