

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.10.2025

Sayı: 827

Konu: TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI BİRİMİ İÇİN HAVALANDIRMA FANI VE SPLIT KLİMA BAKIM ONARIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TADEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	3 ADET HAVALANDIRMA FANI VE TESİSATININ, 1 ADET ISI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ HAVALANDIRMA CİHAZI VE TESİSATININ VE 1 ADET SPLIT KLİMANIN TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM İŞİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
3 ADET HAVALANDIRMA FANI VE TESİSATININ, 1 ADET ISI GERİ
DÖNÜŞÜMLÜ HAVALANDIRMA CİHAZI VE TESİSATININ VE 1 ADET SPLIT
KLİMANIN TEK SEFERLİK BAKIM VE ONARIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname, Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin (Kurum) Karaköse Ek Binasının Patoloji Laboratuvarı'nın dış cephesinde bulunan 3 adet havalandırma fanı ve bu bağlı havalandırma tesisatının, aynı bina iç mekanda asma tavan üstünde bulunan 1 adet ısı geri dönüşümlü havalandırma cihazının ve aynı binada bulunan 1 adet split klamanın tek seferlik bakım ve onarım hizmetini konu alır.

2. TANIMLAR

2.1. Yedek Parça : Ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslının bozulmaması ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla uyumlu ve orijinal, orijinal çalışan her türlü elektrik, elektronik, mekanik, cam, kompozit, deri, plastik, lastik, tekstil ve diğer özellikteki parçadır.

2.2. Arıza: Cihazın veya parçalarının işlevini yerine getirememesi, aksama, aksaklık ve bozulma durumudur.

2.3. Bakım: Cihazın gözle kontrol, temizleme, yağlama, teknik ömrünü tamamlayan parçaların değiştirilmesi, ayarların yapılması ve benzeri işlemlerin bütünüdür.

2.4. Onarım: Arızanın giderilmesi ile cihazın çalışır duruma getirilmesidir.

2.5. Montaj: Bir cihazın parçalarını yerli yerine takma veya olması gereken yer ile birleştirmedir.

2.6. Teknik Hizmetler Formu : Yüklenici tarafından yapılan işlemlerin tamamının yazıldığı, yüklenicinin ve faaliyeti gerçekleştiren çalışanlarının bilgilerinin bulunduğu formdur.

3. KISALTMALAR

3.1. Bu teknik şartnamede "Fan" ya da "Cihaz" ya da "Tesisat" ya da "Split klima" ifadesi yerine bu maddeden itibaren "**Sistem**" ifadesi kullanılacaktır.

3.2. Bu teknik şartnamede ; "Bakım ve/veya onarım hizmeti" ifadesi yerine bu maddeden itibaren "**Teknik Servis Hizmetleri**" ifadesi kullanılacaktır.

4. TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VERİLECEK CİHAZLAR

4.1. Yüklenici detayları konu başlığında ve ekte belirtilen Sistemin Teknik servis hizmetlerini üstlenecektir.

5. GENEL İSTEK VE KURALLAR

5.1. Konu başlığında ve ekte özellikleri belirtilen Sistem için Teknik Servis hizmetleri sözleşmesi gereğince Yüklenici bu şartnamede yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.2. Yüklenicinin teknik personelleri, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden en fazla 30 (otuz) gün içerisinde Kurumun Karaköse Ek Binası'nda bulunan Sistemlerin keşfini yapacak, varsa arızasını tespit edecek, varsa arızasını gidermek için gerekli yedek parçayı belirleyecek, uygunsa bakımını yapacak ve Sisteme ait teknik tespitlerini Teknik Hizmetler Formuyla kayıt altına alacaktır.

5.3. Sistemin tam performansta, güvenli ve istikrarlı şekilde çalışmasının sağlanması için yedek parça temini gerekirse yedek parçanın temini sonrası 10 iş günü içinde Yüklenici Sistemin onarımını ya da yedek parça montajını yapacak, Sistemin tam performansta, güvenli ve istikrarlı şekilde çalışmasını sağlayacak ve yapılan faaliyetler doğrultusunda Teknik Hizmetler Formu'nu 3 nüsha olarak düzenleyecektir.

5.4. Yüklenici firma iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TS Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne (TS 12850) veya yetkili servis olduğunu gösteren belgeye sahip olmalıdır ve bunu sunmalıdır.

5.5. Teknik servis hizmeti esnasında yüklenici tarafından sistemde bulunan güvenlik ile ilgili koruma ve uyarı amaçlı etiket, ışık, ses ve benzeri görsel veya işitsel uyarıcıların hiçbir devre dışı bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz önünde bulundurulmaması sonucu ortaya çıkabilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.6. Yüklenici Teknik servis hizmeti esnasında yüklenici teknisyeninin iş güvenliğini sağlamak zorundadır. Teknik servis hizmeti esnasında olabilecek her türlü iş kazasında tüm kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca Teknik servis hizmeti esnasında yüklenici teknisyeninin yanlış ve ihmalkârlığından veya kasti hatalı müdahalesi sonucu meydana geldiği kanıtlanan hata veya arızanın neden olduğu zarar, ziyan, kaza veya yaralanmadan ve iş kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.

5.7. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenicinin bu tedbirleri almamasından dolayı oluşacak her türlü zarar yükleniciye ait olup idare hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

5.8. Teknik servis hizmetleri sırasında Sistemde meydana gelebilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.9. Teknik servis hizmetleri sırasında veya bitiminde sistemde fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde Teknik servis hizmeti bitmemiş sayılacaktır.

5.10. Teknik servis hizmetleri sonunda, yüklenici tarafından Teknik Hizmetler Formu (Arıza tespit, onarım, bakım v.b içerecek şekilde) 3 (üç) nüsha düzenlenerek, cihazın teknik değerlendirmesi yapılacaktır. Hazırlanan Teknik Hizmetler Formu, Kurum'un teknik birimi ve Patoloji Laboratuvar birimi tarafından da imzalanarak bir nüshası kullanıcıya bir nüshası Patoloji Laboratuvarına ve bir nüshası Kurum idaresine teslim edilecektir.

5.11. Sistemin onarımı sırasında ihtiyaç duyulan ve bu ihtiyacın Teknik Hizmetler Formu'nda beyan edilen yedek parçalar idare tarafından, bunun dışında kalan malzemeler (kullanılan takımlar, ölçüm cihazları, sarf malzeme vb) yüklenici tarafından temin edilecektir.

5.12. Yüklenici tarafından temin edilen yedek parçaların cihaza bağlanması durumunda, cihazın çalışır duruma getirilmesine karşın, değiştirilen parçaların yeterli uygunlukta olmaması sebebiyle zaman içinde oluşacak her türlü sorunun sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.

5.13. Hizmetin işinin herhangi bir aşamasında sistemin veya sisteme ait parçaların yüklenici işyerine gönderilmesi gerektiği hallerde, Kurum idaresinin yazılı onayını müteakiben Sistem en geç 2 (iki) işgünü içerisinde sevk edilecektir. Cihazın sevkiyatı ile ilgili her türlü masraf, sigorta (sigorta zorunlu değildir), her türlü zarar ve benzeri giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır ve sorumluluk Yükleniciye aittir.

6. BAKIM HİZMETİ

6.1. Yüklenici, Teknik servis hizmetini vereceği birime ziyaretlerini normal çalışma saatlerinde ve günlerinde yapacaktır; Yüklenicinin mesai saatleri dışında ziyareti olaksa öncesinde Kurum'un onayını almalıdır.

6.2. Yüklenici kullanım ömrünü tamamlamış parçaları belirleyip temin edilmesi gereken yeni yedek parçaları ve bu parçaların detaylı teknik özelliklerini Kurum idaresine bildirecektir. Kurum idaresi bu parçaları temin edince, Yüklenici bu parçaları hiçbir ücret talep edilmeksizin monte edeceğini ve Sistemi tam çalışır vaziyette teslim edeceğini taahhüt eder.

6.3. Sistemin, performans ve güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için bakımlar sırasında yapılan çalışmalarını gösteren detaylı kontrol listesi, bakım formu ile birlikte Kuruma teslim edilecektir.

6.4. Sistemin fonksiyonel ve görsel kısımlarının genel temizliği bakım sırasında yapılacaktır.

6.5. Sistemin Bakım Hizmeti asgari aşağıdaki işlemleri kapsayacaktır:

a) Havalandırma fan yataklarının bakımları ve yağlanmaları yapılacaktır.

- b) Havalandırma kayış gerginlikleri ve yıpranma durumu kontrol edilip gerekli ayarlar yapılacaktır.
- c) Tüm aspiratörlerin hücre temizliği, fan rulmanları, kayış ayar ve balans bakımı yapılacaktır.
- d) Hava damperleri kontrol edilecektir.
- e) Motor-fan kontrolü yapılacaktır.
- f) Elektriksel güvenlik kontrolü (Şebeke besleme gerilimi, topraklama bağlantıları) yapılacaktır.
- g) Tüm modların çalışması kontrol edilecektir.
- h) Hava kaçakları kontrol edilecektir.
- i) Filtreler kontrol edilerek temizlenecektir.
- j) Bütün bağlantılar kontrol edilecektir.
- k) Klimanın tüm petek ve filtre temizliği detaylı şekilde yapılacaktır.

7. ONARIM HİZMETİ

7.1. Yüklenici, Teknik servis hizmetini vereceği birime ziyaretlerini normal çalışma saatlerinde ve günlerinde yapacaktır; Yüklenicinin mesai saatleri dışında ziyareti olacaksa öncesinde Kurum'un onayını almalıdır.

7.2. Yüklenici arıza tespit ederse, mümkünse yedek parça değişimi olmaksızın arızayı onaracaktır. Onarım sonrası Sistemin tam performansta, güvenli ve istikrarlı şekilde çalışır vaziyette teslim edecektir.

7.3. Yüklenici arızanın kaynağı olan ve değişmesi gereken parçaları belirleyip temin edilmesi gereken yeni yedek parçaları ve bu parçaların detaylı teknik özelliklerini Kurum idaresine bildirecektir. Kurum idaresi bu parçaları temin edince, Yüklenici bu parçaları hiçbir ücret talep edilmeksizin monte edeceğini ve onarılmış Sistemin tam çalışır vaziyette teslim edeceğini taahhüt eder

7.4. Sistemin onarımı için şayet yedek parça temini gerekiyorsa parçanın temini sonrası 10 iş günü içinde yüklenici onarımı tamamlayacaktır.

7.5. Sistemin onarım tamamlandıktan sonra sistemin doğru çalıştığını gösterir şekilde gerekli kalite kontrol testleri yapılacaktır.

8. YÜKLENİCİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Bu şartname kapsamında yapılması öngörülen hizmetler, yüklenici firmanın kalifiye personeli tarafından yapılacaktır.

8.2. Yüklenici; bu teknik altyapısını (SGK kayıtları, eğitim belgeleri, diploma vb.) teklif dosyasında belgeleyecektir.

8.3. Yüklenici, teknik personelinin bu hizmet için aldıracağı eğitim sertifikalarını teklif dosyasında sunacaktır.

9. KABUL MUAYENE VE DENETİM NOTLARI

9.1. Teknik servis hizmetleri verilirken, Hastane idaresi tarafından görevlendirilecek bir teknik eleman hazır bulunacaktır.

6.2. Sisteme yapılacak her türlü müdahalede Teknik Hizmet Formu düzenlenecektir ve bu formu Kurum'un sorumlu teknik personeli, yüklenici personeli ve Patoloji Laboratuvarı çalışanı imzalayacaktır.

10. AYKIRI HALLER VE CEZAI HÜKÜMLER

10.1. Şartnamede belirtilen sürelere riayet edilmemesi ve/veya sürelerin aşılması halinde süresi aşılın her gün için Yükleniciye ceza kesecektir. Cezayı yüklenici Kuruma ödeyebileceği gibi yüklenicinin hak edişinden de kesilebilecektir. Bu konuda karar yetkisi hastane idaresinde olacaktır.

10.2. Çalışır vaziyette olan herhangi bir Sistemin, Yüklenicinin hatası sonucu arızalı hale gelmesi durumunda, aktif çalışmadığı her gün için Yükleniciye ceza kesecektir. Cezayı yüklenici Kuruma ödeyebileceği gibi yüklenicinin hak edişinden de kesilebilecektir. Bu konuda karar yetkisi hastane idaresinde olacaktır.

10.3. Cihazın servis hizmetleri sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz (yedek parça gerekli olması halinde yedek parça yüklenici tarafından sağlanacaktır) tamir etmek ya da ettirmekle yükümlü olacaktır.

10.4. Yüklenicinin teknik şartnamede, idari şartnamede, sözleşmede sayılan maddelerin yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği ve bu hususlarda Kurum tarafından tutulan tutanakların olması halinde her bir tutanak için ayrı ayrı olmak üzere Yükleniciye ceza kesecektir. Cezayı yüklenici Kuruma ödeyebileceği gibi yüklenicinin hak edişinden de kesilebilecektir. Bu konuda karar yetkisi hastane idaresinde olacaktır.

23.02.25
Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Diy. Tescil No: 13547
Ağrı Devlet Hastanesi