

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.10.2025

Sayı: 842

Konu: YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.10.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ALINACAK ABC TİPİ KURU KİMYEVİ
TOZLU 6 KG.(K.K.T) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 10 adet 6 kg.lık kuru kimyevi tozlu ABC % 90 (KKT) yangın söndürme tüpü alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

- 1) Teklif Veren Firmanın Adına kayıtlı Vize Tarihi Geçmemiş TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi zorunludur.
- 2) Teklif Veren Firmanın İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini İdareye sunacaktır.
- 3):Teklif Veren Firma Bağlı Bulunduğu TSE Müdürlüğünden Yangın söndürme Tüpleri Yetkili Firma olduğunu gösteren Güncel Tarihli Resmi yazı olacaktır.
- 4:Yangın söndürücülerin TSE-EN ve CE belgesi bulunacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- 1- Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu(KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 6 kg.toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imal yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
- 4- Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı, TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışır monometreli (gösterge) olacaktır. Bütün cihazların tetikleri Basınç Ekipmanlar yönetmeliğinin 97/23/AT/4.maddesinin (g) Fıkrası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.11.2011-15923 sayılı yazıları gereğince numuneye göre aşırı basınç emniyet tertibatlı vanalar (aşırı basınç tahliye edecek vana) etiketler kullanılmış olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Manamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür vereceklerdir. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
- 8- Kurumumuz söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan (2/50) cihazlar test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır. Firma bütün cihazlar için 4 (dört) yıllık garanti verecektir.
- 9- Alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlardan rastgele seçilen Bir tanesi kurum bünyesinde TSE standartlarına uygun B sınıfı yangın söndürme tatbikatı yapılarak boşaltılacak, yangın tatbikatı için gerekli malzeme ve

yakıt firmaca temin edilecek ve boşaltılan t p yeniden manamonyum fosfat oranı %90 arası ithal tozla doldurulacak olup, yakıt ve dolum i in ayrıca  cret  denmeyecek.

- 10- Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceėi yerlere ve hizmet ara larına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile Yangın    D zenleme Talimatının montajı firmaca  cretsiz olarak yapılacaktır.
- 11- S nd r c lerin tamamının duvara montajı i in paslanmaz 1. Kalite askı tertibatı olacak ve kurumca g sterilen yerlere montajı  cretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
- 12- Firmalar  artnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek ka eleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
- 13- Garanti s resi i inde Yılda 1 Bir kere Sorumlu firma tarafından Yangın s nd r c lerin Periyodik kontrolleri yapılacaktır, kullanılmadan (kendiliėinden) boşalan yangın s nd r c lerin dolumu firma tarafından  cretsiz yapılacaktır.
- 14- Firma teklifle birlikte  artnamemiz ka elenip imzalandıktan sonra **“ ARTNAMESİZ AYNEN KABUL EDİLMİ TİR.”**İbaresini koyacaklardır.

 artnameniz aynen kabul edilmi tir.

Ahmet Furkan  ztor k
A.  ztor k

Harun Z lk f ARSLAN
Ka e /  mza
R il Savunma Y .
Harun Z lk f Arslan