

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.11.2025

Sayı: 880
Konu: SU YUMUŞATMA TUZU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SU ARITMA- YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG (TABLET TUZ)

1. Teklif edilen tablet tuzların görünümü beyaz kristalize olmalı ve 25 kilogramlık iç içe geçmiş çift torba içerisinde olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından ruhsat tarihi ve numarası, üretim yeri ve tarihi bulunmalıdır.
3. Kaliteli rafine edilmiş tuzdan yapılmış olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve mebranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
4. Malzemelerin teslim tarihinden sonra en az 2 (iki) yıl son kullanım miadı olmalıdır.
5. Numuneye onay verildikten sonra sipariş çekilecektir.
6. Dış yüzeyi polipropilen ve iç yüzeyi naylon olan su geçirmez 25 Kg.lık çuvallar içerisinde olmalıdır.
7. Tuzun içeriği % 99,5 sodyum klorür ve tam rafine tuzu olmalıdır.
8. Tuz, temiz ve %10 luk çözeltide %7 - %7,2 pH değerine sahip olmalıdır.
9. Su Arıtma Sistemi İçin Kullanımı Uygun Olmalıdır.
10. Diyaliz merkezi su arıtma sisteminde kullanılabilir olmalıdır. Pirojenik olmamalıdır.
11. Tabletlerde pestisit kalıntısı 0 (sıfır) olmalıdır. Bu durum analiz raporu (özel veya resmi) ile belgelenmelidir.
12. Tabletler 5-10 gr preslenmiş tabletler halinde olmalıdır.
13. ISO ve TSE kalite belgeli olmalıdır.
14. Analiz raporları şu değerleri sağlamalıdır: NaCl oranı rutubet miktarı suda erimeyen madde asitte erimeyen madde magnezyum: %0.01: %0.1: kendine özgü: beyaz renkli ve tablet: %99.9: %0.14 Ca : %0 süfat : %0 Koku ve tat: %0.01 renk ve görünür tortu bırakmamalıdır. Fe, Cu, Hg, Zn, As ve Pb gibi istenmeyen element içeriği en fazla %0.01 olmalıdır.
15. Solüsyonlarda teknik kullanım yönünden ileride herhangi bir problem olduğunda eldeki malzemenin uygun malzeme ile değiştirilmesi taahhüdünde bulunmalıdır.
16. Hemodiyaliz ünitesinde reverse osmosis su sistemi yumuşatıcıları için kullanılabilir şeffaflık ve kalitede olacaktır. (Rafine tuzdan mamul olacaktır)

Beşir SAKSİK
Biyomedikal Uzman / Mikrobiyolog

M. İ. ÖZCAN
H. D. G. Genel Hemşire
D. Şif. No: 6739
Ağrı, İm. ve Araştırma Hastanesi

Ömer Uluç
Elini Tekniği