



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 04.11.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	RADYATÖRLER VE EKİPMANLARI ISITMA	25	ADET		
2					
3					
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi elaskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

ISITMA RADYATÖRÜ

1. Panel radyatörlerin TS EN 442 Deney raporlarında 90-70 °C sıcaklık farkı aralığında 20°C oda sıcaklığında sağladığı ısı değer 22 PKKP 600 için en az 1950 kCal/h, 22 PKKP 900 için en az 2675 kCal/h olacaktır. katalog ve test raporlarını ihale komisyonuna teslim edecektir.
2. Panel Radyatörlerin Test Basıncı minimum 13 Bar olacaktır
3. Panel Radyatörler ÖLÇÜLERİ 600 x 1200 ebatlarında çıkartılabilen pratik üst kapağı ile kolay temizlenebilir olacaktır.
4. Panel Radyatörlerin 33 mm hatveli yüzey alanı olacaktır, çift taraflı kanat özelliği ile 105 mm kalınlığında olacaktır.
5. Malzemelerin hiçbir parçasında, imalat veya malzeme hatası, kırık, kopuk, ezik parça olmayacaktır. Radyatörler, nakliye sırasında oluşabilecek zedelenmeleri ve deformasyonları önleyecek uygun bir şekilde ambalajlanmış olarak gönderilecektir.
6. Panel sac kalınlığı: 1,20mm $\pm$ 0,09mm, Konvektör sac kalınlığı : 0,40mm $\pm$ 0,05mm, Kapak sac kalınlığı: 0,60mm $\pm$ 0,05 mm olacaktır. Yüklenici tarafından getirilen panel radyatörlerden seçilecek olanlar üzerinde İDARE yetkilileri panel radyatör uygunluğunu tespit etmek için kesme işlemleri yaparak test yapma hakkına sahiptir.
7. Panel radyatörler fabrika/ üretici tarafından 1 O yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma malzeme kalitesi ve montaj işçiliği ile ilgili 2 yıl tamirat-değişim garantisini kabul etmiş olur.
8. Panel radyatörlerin çalışma sıcaklığı 120 °C 'ye kadar olacaktır.
9. Panel Radyatörlerin yüzeyleri korozyona karşı fosfatlanıp astar boya ile kaplanarak ve RAL 901 O veya 9016 epoksi polyster toz boya ile kaplanmış olmalıdır.
10. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartlarına a eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.
11. Radyatörler EN 442, vanalar TS 579 standartlarına uygun olacaktır. İlgili firma ürünlerle ilgili TSE kalite uygunluk, TSE imalata yeterlilik ve konuyla ilgili standart normlara uygunluk (ISO, TS EN, CE ve diğer) belgelerini İDARE'ye sunacaklardır.
12. Panel radyatörler için Montaj Aksesuarları EKSİKSİZ GETİRİLECEKTİR.

Engin UGAR
Teknisyen
[Signature]

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
[Signature]

Eğilim Devlet Hastanesi
Gözetmen
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
[Signature]