

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

1.1. Bu teknik şartnamesi, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bulunan sağlık tesislerinin ihtiyacı olan aşağıdaki fiziksel/kimyasal özellikleri ve Ek-1 miktarları belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2:FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

2.1.Portakal Tip Kömür Özellikleri

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLERİ
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7500 Kcal/kg (-400 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok %0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok %10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %14 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	50-150 mm (en çok $\pm$ %10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

2.2.Ceviz Tip Kömür Özellikleri

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLERİ
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok %0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok %10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	20-60 mm (en çok $\pm$ %10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

2.3.Fındık Tip Kömür Özellikleri

ÖZELLİKLER	SINIR DEĞERLERİ
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok %0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%12-31 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok %10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan Mekanik Besleme İçin)	10-18 mm (en çok $\pm$ %10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

Hacı YILDIRIM
Hacı

İhsan KOTAN
İhsan

Alihan DİNKER
Alihan

3. GENEL HÜKÜMLER

- 3.1. Yakıtın ilgili sağlık tesisinin kalorifer dairesine boşaltılmasına kadar alıma ilişkin tüm aşamalar bu teknik şartnamede belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecek , teknik şartnamede bulunmayan hususlarla ilgili olarak ise ilgili mevzuatlar , idari şartname , sözleşme tasarısı ve ekleri geçerli kabul edilecektir.
- 3.2. istekliler , ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini , satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden almış olduğu satış şizin belgesinin aslı veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edilmelidir.(Belgelerin geçerlilik süresi sözleşme dönemini kapsamaktadır).
- 3.3. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 3.4. Kömür torbalarının dış yüzünde 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen bilgiler (kömürü ithal eden satışı sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi,tel. fax ve e-mail,kontrol belgenin sayısı, kömürün menşei,cinsi,fiziksel ve kimyasal özeliğinin (kükürt, nem,kül ve uçucu madde oranı,alt ısı değeri ve boyutu vs.)
- 3.5. Alınacak kömürün torbalaması, teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25,40,45,veya 50kg orijinal torbalarında ,ilgili yönetmenliğe uygun şekilde olacaktır.
- 3.6. Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme ,boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir yükleme, boşaltma ,istif, kantar,analiz,işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.
- 3.7. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması idareyi ilgilendirmeyecek, idare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

4. TESLİM YERİ VE ŞEKLİ

- 4.1. Satın alınacak kömürler sağlık tesislerine tabloda belirtilen miktar ve tip doğrultusunda teslim edilecektir.
- 4.2. İdare, kömür siparişini sağlık tesisinin stoklama kapasitesini ve tüketim miktarlarını göz önünde tutarak yıl içinde partiler halinde yapacaktır. Yüklenici siparişini almasını müteakip 5 iş gün içinde (hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) idareye gündüz mesai saatlerinde kömürü teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde idari şartnamede belirtilen cezai işlem uygulanır.
- 4.3. Teslimatlar hafta sonları ile resmi ve genel tatil günleri haricindeki resmi mesai günleri mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde yapılacaktır. Resmi mesai gün ve saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır. ancak idarece ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, muayene ve kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurarak mesai saatleri dışında da yakıt teslim alınabilir

Hacı YILDIRIM
Huy

İhsan KANTAR
Huy

Atilla DİNLER
Huy

4.4.Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.5. Teslimatta torba sayısı değil tartım sonrasındaki teslim edilen net kilo dikkate alınacaktır.

4.6.Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup,nakliyeciyen veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

5.TARTIM

5.1.Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını muayene ve kabul komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarın bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarın bulunmadığı yerlerde özel kantarlarda tartılacak,teslimat sonrası boş olan araçlar yetkili huzurunda yeniden tartılarak dara (boş araç ağırlığı)tespit edilecektir.

5.2.Tartım sonucu iki suret düzenlenecek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.

5.3. Tartım , nakliye ve her türlü işçilik masraflarını yükleniciye ait olacaktır.

6.KABUL VE KONTROL

6.1.Muayene ve kabul komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklemeye usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol edecek, kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması,toz durumu,taş,toprak,kil,vb. yabancı madde bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb.) mevcut durumu bir tutanak ile tespit edecek gerekirse kömürü teslim almayacaktır.

6.2. İdarenin gerekli görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere kamu kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yaptırılacaktır. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş,yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir.

6.3.Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde , yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 10 gün içerisinde sağlayacaktır.Süresi içerisinde geri alınmayan malın zayiinden dolayı idarede sorumlu tutulmayacaktır.İade edilen kömürle ilgili her türlü nakliye , tartı, hamaliye vb. giderler yükleniciye aittir.

6.4. Uygun olmayan yakıtın idarenin depolarından alınmasına müteakip ilgili birimde hiç yakıt kalmayacağından yüklenici yakıt değişimini sağlık tesisinde hizmetini aksatmayacak şekilde yapacaktır.Aksi taktirde idari şartname de belirtilen cezai işlem uygulanır.

Hacı YILDIRIM
[Signature]

İhsan KARAN
[Signature]

Atilla DİNER
[Signature]