

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

14.11.2025

Sayı: 188

Konu: 2000 LİTRELİK YAKIT DEPOSU ALIM İŞİ (PİYASA ARAŞTIRMASI)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.11.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YAKIT DEPOSU			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

*Kismi teklifler kabul edilmeyecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
2 Tonluk Mazot Deposu teknik şartnamesi
(Güçbir GJW700X Jeneratörü İçin)

Bu şartname, dizel yakıtlı jeneratörlerin yakıt ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak **2.000 litre kapasiteli, yerden 40 cm yüksekliğinde montaj ayaklı ve 3 metre yakıt dolum hortumuna sahip** yer üstü yakıt deposunun teknik, mekanik ve güvenlik koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

- Depo, yere doğrudan oturmayacak; **40 cm yüksekliğinde çelik profil ayaklar** üzerinde bulunacaktır.
- Ayaklar, zemine ankraj yapılabilecek şekilde delikli plakalarla üretilecektir.
- Bu yapı, hem **hava sirkülasyonu** hem de **tahliye hattı erişimi** sağlayacaktır.
- Ayaklar, deponun dolu ağırlığını güvenli şekilde taşıyacak dayanımda olacaktır.
- Depo, jeneratörün yanında veya yakınında konumlandırılacaktır.
- Yakıt hattı bağlantılarında **teflon conta veya sızdırmazlık macunu** kullanılacaktır.
- Deponun topraklama pabucu jeneratör toprak hattına bağlanacaktır.
- İç yüzey solventle temizlenip yağ, pas ve kirden arındırılacaktır.
- Dış yüzey, antipas astar + endüstriyel poliüretan boya ile boyanacaktır.
- Boya kalınlığı: en az 80 mikron
- Net kapasite: 2.000 ± %5 litre

Depo, jeneratöre yakıt iletimi ve dolumu için aşağıdaki sistemlere sahip olacaktır:

Dolum Ağızı	2" çapında, kilitli kapaklı, çelik malzeme
Havallık Hattı	1" çapında, filtreli, geri basınç önleyici tip
Yakıt Çıkış Hattı	1" çapında, küresel vanalı
Yakıt Dolum Hortumu	yakıt dayanımlı takviyeli hortum
Hortum Ucu Bağlantısı	jeneratör yakıt girişine uyumlu
Tahliye Hattı	½" çapında, alt kısımda, küresel vanalı (tortu/su boşaltımı için)
Seviye Göstergesi	Mekanik tip, dışarıdan kolay okunabilir
Bakım Kapağı (Manhole)	Ø400 mm, üst kısımda, temizlik ve bakım için

Teknik Şartname
Belge
Seri
2019

Serdar Zaka
Teknisyen
2019

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GEREKÇE RAPORU

Hastanemizin acil ve sürekli hizmet gerektiren bir kurum olması nedeniyle, enerji sürekliliği büyük önem arz etmektedir. Elektrik kesintilerinde devreye giren jeneratör sistemi, hastane iş ve işleyişinin devam etmesi için kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Mevcut jeneratörün dahili yakıt deposu **1.400 litre** kapasitelidir. Ancak uzun süreli enerji kesintileri, bakım çalışmaları veya yakıt temininde yaşanabilecek gecikmeler durumunda mevcut yakıt kapasitesi yetersiz kalmaktadır. **2.000 litre** ek depoya ihtiyaç vardır. Doğal afet, yakıt tedarik zincirinde aksama veya uzun süreli bölgesel elektrik kesintilerinde Hastane hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve özellikle hayati öneme sahip birimlerin enerjisiz kalmaması jeneratörün kesintisiz çalışması için yedek yakıt deposu gereklidir.

Acil yakıt ihtiyacının oluşması durumlarında yakıt alım\temini işlemleri uzun süreceğinden hastane iş ve işleyişinin kesintisiz sürdürüle bilmesi için yakıt deposuna ihtiyaç duyulmaktadır

Hastaneler, “kritik tesis” sınıfında olduğundan, **TS EN ISO 8528** ve ilgili **Afet ve Acil Durum Planları** kapsamında yeterli süreli enerji yedeği bulundurulması önerilmektedir.

Dilek BAKIR
Kalite Yönetim Sorumlusu

Çenap IŞIK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

ekimle Birim Sorumlusu
Ardıncı Ceylan