

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.11.2025

Sayı: 326

Konu: KLİMA SANTRALLERİ OTOMASYON ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HONEWELL MVN 713A1500 24 VAC ISITMA VANA MOTORU			1	Adet		
2	HONEWELL s20230 - 2pos 230va TAZE HAVA DAMPER MOTORU			1	Adet		
3	DPS SENSÖRÜ			1	Adet		
4	PION			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Klima Santralleri Otomasyon Onarım Malzemeleri Teknik Şartnamesi

Saha kontrol cihazları üst düzeyde bilgisayar ağı ile alt düzeyde ise giriş / çıkış modülleri ve / veya doğrudan saha ekipmanı ve diğer cihazlarla iletişimi sağlayacaktır. Saha kontrol cihazı üzerinde çalışıp programlar aşağıdakileri içermelidir.

- 1.) Takvim işlevleri (tatil programları bir kerelik programlar vs)
- 2.) Zaman programları
- 3.) Veri arşivleme (trending)
- 4.) Alarm işlevleri
- 5.) Saat senkronizasyonu
- 6.) Lon Works, BacNet, EIB, ModBus iletişimi
- 7.) Lon Works, uyumlu cihazlar için idari fonksiyonlar (configuration, binding vs.)
- 8.) Karmaşık senaryolar için serbest programlanabilirlik

ISITMA VANA MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) Sahadaki vana gövdesi ile uyumlu olmalıdır.
- 2.) DN15...DN 32 Çapındaki vanalar için uygun olmalıdır.
- 3.) Tork 3 Nm olmalıdır.
- 4.) Besleme AC/ DC 24 V olmalıdır.
- 5.) Otomasyon çıkışı sinyali 0 ... 10 V olmalıdır.
- 6.) Koruma derecesi IP 40 olmalıdır.
- 7.) CE sertifikasına sahip olmalıdır.

HONEYWELL TAZE HAVA DAMPER MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) Doğrudan damper miline monte edilen yay – geri – dönüşlü damper motorları kullanılacaktır.
- 2.) Damper motorunun gücü , en az 10 Nm veya 20 anam olacaktır.
- 3.) Her dampere ayrı motor verilecektir.
- 4.) Bağlantı mekanizmaları ile tek motora birden çok damper bağlanmayacaktır.

Haldun İbrahim ÇELİK

Musa Güneş

5.)Damper motoru beslemesi AC 230 V olmalıdır.

6.)2 yardımcı kontak bulunmalıdır.

7.)Koruma sınıfı en az IP54 olmalıdır.

FARK BASINÇ ANAHTARI (DPS) SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.)En az 20pa – 500pa aralığındaki farklı basınç ölçüm aralıkları için ayarlanabilir olmalıdır.

2.)Maksimum işletme basıncı tüm basınç aralıkları için 10kPa olmalıdır.

3.)Hava, yanıcı ve agresif olmayan gazlar için kullanılabilmelidir.

4.)+200 c ye kadar dayanıklı silikon esaslı diyaframı olmalıdır.

5.)Gaz / Hava girişi için çapı en az 6 mm olan iki adet plastik boru bağlantısı olmalı bunlardan birisi yüksek diğeri ise alçak basınç için olmalıdır.

6.)Çalışma sıcaklığı +85 c ile -20 c arasında olmalıdır.

7.)Koruma sınıfı en az IP54 olmalıdır.

H.İbrahim ÇELİK

Teknisyen



Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen

