

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

KONU: Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık hizmet binalarında bulunan jeneratörlerin ihtiyacına yönelik aşağıda şart ve esaslar dahilinde yakıt (motorin) temin edilmesidir.

Aşağıda yakıtın kullanılacak olan binaların isimleri verilmiştir.

SIRA NO	MAL/YAPIM / HİZMETİN ADI
1	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2	AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
3	HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
4	MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
5	DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ
6	ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
7	PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
8	DIYADIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
9	TAŞLIÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
10	TUTAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Jeneratörler için Kullanılmak Üzere Motorin Teknik Şartnamesi

- Hizmet Binalarına ait jeneratörlerin ihtiyacına yönelik motorin sözleşme tarihinden itibaren geçerli olup pey der pey alınacaktır. Fakat İdare gerektiğinde daha önce tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.
- İdare sözleşmede belirtilen akaryakıt miktarından ihtiyacı olanı süre içerisinde almakla serbesttir.
- Yüklenici her teslimat sırasında laboratuvar muayeneleri için en az 3 numune kabını bedelsiz olarak ilgili bina görevlisine teslim eder. Numune kapları min. 1 litre kapasitede ve zaman içerisinde petrol ürününün evsafını etkilemeyecek teknikte imal edilecek ve kilit tertibatı olacaktır. İdare rastgele veya her boşaltmadan sonra ilgili laboratuvarlara test için numuneleri gönderebilir. (Kamu kurumu tercih edilir.) 3 numune kabının 1 i test için 1 i idarede 1 tanesi de yüklenicide bırakılır. Test sonuçları için gerekli her türlü maliyet yükleniciye aittir.

Teknisyen
Ali KAYA
Ak

Teknisyen
Soner Çeçil
Soner

Tek
İhsan KAYA
Ihsan

- Numune kaplarına yapıştırılmak üzere yüklenici ile bina yetkilileri tarafından imzalanmış etiket düzenlenecektir. Düzenlenen söz konusu etikette petrol ürünün cinsi teslim tarihi irsaliye veya fatura tarih numarası ile tankerin plakası yazılacak ve numune kabının bir tanesi tutanakla yüklenici yetkilisine verilecektir.
- Petrol ürünleri standardına uygun olmadığı tespit edilen ürünün ücreti ödenmeyeceği gibi petrolün kullanıldığı ürün tazmini firmaya ait olacaktır.
- Yükleme nakliye indirme tartım tahlil vb. her türlü masraflar yükleniciye aittir.
- Mal teslimi yüklenici veya yetkili temsilci tarafından yapılır. Nakliyeciler muhatap kabul edilmez.
- Firma idarenin şartname hükümlerine uygun olarak verecek olduğu talimatları eksiksiz yerine getirecektir.
- Ürün teslim edilinceye kadar meydana gelecek problem sorumluluğu firmaya aittir.
- Firma teslim edeceği malı idarenin mesai saatlerinde (8.30-16.30) arasında getirecektir. Firmaya motorin için bildirim tarihinden sonra (e-mail, fax, telefon herhangi biri) 2 iş günü içerisinde teslim yapması zorunludur. Tatil günleri mal teslim alınmayacak olup ilgili bina yöneticileri planlamalarını buna göre yapacaktır. Uzun süre elektrik kesintilerine karşı (6 saat ve üzeri) yüklenici her daim elinde min 1500 litre yakıt bulundurmak zorunda ayrıca yeterli sayıda tankere sahip olmalıdır. (Uzun süreli kesintilerde ihtiyaç duyulması halinde 2 günlük süre aranmaz.) Doğan yükümlülükler firmaya aittir.
- Alınacak petrol ürünleri Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen evsafalara uygun, TSE standartlarına ve EPDK'ce belirlenmiş evsafata olacaktır. Ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin imal ettikleri mal olacaktır.
- Alımı yapılacak petrol ürünü il ve ilçe merkezlerinde bina veya hastanelere yerinde teslimat yapılacaktır.
- Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak yüklenici tarafından bina yetkilisine verilecektir. Detaylarda araçların plakaları teslim alma tarihi saati ve miktarı yapılacaktır. Ek olarak talepte bulunan sağlık yöneticisinin kaşesi olacak, yükleniciye ait bilgiler bulunacaktır.
- Motorin uygulamada bulunan son şekli ile Otomotiv Yakıtları - Dizel (Motorin-Motorin Diğer) Gerekler ve Deney Yöntemleri standardına uygun olacak ve bu özellikler ek olarak ayrıca verilmeyecektir. Ulusal marker kontrolü yapılmış olup Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı hava kirliliği önleme ve diğer konularda her yıl için Ağrı ilinde kullanılmasının öngördüğü özellikleri taşıyacaktır.
- Boşaltma sırasında tehlike yaratacak olaylardan yüklenici sorumludur.
- Teslim edilecek ürünün taşınması ve boşaltımı esnasında yüklenici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Bu konudaki her türlü sorumluluk tamamen yükleniciye aittir. Boşaltma esnasında her türlü hortum kelepçe alet edevat araçta bulundurulacak ve çeşitli nedenlerle yakıt tanklarının dışına boşaltılan, zayi olan yakıtın parası ödenmeyecektir.
- Jeneratör yakıt depolarına motorin teslimatı litre olarak yapılacaktır. Yakıtı getiren aracın sayacı ölçü kabı ile test edilecektir.
- Boşaltma sahasına görevli olmayan girmeyecektir. Bu esnada tanker düzgün park edilmiş olması motoru stop edilip elektrik akşamları kapatılmalıdır. Dolum esnasında tanker üzerinde oluşabilecek statik elektriği önlem için topraklama yapılacaktır.
- Karayolları Genel Müdürlüğünce vasıtalarla konan tonaj tahdidine ve yürürlükteki diğer taşıma mevzuatına uymamaktan doğacak her türlü mali ve hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Motorin dışında başka petrol ürünü taşıyan tankerler ile (asfalt, vb.) teslimat yapılmayacaktır. Tankerlerde elektronik sayaç olacaktır.

Teknisyen
Ali KAYA
AK

Teknisyen
Sami Gökçü
J. Gökçü

Tek
İhsan Kater
CH