

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

26.11.2025

Sayı: 194

Konu: JENERATÖR YEDEK PARÇA ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	JENERATÖR YEDEK PARÇALARI BLOK ISITICI			2	Adet		
2	JENERATÖR YEDEK PARÇALARI (YAĞ BASINÇ SENSÖRÜ)			1	Adet		
3	JENERATÖR YEDEK PARÇALARI (YAKIT ŞAMANDIRASI)			1	Adet		
4	SİRKÜLASYON POMPA			1	Adet		
5	KONDEKTÖR			1	Adet		
6	JENERATÖR YEDEK PARÇALARI (HARERET MÜŞİRİ)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- *Kısmi teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.ŞEYMA ÖZGÜL Dahili:

- En ge 7 (yedi) gn ierisinde faturası kuruma ulařtırılmayan Mal /Hizmetin demesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya ıkacak olan ihtilafların halinde Aėrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiř sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
GÜÇBİR GJW700X JENERATÖRÜN ARIZALI PARÇALARININ
TEMİNİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. AMAÇ

Bu teknik şartname, hastanemizde bulunan **GÜÇBİR marka GJW700X model 700 kVA jeneratörün** bakım-onarım firması tarafından yapılan arıza tespiti sonucunda değişmesi gereken parçaların **mal alımı (tedariği)** işine ait teknik koşulları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. CİHAZ BİLGİLERİ

- **Cihaz Adı:** Dizel Jeneratör
- **Marka:** GÜÇBİR
- **Model:** GJW700X
- **Güç:** 700 kVA

3. TEMİN EDİLECEK PARÇALAR

Sıra No	Parça Adı	Adet	Açıklama / Özellik
1	Bod (Blok) Isıtıcı için Kontaktör	1	Orijinal veya orijinaline eşdeğer, mevcut sisteme tam uyumlu, en az 12 amper olacak
2	Bod (Blok) Isıtıcı	2	Mevcut sisteme uygun, 380 volt, orijinal parçayla aynı özellikte
3	Yağ Müşiri (Yağ Basınç Sensörü)	1	Motor tipiyle uyumlu, 0.5 ila 10 bar basınç değerlerinde
4	Yakıt Şamandırması	1	Yakıt deposuna uygun, hava kanallı beyinle entegreli çalışabilecek, beyin soketleriyle uyumlu, $\pm\%3$ hata oranı
5	Hararet Müşiri (Sıcaklık Sensörü)	1	Motor soğutma sistemine uygun, orijinal sıcaklık aralığında çalışan tipte
6	Sirkülasyon Pompası (15/4-130 220V)	1	Jeneratör motor soğutma sistemine uygun, 220V, 50Hz, 1 faz, en az 90°C sıcaklık dayanımlı, orijinal veya muadili



4. TEKNİK ŞARTLAR

1. Tedarik edilecek tüm malzemeler **GÜÇBİR GJW700X** model jeneratör ile **tam uyumlu** olmalıdır.
 2. Malzemeler **yeni, kullanılmamış, orijinal veya orijinaline eşdeğer** olmalıdır.
 3. Muadil ürün teklif edilmesi halinde, teklif ile birlikte **ürün teknik dökümanı ve uygunluk belgesi** sunulmalıdır.
 4. Malzemeler, mevcut sisteme ilave modifikasyon gerektirmeden kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
-

5. GARANTİ ŞARTLARI

1. Teslim edilen tüm parçalar en az **1(bir) yıl garanti** kapsamında olacaktır.
 2. Garanti süresi içerisinde ürün kaynaklı arızalarda parça değişimi veya yenisiyle değişim ücretsiz olarak yapılacaktır.
-

6. MUAYENE VE KABUL

1. Teslim edilen ürünler, **Hastane Teknik Servis Komisyonu** tarafından kontrol edilerek uygun bulunması halinde teslim alınacaktır.
 2. Uygun bulunmayan veya hatalı ürünler hiçbir ücret talep edilmeden yenisiyle değiştirilecektir.
-

7. DİĞER HUSUSLAR

1. Tedarik edilen ürünlerin orijinalliği konusunda tereddüt olması halinde **GÜÇBİR yetkili servisinin** görüşü esas alınacaktır.
2. Tüm ürünler güvenli şekilde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.
3. Tedarik süresince doğabilecek her türlü risk ve sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
4. Doğabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta ağı mahkemeleri yetkilidir.

Serdar Zaka
Tedarikçi
Szt

2. Şahin
Beyaz
Geliştirici

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

GEREKÇE RAPORU

Hastanemizde elektrik kesintilerine karşı sürekli enerji temini amacıyla kullanılan jeneratör, son bakım ve kontroller sırasında bazı parçalarında arıza tespit edilmiştir. Bu parçaların çalışmaması veya eksik olması, jeneratörün verimli ve güvenli şekilde çalışmasını engellemektedir.

Arızalı parçaların değiştirilmemesi halinde jeneratör arızalanmaya devam edecek ve bakım maliyetleri artacaktır. Kurumun faaliyetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için jeneratörün güvenli ve etkin çalışması zorunludur. Parçaların temini, uzun vadede bakım ve işletme maliyetlerini azaltacaktır.

Jeneratörün sürekliliğini ve kurum faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bakım onarım firmasının talep ettiği arızalı parçaların temin edilmesi ve gerekli bakımın yapılması gerekmektedir.

Cenap IŞIK

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Hasan Celil
Personel Sorumlusu
[Signature]