

TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	İşin Adı	Adet /Miktar	Teknik Tarifi	Kullanılacağı Yer
1	Şerit zımpara	1 mt	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2	Kalekim	5 torba	Yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3	Boya (duvar)	240 kg	Su bazlı plastik slikenli silinebilen özellikli olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4	Beyaz derz	3 torba	Su sızıntısına karşı korumalı ve yapışkan özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
5	Sırık 190 cm	1 ad	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
6	Saten alçı leğen	1 ad	Su sızıntısına karşı plastik özellikli olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
7	Zımpara kağıdı (180) numara	25 ad	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
8	Pas sökücü	5 ad	Metal yüzeylerde pas sökölme özeliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
9	Teflon bant(sarı)	20 ad	Su sızıntısına karşı kullanma özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
10	Membran 24 lik	2 ad	Hava şartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
11	Membran 50 lik	3 ad	Hava şartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
12	11/4 beşyolu T	2 ad	Suya karşı sızıntı yapmayacak özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
13	1 parmak 5 yolu T	2 AD	Suya karşı sızıntı yapmayacak özelliğe sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
14	3x2.5 TTR kablo	200 mt	Yanmama özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
15	Erkek fiş(topraklı)	100 ad	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
16	Sıva üstü priz	10 ad	Elektrik akımına karşı korunma özeliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
17	60x60 led panel	20 ad	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
18	akıllı vida)3.9x50)	2 kutu	Yıldız uçlu özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
19	Akıllı vida(3.9x60)	2 kutu	Yıldız uçlu özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
20	Çeşme(musluk)	30 ad	Su akımına karşı dayanıklı olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1


✓

A7

21	Robot fırça (4 numara)	4 ad	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
22	Sifon hortum (uzun)	50 ad	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
23	İzole bant	20 ad	Yapışma özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
24	İran yapıştırıcısı	10 ad	Hava şartlarına karşı uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
25	Çift taraflı bant	10 ad	Çift taraflı yapışma özelliğine sahip olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
26	Demir kapı kilidi	1 ad	TSE Standartlarına uygun olmalıdır	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Hacı YILDIRIM

Teknisyen



Erkan TAŞDEMİR

Teknisyen



Samet ÇEĞİL

Teknisyen

