

6 LİTRELİK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Teklif verecek firmaların, satış sonrasında, cihazların dolum, bakım ve servis hizmetlerini yapabileceği TS-HYB 11827 standardına uygun bir tesise sahip olduklarını ve standarda uygun şartlarda satış sonrası dolum bakım servis hizmeti verebileceklerini gösteren hizmet yeterlilik belgesine olmaları zorunludur. Bu belgeye sahip olmayanların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

2-Yangın söndürme cihazlarının içindeki tozun Mono amonyum fosfat oranı %90 dan az olmamalı veya yangın söndürme cihazının üzerindeki etikete belirtilen yangın beyan değerleri, (örnek 21 A veya 113 B)söndürme performansının 1 tanesini karşılamalıdır.ABC sınıfı yangınlara karşı kesin etkili TS-EN 615 standardına uygun olmalıdır.Kullanılan toza ait TSE veya İSO belgesi ve üretici firmadan alınan analiz raporu verilmelidir.

3-Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının yerine ¼ oranında yedek yangın söndürme cihazı verecektir. Aksi takdirde cihazlar doluma ve bakıma verilmeyecektir.

4-Dolum ve bakım için verilen cihazların tamamı içi boşaltılarak teslim edilecektir. Arızalı olan yangın söndürme cihazları tespit edilecek ve tutanak tutulacaktır.

5-Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı yangın söndürme cihazlarının üzerine kendi firma adını ve yangın beyan değerlerini ve garanti belgesini gösteren etiketlerini yapıştıracaktır.

6-Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE ve CE amblemi imalat yılı, amblemi, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası belli olmayan cihazlara dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.

7-Yüklenici firma dolum ve bakım işlemini TS İSO 11602-2 ve TS 11827 standartlarına uygunluk belgesi (Hizmet yeterlilik belgesi) aldığı iş yerinde yapacak. Firma dolum ve bakım işlemini başka firma adına düzenlenmiş yetki belgesi ile veya beyan ettiği adresin haricinde başka adreslerde yapamaz. Böyle bir durum tespit edildiğinde taraflar arasında imzalanan sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve herhangi bir hak talep edemez.

8-Dolum ve bakıma alınan söndürücülerin çalışma düzeni içten basınçlı olmalı, tetik ve vana tertibatı TSE veya CE belgeli olmalı, tetik üzerinde emniyet sigortası olmalı, tetik ve vana üzerinde emniyet sigortası olmayan cihazların dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.

9-Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının dış yüzeyleri yıpranmış olan cihazları, çatlak, pürüz karıncalanma olmayacak şekilde kırmızı renk boya ile boyayacak.

10-Üzerinde elektrik akımı geçen yerlerde bulunan cihazlarda minimum 1 metre mesafeden kullanıldığında 1000 volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olmalıdır.

11-Yangın söndürme cihazı, içindeki kuru kimyevi toz 15-20 bar arasında atmosfer basınçla dışarı püskürtebilmeli ve püskürtme uzaklığı 2 metreden az olmamalı.

12-Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı cihazların muayene ve periyodik bakımlarını TS 11602-2 standardına uygun şekilde yapmalı. Yüklenici firma ile İŞVEREN arasında, verilecek hizmetin kapsamında yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları (4 yıl boyunca) yılda bir defa olacak şekilde yapılacaktır. Bu kapsamda cihazların rutin periyodik kontrollerinin ise yılda Bir defa olmak üzere düzenli bir şekilde yapılması zorunludur



Dr. Hasan Ali IPEK
Ağrı İl Ambarları Servisi
Başkanı
Dp. No: 271826



Atila DİNLER
İnsan Kaynakları ve
Personel Sorumlusu
Sicil No: K72570

Periyodik bakım ve kontrolleri için TSE-HYB 11827 standardının 4-2-14 maddesine uygun şekilde karşılıklı sorumluluklarının ve hizmet bedelinin ödeme şeklinin belirtildiği bir sözleşme düzenlenecek karşılıklı olarak imzalanacaktır.

13-Firma dolum ve bakıma aldığı imalat tarihi 5 yılı geçen cihazları hidrostatik basınç testine tabi tutacaktır. Basınç testine uygun olmayan cihazlar tarafımıza rapor edilecektir.

14-Garanti süresi içerisinde 4 yıl boyunca kullanıcı hatasından kaynaklanmayan, aksaklıklar için daha önceden belirlenen bakım, kontrol servis ücreti dışında ücret talep edilmeyecektir. Örneğin 4 yıl içerisinde, cihazın içindeki itici gazı gösteren manometre cihaz kullanılmadan 0 (sıfır) düşerse garanti kapsamında yapılacaktır.

15-Dolum ve bakımı yapılan cihazlar içinden rastgele seçecek %2 oranında yangın söndürme cihazı üzerinde yapıştırılan etiket üzerinde beyan edilen yangın performans tatbikat yapılacak tatbikat için ihtiyaç duyulan yanıcı madde ahşap gibi malzemeler YMTL tarafından karşılanacaktır. Yangın tavaşı vb. Gibi malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek boşaltılan cihazlar aynı özellikte kuru kimyevi toz ile ücretsiz olarak doldurulacaktır.

16- İŞVEREN gerekli gördüğü hallerde yangın söndürme cihazlarının içerisinde rastgele seçeceği %2 oranında yangın söndürme cihazının, ekolojik olduğunu çevreye insana ve canlılara zararlı olmadığını istediği kuruma ve kuruluşa test ettirecek. Testte kullanılan cihazlar ile test masrafları ürünün standarda uygun çıkmaması halinde üretici firma tarafından karşılanacak, yüklenici firma ile yapılan sözleşme fesh edilecek ve yüklenici firma verdiği hizmet için herhangi bir ücret talep edemeyecektir. Test sonucunun standarda uygun olması halinde ise test üretici ve boşaltılan cihazların dolum bedeli İŞVEREN tarafından karşılanacaktır.

17-Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların yeterlilik belgelerini tarafımıza verecektir.

18)Dolumu yapılacak olan 24 (Yirmi dört) Adet Yangın Söndürme Cihazlarının Listesi

a -35 Adet 2 Kg. Lık Yangın Söndürme Cihazı

b- 25 Adet 6 Kg. Lık Yangın Söndürme Cihazı

Atilla DİNLER
Personel Sorumlusu



Ebru DEMİRTAŞ
AABT



Yasemin DİŞÇİ
ATT



Dr. Hasan Ali İPEK
Başhekim

