

**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİN
MOTORİN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU: Bu şartname Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerin ihtiyacı olan akaryakıt satın alınması koşullarını içerir.

Bu Şartnamede ve ekleri "Mal alım ihalelerine ait tip sözleşmenin" bir parçası olup birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılır

2.TANIMLAR

Bu Teknik Şartnamede;

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri : İDARE

Teklif verecek katılımcılar

: İSTEKLİ

İhaleyi alan firma

:YÜKLENİCİ

Akaryakıt ürünleri

: MAL

olarak adlandırılacaktır.

3.KAPSAM

Bu Teknik Şartnamede

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesislerin motorin mal alım işi için hizmetin aksamaması için jeneratörlerde kullanılmak üzere motorin alımına ait teknik şartnamesidir.

4. ALINACAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN YERİ VE MİKTARLARI

Aşağıda yakıtın kullanılacak olan binaların isimleri verilmiştir.

SIRA NO	MAL/YAPIM / HİZMETİN ADI	MİKTAR	BİRİM
1	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1000	Litre
2	AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ	900	Litre
3	HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	250	Litre
4	MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	525	Litre
5	DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	500	Litre
6	ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	200	Litre
7	PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	250	Litre
8	DİYADIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	500	Litre
9	TAŞLIÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	600	Litre
10	TUTAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	350	Litre

5. GENEL ŞARTLAR:

Satın alınacak Motorinin miktarı 5075 litredir.

Satın alınacak Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerin jeneratörleri için verilecek talep fişinde belirtilen miktar kadar teslim edilecektir.

Peyderpey alınan motorinin alındığı gün Enerji Piyasa Düzenleme Kurumunun Petrol Piyasa Bayi Satış Fiyatı Bülteni üzerinden belirlenen fiyatta ödeme yapılacaktır.

6. TEKNİK ŞARTLAR:

Teslim edilecek yakıt ürünleri, TS 3082' de belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.

Teknisyen
Soner Soşil
1. amir

Teknisyen
Hacı Yıldırım
H.Y.

...HABT
Ebu DEMİRTAŞ
A.M.

7.NAKLİYE:

Sağlık Tesislerin ihtiyacı olan motorin ihtiyacı sağlık tesislerin görevli personel tarafından vidonlar doldurularak teslim alacaktır. Nakliye için yüklenici İdarenin vereceği teslim süreleri ve miktarları kadar akaryakıt ürününü teslim etmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Teslimatta gecikme olması durumunda teknik şartnamedeki (5). Beşinci madde hükümlerine göre işlem yapılmış olsa dahi İdarenin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile İdarenin izniyle yükleniciye ait depolama tesisinden İdarenin acil ihtiyaçları karşılaması zorunludur.

8.TESLİMAT:

MOTORİN ALIMI İÇİN: İdarenin ihtiyacı olan petrol ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üretim ve stok yapan rafineri merkezlerinden temin edilecek petrol ürünlerinden karşılanacaktır. Teslim Tesellüm Fişi İdare görevlisi tarafından imzalanacaktır. Motorin sağlık tesislerin tarafından görevlendirilen personel ile birlikte litre fişi ile ürünü teslim alacak görevli idare elemanına teslim edilecektir. İdare gerekli görürse tartı işlemini tartı gideri yükleniciye ait olacaktır.. İdare ihtiyacı olan ürün miktarlarını yükleniciye teslimat programı ile bildirecek yüklenici hazırlıklarını tamamlayarak en geç 1 (bir) gün içerisinde ürünü teslim edecektir. Gününde teslim edilmeyen ürün için KDV hariç bedelinin % 0,3 (binde üç) kadar günlük gecikme cezası ödeyecektir. Bu süre on iş gününü geçmez.


9. TESLİMDE KULLANILACAK EVRAK: Teslim edilen Motorin ürünü için, akaryakıtçı tarafından üç nüsha olarak "Geçici Teslim Alma Fişi" düzenlenir. Geçici teslim alma fişinin bir sureti yükleniciye veya görevlendireceği elemana verilir. Teslim alma fişinde petrol ürünün teslim alındığı tarih itibarı ile bu şartnamenin 5.inci maddesinin üçüncü paragrafında izah edilen şekilde bulunan net toplam litre cinsinden ürünün miktarı ve cinsi keşifte belirtilen birimlerce esas alınmak kaydıyla yazılacak ve Tesellüm Heyeti ve teslim eden yüklenici veya görevli elemanı tarafından imzalanacaktır

10. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ: Muayene ve kabul işlemleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. maddesine göre yapılır. İdare gerekli gördüğü takdirde teslimatta teslim edilecek petrol ürünü için yüklenici tarafından rafineri veya dolum tesisine ait laboratuvarlarda yapılan analiz raporlarını isteyebilir; ayrıca rafineri veya dolum tesisine ait çıkış belgesi idareye verilecektir. Ayrıca İdare teslimi yapılacak ürün için su ve kirlilik testi yapmak üzere çökeltme zamanına kadar vidonda bekletebilir. İçerisinde su ve diğer yabancı maddeler olduğu gözle tespit edilirse ürün teslim alınmaz ve tutanakla tespit edilerek iadesi yapılır. Alınacak motorinin bu şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolünü için idare gerekli görürse kendi tespit edeceği laboratuvar test ettirebilir. Test sonucu TSE standardına ve olması gereken spesifik değerlere haiz değilse gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

10.1 Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/5 Başkanlık Genelgesine istinaden akaryakıt Ulusal Marker Kontrolünün yapıldığına dair raporun idareye verilmesi zorunludur.

11. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

Motorini teslim alan idarenin kuracağı Muayene ve Kabul komisyonları tarafından kabul işlemleri yapılacaktır.

Teknisye
Samer Çoşıl


Teknisye
Hacı Yıldırım


RAST
Baru Demirtaş


12. TESLİM SÜRESİ:

İhalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra idarenin tespit edeceği günden başlayarak ihtiyaç hâsıl oldukça İdarenin vereceği miktar doğrultusunda teslim alınacaktır.

Teknisye
SımeT Çeşil


Teknisye
Hacı Yıldırım


AABT
Ebru DEMİRTAŞ
