

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.12.2025

Sayı: 1000

Konu: 24000 BTU SPLIT KLİMA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.12.2025 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KLİMA 24000 BTU DUVAR TİPİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24000 BTU SPLIT KLİMA ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Split klima, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil tomografi birimi için istenmektedir
2. Klima, malzeme ve işçilik olarak alıma çıkılmıştır. Montaj için gerekli olan tüm elektrik ve su tesisatı ile bu işler için kullanılacak olan kablo, boru ve sarf malzemeleri işi alan firmaya aittir.
3. Klima özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

SOĞUTMA

- Soğutma Kapasitesi 24.000 BTU
- Soğutma Güç Tüketimi 2.1 kW
- Yıllık Soğutma Güç Tüketimi 403 kWh
- Soğutma Verimliliği A++
- SEER (Sezonsal Verimlilik) 6.3

ISITMA

- Isıtma Kapasitesi 24.000 BTU
- Isıtma Güç Tüketimi 2.27 kW
- Yıllık Isıtma Güç Tüketimi 2616 kWh
- Isıtma Verimliliği A
- SCOP (Sezonsal Verimlilik) 3.8

İÇ ÜNİTE

- İç Ünite Ses Basıncı (Düşük) 35 dB
- İç Ünite Ses Gücü 65 dB
- İç Ünite Ağırlığı 17 kg
- Genişlik 1030 mm
- Yükseklik 325 mm
- Derinlik 245 mm
- Renk Seçenekleri Siyah

DIŞ ÜNİTE

- Dış Ünite Ses Gücü 70 dB
- Dış Ünite Ağırlığı 55.8 kg
- Dış Ünite Genişlik 870 mm
- Dış Ünite Yükseklik 800 mm
- Dış Ünite Derinlik 320 mm
- Soğutma Çalışma Aralığı -10°C/48°C
- Isıtma Çalışma Aralığı -10°C/24°C

GENEL ÖZELLİKLER

- Temel İşlevler Auto Restart Ayarlanabilir Fan Hava Akım Yön Ayarı Nem Giderici Oda Havalandırma Turbo Mod Uyku Modu Zamanlayıcı
- Gelişmiş İşlevler Sessiz Mod Kendi Kendini Temizleme Yapay Zeka Kumandasız Çalıştırma Eko Soğutma Modu Buz Çözme
- Filtreleme İyonizer Yıkayabilir Ön Filtre 3M Filtre

- Otomatik Hava Salınımı4 Yönlü
- Sessiz Çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapasite Sınıfı28.000
- Klima Tipi Duvar Tipi
- Klima Teknolojisi Inverter
- Gaz TipiR410A

4.

Talep edilen split klima, 2 yıl garantili olacaktır. Bu süre zarfında oluşacak arızalar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Alımı talep edilen split klima için fiyat verecek olan isteklilerin, Ağrı ili içerisinde yetkili teknik servisi bulunan bir markanın fiyatını vermesi önem arz etmektedir. Ağrı ili içerisinde yetkili bakım servisi olmayan markalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. **İşi alan firma, Hastane idaresine ürünün numunesini sunacaktır.** İdarece uygun görülmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Ömer YILDIZ

TEKNİK SORUMLU

Musa GÜNEŞ