

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.12.2025

Sayı: 1004

Konu: YANGIN ALGILAMA VE UYARI SANTRALİ İÇİN ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ VE ANAKART ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.12.2025 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ			50	Adet		
2	8'Lİ ÇEVİRİM ANAKART			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**YANGIN ALGILAMA ve UYARI SANTRALİ YEDEK PARÇALARI ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 2 (iki) kalem yangın algılama santrali yedek parça alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1.** Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangın otomasyon sistemlerinde kullanılmak üzere talep edilmektedir.
- 2.2.** Talep edilen tüm parçalar, Maxlogic marka yangın izleme santraline uyumlu olmak zorundadır.
- 2.3.** Çevirim kartı, panel ile tam uyumlu çalışacaktır. 127 adres kapasiteli olmak zorundadır. Çevirim kartlarının, sahada bulunan ekipmanları (dedektörler, butonlar ve modüller) çalıştırabilme özelliği olmalıdır.
- 2.4.** Duman dedektörleri, adresli olacak ve numuneye göre getirilecektir.
- 2.5.** İş alan firma, göndereceği ürünlerin kataloğunu hastane idaresine sunacaktır. Hastane idaresinden onay alınan parçalar teslim edilecektir.
- 2.6.** Talep edilen parçalar, montaj hariç olarak alıma çıkmıştır.
- 2.7.** Tüm parçalar, 2 yıl garantili olacaktır. Bu süre zarfında arızalanan parçalar, yüklenici tarafından ücretsiz ve birebir olarak montaj dahil değiştirilecektir.

3. KABUL;

3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerinin bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen mal alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ

Tekniker

Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen