

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.12.2025

Sayı: **1011**

Konu: %99,9 OKSİJEN GAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.12.2025 saat: 11:00 'akadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                           | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi   | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----|--------|----------|--------------|--------------|
| 1            | OKSİJEN GAZI %99,9 SAFLIK TUP DOLUMU. |          |     | 400    | Metreküp |              |              |
| Genel Toplam |                                       |          |     |        |          |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## MEDİKAL OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.İhale konusu oksijen gazı solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilen gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2.Verilecek oksijen gazı; ithal İse ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrıca yüklenicinin de dolum ve/veya depolama izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3. Oksijen gazı kurumların elinde bulunan farklı ebat ve hacimlerdeki tüplere dolumu sağlanacaktır.

4. Tıbbi Gaz Tüplerinin Bakım Şartları:

- a. Kaynaklı çelik tüplerin imalatı TS EN 13322-1,2006 TS EN 13322-2 2006 e göre
- b. Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1-2-3; 2011' e göre

X- Basınçlı gazlar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve tamir, muayene, deney kuralları TS EN 1803 ve TS EN 1968' e göre bir tüpün uzman kişilerce en geç 10(on) yılda bir kontrolünün yapılması.

5. Dolumdan gelen tüpler mutlaka mühürlü olacaktır.

6. Tüplerin nakil işlemleri: dolumdan gelen tüpler yüklenici firma tarafından talep bildiren hastane Hizmet Binasına teslim edilecek.

7. Dolumdan gelen tüplerin kontrolü yüklenici firma ve ilgili hastanenin teknik birim personeli tarafından yapılacaktır. Eksik veya arızalı gelen tüpler dolum için firmaya iade edilecek ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilmeyecektir Tüplerin arızalı ventil, Kelebek, rot vb. ekipmanlarının değiştirme işlemlerini ve gerektiğinde boyama işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacak ve bunlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Tüplerin ventilleri TSE standartlarına uygun olacaktır.

8. Oksijen gazı talebi en geç 48 saat içerisinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün için cezai muayede uygulanacaktır. İhtiyacı telefon veya belgegeçer ile bilgilendirilecektir. Tüplerin doluluk oranı, 10 kg.lık tüpler için en az 150 bar, 40 kg.lık tüpler içinse en az 160 bar olacaktır.

9. Oksijen gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Oksijen gazı saflığı en az % 99,50 saflıkta rutubetsiz ve basıncı 150 atü" den aşağı olmayacaktır. Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler hiçbir ücret ödenmeksizin ilgili istasyonlarda kalacaktır.

10. Oksijen gazı alımı peyderpey olup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.

11. İhale yapıldığı takdirde gaz alımı durdurulacak ve kalan kısım fatura edilmeyecektir.

Ömer YILDIZ

Tıbbi Gaz Teknikeri

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

MuSa Güneş