



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-299526629
Konu : Teklife Davet

30.12.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **100 ADET 150 WATT LEDLİ SOKAK ARMATÜRÜ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05.01.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	150 WATT LEDLİ SOKAK ARMATÜRÜ	ADET	100		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A356F0F2-DBA1-4628-BAEF-A21289891F53

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



TEKNİK ŞARTNAME

Kullanım yeri dış mekan olacaktır.

Anma gücü 150 W olacaktır.

Çalışma gerilimi 184-264V AC olacaktır.

Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır.

Armatür IP66 koruma sınıfına uygun olacaktır.

Çalışma ortam sıcaklığı en az -40°C, en çok +50°C sıcaklıklar arasında çalışabilir özellikte olacaktır.

Armatürlerin ters polarize koruması olacaktır. Armatürlerde kullanılacak LED'ler hiçbir zaman ters polarize edilemeyecektir.

Armatürde sabit akım sürücü kullanılacaktır.

Led ve tüm elektronik komponentlerin PCB üzerine montajı, SMT teknolojisi ile el değmeden yapılacaktır.

PCB üzerindeki kablo bağlantıları SMD soket üzerinden yapılacaktır. PCB üzerinde lehimleme işlemi yapılmayacaktır.

Her bir lens minimum 6 adet maksimum 8 adet LED'i kapsayacak şekilde grup olacaktır. Lensler PCB üzerinde vida ile sabitlenecek, yapışkan bant veya silikon bazlı bir malzeme kullanılmayacaktır.

Armatürde ışık kaynağı olarak seramik tabanlı LED kullanılacaktır.

Beyan akımı, LED paketin maksimum akımının % 70'ini geçmeyecektir. LED paketsürüş akımı 700mA'i geçmeyecektir.

Armatürlerin renksel geri verimi en az $CRI \geq 70$ olacaktır.

İç iletkenlerin geçirildiği güzergâhlar tel/kablo izolasyonlarını bozmayacak şekilde pürüzsüz olacaktır.

Armatürde yıldırım darbelerine karşı ve iç aşırı gerilimlere karşı korunması için en az 10kV parafudr kullanılacaktır.

Armatürlerin dimlemeli olması durumunda, sürücüleri, DALI, 1-10V veya ASTRODIM özelliğine sahip olmalıdır.

Ledli sokak lambaların bağlantı vidaları ve kelepçeleri kutuların içinde olacak şekilde olması gerekir.

Teknik Özellikler

Lamba Tipi: Power LED
Garanti: 5 Yıl
Gövde Tipi: Alüminyum
Cam: 5mm Temperli
Boya: Elektrostatik toz boya
IP: 66
Kelvin: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI: >80
LED Ömrü: 50.000 saat
Güç Kaynağı: 220-240 AC 50-60 Hz.
Kullanım Alanı: Dış Mekan
Renk: Beyaz

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1.Sipariş mektubu firmaya iletdikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- 2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.
- 3.Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.
- 4.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 5- Tüm malzemeler TSE onaylı , garanti kapsamında ve kullanım özelliklerine göre testlere tabi tutulmuş test belgeleri ile beraber güncel olarak teslim edilecektir.
- 6- Malzemeler alım sırasında kontrol edilecek,belgelerine bakılacak özellikleri ve sayıları tutmayan malzemeler için iade yapılacaktır.
- 7- Malzemelerin üretimi ve kullanımı elektrik iç tesisleri yönetmeliği ,elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği , elektrik tesisleri proje yönetmeliği , elektrik piyasası yönetmeliği , elektrik tesisleri topraklama yönetmelikleri öncelikli olmak üzere kodlar dahilinde standartları sağlayacak şekilde olmalıdır ve gerektiğinde malzeme belgeleri yüklenici tarafından uygun olarak temin edilecektir.

Doğubayazıt
Devlet Hastanesi

Alihan Kılıç

DOĞUBAYAZIT
DR.YATARIKILMA DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOĞBAĞA