

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.01.2026

Sayı: 2

Konu: KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİLTRE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	COMPACT FİLTRE (F9) 592*490*292			7	Adet		
2	COMPACT FİLTRE 592*490*292			25	Adet		
3	TORBA FİLTRE (F 7) 592*592*600			80	Adet		
4	TORBA FİLTRE 592*490*600			70	Adet		
5	TORBA FİLTRE 592*287*600			25	Adet		
6	G4 KASET FİLTRELERİ 592.287.48			147	Adet		
7	KASET FİLTRE 592*490*48			110	Adet		
8	KASET FİLTRE 592*287*48			60	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

G-4 KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. G 4 filitreler istenen ölçülerde Alüminyum ya da galvaniz kasa olacaktır.
2. Elyaf çerçeve iyice monte edilecek ve contalanacak sızdırma olmayacaktır.
3. Filtrenin dış ambalajı üzerinde ürün (filtre sınıfı seri no vs.) ve üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. Ürün EN 779 standardına ve eurovent 4 / 5 standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.
5. Tüm filitreler ISO 9001 VE 2000 Sertifikalı olacaktır.
6. Filtre çerçevesi (elyaf filtre değişimini sağlamak amacıyla) tel tarafı sökülebilir şekilde imal edilecektir.
7. Kaset filtre içinde kullanılan sentetik elyaf filtre % 80-90 toz tutma veriminde olacaktır.
8. Sentetik elyaf filtre yıkanabilir özellikte olacaktır.
9. Toksik madde içermeyen (non-toxic) sentetik esaslı elyaftan imal edilmiş olacaktır.
10. Nominal hava debisi 1 m2 elyaf için 5400 m3 / h olmalıdır.
11. Maksimum kullanım sıcaklığı 130 c maksimum nispi nem % 100 olmalıdır.
12. Alev alma direnci class F 1 (kendiliğinden sönen) olmalıdır.
13. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
14. Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

F-7 TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Elyaf çerçeve iyice monte edilecek ve contalanacak sızdırma olmayacaktır.
- 2 Ürünler sentetik elyafta imal edilmiş olacaktır.
- 3 Filtrenin dış ambalajı üzerinde ürün (filtre sınıfı seri no) v e üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır.
- 4 Ürün EN 779 standartına ve Eurovent standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.
- 5 Tüm filitreler ISO 9001 -2000 kaliteli sertifikalı olacaktır.
- 6 Torba filitreler metal kasa ve ya galvaniz olacaktır.
- 7 Filtreler yaklaşık % 90 nem ve üzeri bağıl nem 80 derece ve üzeri sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
- 8 Filtre süzücü elemanların sentetik olup tozları tutması için elektrostatik yüklü olmalıdır.
- 9 Filtre dış kasa kalınlığı en az 25 mm olmalıdır.
- 10 Filtrelerin cep sayıları büyük ölçü için 4 cep küçük ölçü için ise 3 cepli olmalıdır.
- 11 Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 12 Filtrenin son direnci 450 pa olacaktır.
- 13 Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
- 14 Filtrenin nominal hava hızı 2.5 m / s olacaktır.

F-9 COMPACT V TIPI KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- F 9 COMPACT filitreler istenen ölçülerde PVC (plastik kasa) olacaktır.
- 2- Toz, duman , pas , bakteri vb kirliliklere karşı havayı filtre etme özelliği olacaktır.
- 3- Yüksek kaliteli mikro fiber glass malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 4- Filtreler yaklaşık % 80 nem ve 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
- 5- Ürün EN 779 standardına ve EUROVENT standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.
- 6- Filtreler uluslararası geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birine sahip olmalıdır.(ISO, TÜV gibi)
- 7- Her bir compact filtre tekli kutularda olacaktır.Filtre kutularının ve filtrenin üzerinde filtre sınıfı

verimlilik ölçü ve seri numarasını belirten etiket bulunacak ve bu bilgiler açık ve net bi şekilde yazılı olacaktır.

- 8- Filtre dış kasaları filtre malzemesine temas eden kısımlarında parttükül transferine müsaade etmeyecek şekilde özel yapışkanla yapıştırılmış olacaktır.
- 9- Compact filtrelerin debi ölçüleri 7100 / m³ / h olmalıdır.

Tüm Filtre tipler (G 4, F 7 , F 9) İçin Genel Hususlar:

- 1- Tüm ilitreler hastanedeki çeşitli mahalleri besleyen klima santrallerinde kullanılacağından hastaneye kullanılmaya elverişli olmalıdır.
- 2- Tüm filtreler sıfır (yeni) daha önce hiç kullanılmamış defosuz ve imalat hatasız olacaktır.
- 3- Hiçbir filtre delik ve yırtık içermeyecektir.
- 4- Tüm filtreler ambalajında teslim edilecektir.
- 5 - Tüm filtreler TSE veya ISO belgeli olacaktır.
- 6 - Bahse konu alım , işçilik hariç çıkılmıştır.

Teknisyen

Halil İbrahim Çelik



Teknis servis Sorumlusu

Musa Güneş

