

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

12.01.2026

Sayı: 2

Konu: YANGIN SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.01.2026 saat: 10:30 'akadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM			12	Ay		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

2026 YILI YANGIN ALGILAMA-ALARM SİSTEMLERİNE AİT YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu ve Kapsam

Bu şartname, Ağın İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağın Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ait yangın algılama ve ikaz sistemlerinin bakım, onarım, arızaların giderilmesi, sistemin devrede tutulması ve personelin bu konuda bilinçlendirilmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

2. Bakım Yükümlülükleri ve Genel Hususlar

- Tüm sistem elemanlarının iç ve dış temizliği yapılacak; binalarda bulunan kontrol panellerinin, panel elektronik kartlarının, detektörlerin, butonların, sesli ve ışıklı ikaz elemanlarının, kablo bağlantılarının ve işlevselliklerinin kontrolleri yapılacaktır.
- Cihaz tipine göre performans testleri gerçekleştirilecektir. Tüm detektörler test cihazı ile test edilerek kontrolleri yapılacak, butonlara basılarak alarm durumuna geçirilmesi dâhil olmak üzere tüm işlemler gerçekleştirilecektir.
- Yangın algılama ve ihbar sistemine giriş modülleri ile bağlı olan üçüncü (panik) sistemlerin bağlantıları ve işlevselliği kontrol edilecektir
- Sistem akülerinin voltaj kontrolleri yapılacaktır.
- Mevcut elemanların projeye uygunluk kontrolleri yapılacaktır. İlk defa periyodik bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor ise tüm saha elemanlarının adres kontrolleri yapılacaktır. İki periyodik bakım dönemi arasındaki sürede herhangi bir hatta bağlı eleman sayısında artış veya azalma olması durumunda ilgili hattaki tüm elemanların adres kontrolleri yapılacaktır. Hatlardaki eleman sayısında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda ise eleman aktivasyon testleri yapılacaktır.
- Sistem senaryoları test edilecektir. Yangın kaçış senaryosu kapsamında panellerde tanımlı yangın senaryosu incelenecek; yangın durumunda gerekli saha birimlerinin görevlerini yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.
- Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde meydana gelen arızalar, idare tarafından firmaya telefon veya faks yoluyla bildirildikten sonra **en geç 24 saat içinde** müdahale edilecektir. Arızalar **48 saat içerisinde** giderilecektir. Çözümeyen arızalar için yüklenici firma idareye **yazılı açıklama** yapacaktır. Cihazın herhangi bir parçası, kontrol elemanının izni olmadan sökülüp alınamaz. Sökülüp alınmasına izin verilen parçalarda yazılımsal sorunlar **15 iş günü**, donanımsal sorunlar ise **20 iş günü** içerisinde giderilecektir. Bu süre zarfında gerekli her türlü malzeme (detektör, akü, kart, buton vb.) kurum için geçici olarak sağlanarak gerekli değişim, onarım ve sistemin tekrar devreye alınması işlemleri yapılacaktır.
- Yüklenici firma, bakım ve onarım işlerini idarenin görevlendirdiği yetkili personel nezaretinde gerçekleştirecek; bakım işlemleri tamamlandıktan sonra bakım formu düzenleyerek idareye teslim edecektir. Bakım formu, sorumlu personel nezaretinde imzalanacaktır.
- Periyodik bakımların tarihleri idare tarafından belirlenecek olup yüklenici firma bu tarihlere riayet edecektir. Yüklenici firma bakım ve onarım işlemlerini mesai saatleri içerisinde yapacaktır. Gerekli hâllerde idareden izin alınarak mesai saatleri dışında da hizmet verilecektir.
- Yangın algılama ve ihbar sistemlerine ait yazılım güncellemeleri yüklenici firma tarafından **ücretsiz** olarak karşılanacak ve cihazlara yüklenecektir. Yüklenici, her bakım seansından sonra sistemin bir sonraki bakım seansına kadar fonksiyonelliğini koruyacağını ve sorunsuz şekilde çalışacağını taahhüt eder.

- İl Müdürlüğü bünyesinde, öncelikle arızalı olan sistemler yüklenici tarafından çalışır hâle getirildikten sonra bakımları yapılacaktır. Sistemlerin aktif olarak çalışması sağlanacaktır. Çalışmayan sistemler için bakım bedeli ödenmeyecektir.
- Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bakım ve onarımında; **4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu** ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere, ayrıca yürürlükteki yangın önleme ve söndürmeye ilişkin yönetmelik ve yönerge hükümlerine uyulması ve uygulanması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
- Bakım sırasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan yüklenici firma sorumludur.
- Sözleşmenin imzalandığı tarihten sözleşmenin bitim tarihine kadar, periyodik bakım hizmeti haricinde oluşacak arızalar için teknik servis faturası düzenlenmeyecektir.
- Bakım, onarım ve arızalarda gerekli olan **yedek parça temini idare tarafından** karşılanacaktır. Arıza sonucu parça değişimi gerektiren işlerde, konu bakımçı firma tarafından hazırlanacak **servis formu** ile idareye bildirilecektir. Bakımcı firma, servis formunda arızalı parçanın **kodunu, özelliklerini ve adını** açık şekilde belirtecektir.
- İdare tarafından temin edilen parçalar yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Değişim işlemleri ile birlikte devreye alma, programlama ve program yükleme gibi işlemler **ücretsiz** olarak gerçekleştirilecek olup bu işlemler için **herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.**
- Değiştirilen parçalar, **mutlaka İl Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik ekipten herhangi birine teslim edilecektir.** Değiştirilecek parça, ambalajlı ve yetkili personel tarafından teslim alınacaktır. Ambalajı açık veya kullanılmış parça değişimi tespit edildiği takdirde, parça bedeli ödenmeyeceği gibi ilgili döneme ait bakım ücreti de firmaya ödenmeyecektir. Firma bu hususu peşinen kabul etmiş sayılır.
- Yüklenici firma; yaptığı bakım ve onarım sırasında kullandığı malzemenin hatalı veya yanlış seçimi, standartlara uygun olmaması, kullanıcı hatası vb. nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan **doğrudan sorumludur.** Bakımcı firma tarafından yapılan arıza tespitlerinde, değiştirilecek parçaların yanlış tespit edilmesi nedeniyle idarenin maddi zarara uğraması durumunda sorumluluk bakımçı firmaya ait olacaktır. Yanlış tespitlerden kaynaklanan maddi tutar firmadan tahsil edilecektir. Bu tür durumların yaşanmaması için bakımçı firma, arıza tespitlerinde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.
- Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde yerlerin doğru tespiti için yıl içerisinde yapılan tadilatlar nedeniyle oluşabilecek değişikliklerin güncellenmesi, sistem projelerine işlenmesi ve entegrasyonunun sağlanması yüklenici firma tarafından **herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin** yapılacaktır. Ayrıca yıl içerisinde tadilat yapılması durumunda sözleşme yapılan yüklenici firmaya bilgi verilecek olup firma gerekli önlemleri alacaktır.
- Yüklenici firma tarafından değiştirilen parça ve malzemeler; **kullanım hatası ve olağanüstü hâller** (deprem, seferberlik vb.) dışında, onarım sonrası meydana gelebilecek tüm aksaklık ve arızalara karşı firmanın sorumluluğu ve garantisi altında olacaktır. Garanti süresi, malzemenin takıldığı tarihten itibaren **en az 1 (bir) yıl** olacaktır.
- Yüklenici firma, bakımda çalıştıracağı teknik elemanların isim listesini, kimlik bilgileri ve kimlik fotokopileri ile birlikte sözleşmenin imzalanmasını müteakip idareye teslim edecektir. Bu personelde değişiklik olması hâlinde durum, firma tarafından **en geç 3 (üç) gün** içerisinde yazılı olarak idareye bildirilecektir.
- Bakım işi kapsamında bulunan ve periyodik olarak bakımı yapılacak sistemlerin yer değişimine kurum tarafından karar verilmesi hâlinde, bakım ve onarım hizmetini üstlenen firma bu işlemleri **ücretsiz olarak** ve sistemi çalışır durumda olacak şekilde yerine getirecektir.
- Yüklenicinin gerekli bakım ve onarımları, şartnamede belirtilen sürelerde ve özenle yapmaması durumunda ortaya çıkabilecek **her türlü idari, teknik, mali ve hukuki sorumluluk** firmaya ait olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım sorumluluğunu yerine getirememesi hâlinde idare, **sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına** sahiptir.
- Bakım ve onarım yapılacak sistemler, ihale öncesinde mahallinde görülmelidir. Yüklenicinin; eksiklikleri, arızaları ve bakım yapılacak sistemi yerinde gördüğü kabul edilir.

- Bakım sırasında kullanılan tüm malzemeler **birinci sınıf** ve **TSE standartlarına uygun** olacaktır. Malzemeler **yeni ve kullanılmamış** olacaktır. Aksi belirtilmediği sürece kullanılacak tüm malzemeler **TSE, TSEK, TS-EN, ISO, CE** veya muadili kalite güvence belgelerinden herhangi birine uygun olacaktır.
- Her türlü iş için; işin yapılacağı alanda gerekli hazırlıkların yapılması, çevre ve işçi güvenliği önlemlerinin alınması, kaza, sakatlanma, yaralanma, ölüm vb. durumların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması, iş sırasında ve sonrasında çevre temizliği ile düzenin sağlanması; periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ve sonrasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç-gereç, takım ve avadanlıkların temini ile bakım ve onarım sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her türlü zarardan **doğrudan yüklenici firma sorumludur**.
- Yıl içerisinde yapılacak bakım sayısı **4 (dört)** bakıma eşdeğer olacaktır.

3.Aranacak Nitelikler

Yüklenici, bakım yapılacak sistemlerin çalışma prensibi, özellikleri ve kullanımı konusunda idare tarafından belirlenecek personeli **bilgilendirecek ve eğitecektir**.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Yangın Algılama Sistemi Bilgileri

S. No	Bina Adı	Yangın Paneli	Dedektör Miktarı	Ölçü Birimi
1	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü	Maxlogic	106	Adet
2	Ağrı Merkez ADSM	ML-1237.N	128	Adet

Afilla Söğüt
Teknisyen
[Signature]

Murat Kılıç
Teknisyen
[Signature]

Yusuf AĞACAN
Teknisyen
[Signature]