

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

12.01.2026

Sayı:

Konu: 12 Aylık Jeneratör Periyodik Bakım, Onarım Hizmeti Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.01.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Jeneratör Periyodik Bakım Onarımı (450 kVA, 1 Adet)	12	Ay		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
JENERATÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ
(PARÇA HARİÇ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Tanımı: Tutak İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan 1 adet ARKEN MARKA 450 KWA JENERATÖR'ÜN Yılda 12 sefer olmak üzere yedek Parça hariç periyodik bakımlarının yapılması işidir.

Cihaza ait bilgiler

S.NO	JENERATÖRÜN BULUNDUĞU		Miktar	Gücü /KVA
	BİRİM	İLÇE		
1	Tutak İlçe Devlet Hastanesi	Tutak	1 Adet	450

Madde 1. Aylık Periyodik Bakım ve Onarımda Yapılması Gerekenler; Aylık periyotlarda jeneratör deneme çalıştırması yapılmadan önce tüm can güvenliği ve emniyet tedbirleri alındıktan sonra;

1.1 Motorun yağ seviyesi, yağ basıncı kontrol edilecek, egzoz sistemi ve turbo kontrolü yapılacak, alternatör, transfer tesisatı, transfer panosu ve kontrol panosu genel olarak kontrol edilecek; herhangi bir aksaklık varsa giderilecektir.

1.2 Motorun soğutma suyu sıcaklık derecesi kontrol edilecek, motorun su ve antifriz derecesi kontrol edilecek, eksikse tamamlanacaktır.

1.3 Hava filtresi, göstergesi ve hava emiş sistemi kontrol edilecektir. Aksaklık varsa giderilecektir.

1.4 Yakıt tankındaki yakıt seviyesi kontrol edilerek kalan yakıt miktarı servis formuna yazılacaktır. Kalan yakıt jeneratörün uygun çalışması için yeterli değilse ilgili teknik personele bildirilecektir.

1.5 Yakıt tankı havalandırma kapağının açık olup olmadığı kontrol edilecek ve sürekli açık kalması sağlanacaktır.

1.6 Radyatör petekleri temizlenecek hortum ve bağlantıları kontrol edilecektir.

1.7 Akümülatörlerin suyu (elektrolit seviyesi), kablo bağlantıları ve kutup başları kontrol edilecek eğer oksitlenme varsa temizlenecek gerek duyulursa kutup başları değiştirilecektir. Akü şarj cihazı kontrol edilecek.

1.8 Jeneratör kabininde ve motorunda yağ, su, yakıt sızıntısı olup olmadığı kontrol edilecek, varsa bu sızıntılar tamir edilecektir.

1.9 Jeneratör kabininin aydınlatması kontrol edilecek faal olması sağlanacaktır.

1.10 Jeneratördeki tüm elektriksel bağlantılar kontrol edilecek gevşek olan bağlantılar sıkıştırılacaktır. Jeneratörün topraklaması kontrol edilecek. Topraklama uygun değilse, uygun değere düşürülecektir.

1.11 Jeneratör güç devresi, kumanda devresi kontrol edilecek. Jeneratörün alarm ve stop kontrolü yapılacaktır.

1.12 Bütün V kayışların gerginlik kontrolü yapılacak yırtık varsa değiştirilecektir.

1.13 Motor blok suyu ısıtıcısı ve yakıt tankı ısıtıcılarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek, eğer çalışmıyorsa çalışır duruma getirilecektir.

1.14 Cihazın bakım ve onarımlarının, teknik ve standartlara (üretici firmanın belirlediği şartlara, yönetmelik ve kanunlara) uygun olmamasından kaynaklanan her türlü kaza, zarar ve ziyandan dolayı bakım işini üstlenen yüklenici firma idaremize karşı sorumlu olacaktır.

Ali Cengiz ÇİFTÇİ
Teknikçi

Yusuf Altın
Teknikçi

Yukarıda belirtilen kontroller yapıldıktan ve gerekli onarım işlemleri bitirildikten sonra jeneratör **boşta 15 dakika çalıştırılacak** ve yüke verilecektir. Jeneratör çalışırken aşağıda belirtilen kontroller yapılacak; daha sonra durdurularak çalışmaya hazır halde (Standby konumunda) bırakılacaktır. Bakımlar mesai saatleri içerisinde yapılacak, mesai sonrasına bırakılmayacaktır.

- a. Jeneratör kabininde ve motorunda yağ, su ve yakıt sızıntısının olup olmadığı kontrol edilecektir.
- b. Jeneratör su sıcaklık kontrolü (hararet olup olmadığı) yapılacaktır.
- c. Titreşim ve gürültülü çalışma gibi motorun çalışma şeklinde bir anormallik olup olmadığı kontrol edilecektir.
- d. Jeneratör yükte çalışırken ve yüke giriş çıkış zamanları, frekans, gerilim ve akım değerleri kontrol edilecektir. Jeneratörün çalışma saati kontrolü yapılacaktır.
- e. Tüm göstergeler kontrol edilecektir.

Yukarıdaki maddelerde herhangi bir aksaklık tespit edilirse giderilecektir ve ilgili personele bilgi verilecektir.

Madde 2. Yıllık Periyodik Bakım ve Onarımda Yapılması Gerekenler; Yüklenici tarafından yıl içerisinde en az 1 defa motor yağı, antifriz, yağ filtreleri, yakıt filtreleri, su filtreleri ve by-pass filtreleri vb. değiştirilecek olup, kullanılacak bu malzemeler idaremiz tarafından tedarik edilecektir. Yıllık periyodik bakımda kullanılacak söz konusu malzemeler ihtiyaç duyulduğu andan itibaren en geç 1 ay önceden idaremize bildirilecek alım yapılması akabinde gerekli bakımları yüklenici tarafından yapılacaktır. İdaremiz söz konusu malzemeleri uygun gördüğü başka firma ve kişilerden satın tedarik edebilecek edilecek olup yüklenici bu hususta herhangi bir hak talep edemez ve bu malzemelerin montaj ve bakımının ücretsiz yapacaktır. Yıllık bakımda kullanılacak bu malzemeler bakım zamanı idareimizden alınıp görevli personel nezaretinde bakımlar yapılacaktır.

Yıllık bakımda aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

- 2.1 Motor üzerindeki musluklar açılarak soğutma suyu boşaltılacaktır.
- 2.2 Sisteme temiz su ve antifriz konularak sızıntı kontrolü, bağlantı elemanlarının kontrolü yapılacaktır.
- 2.3 Yakıt filtreleri değiştirilecektir.
- 2.4 Motor yağı ve yağ filtreleri değiştirilecektir.
- 2.5 Hava filtreleri değiştirilecektir.
- 2.6 Kontrol panelinde herhangi alarm ya da bakım zamanı geldi vb. uyarıların silinmesi için gerekli yazılımların temin edilmesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır.

Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra, aylık periyodik bakım ve onarımda yapılması gereken tüm işlemler ve kontroller yıllık bakımda da tek tek yapılarak yıllık bakım tamamlanacaktır. Jeneratör çalışmaya hazır halde otomatik konumda bırakılacaktır.

Yüklenici, jeneratör bakım formunu, her ay aylık bakım çalışmasını müteakip ve yıllık bakım çalışmasını müteakip düzenleyerek İdareye (ilgili teknik personele) teslim edecektir.

Jeneratörlerin marka ve motor bilgileri jeneratörlerin mahal listesinde belirtilmiş olup söz konusu jeneratörlerin yıllık periyodik bakım ve onarımında yapılması gereken yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, motor yağı ve antifriz değişimleri tablodaki adet, miktar ve özelliklerine göre yıllık periyodik bakımı esasına göre yapılacaktır.

Madde 3. Arıza ve Onarım

3.1. Yüklenici tarafından, arıza bildirimlerinin yapılacağı telefon ve faks bilgileri, yer teslimi ile birlikte İdareye bildirilecektir.

3.2. İhale konusu jeneratörlerde meydana gelen arızalar, idare tarafından yükleniciye bildirilecektir.

3.3. Arıza bildirimini müteakip 2(iki) saat içerisinde arızalara müdahale edilecektir. Meydana gelen arızalar; parça değişimi gerektirmeyen durumlarda 6 (altı), parça değişimi gerektiren

Ali Caner Çiftçi
İdareye
[Signature]

Yusuf Altın
Teknisyen
[Signature]

durumlarda yedek parçanın teminini müteakip 10 (on) saat içinde giderilerek jeneratörlerin faal hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Madde 4. Parça değişimi;

4.1. İhale konusu jeneratörlerde değişimi gereken parçaların tedariki İdare tarafından yapılacak ve değişim, montaj ve hizmete alma işlemi yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

4.2. Arızalanan parçaların öncelikle arızalarının giderilmesi yoluna gidilecek, ancak tamiri mümkün olmayan parçaların, tamiri mümkün olmadığına dair İdare onayı alındıktan sonra, değişimi yapılacaktır.

4.3. Değişimi yapılan parçaların tamamı temizlenerek İdareye teslim edilecektir.

Madde 5. Tadilat ve yenileme işlemleri; Tadilat ve yenileme işlemleri hizmet alımı dışında olup, İdare tarafından ayrıca yapılacaktır.

Madde 6. Güvenlik tedbirleri;

6.1. Bakım, onarım ve arıza giderme faaliyetleri yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yüklenici tarafından alınır.

6.2. Bakım esnasında, bakım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek bakım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmellere dair sorumluluk, yükleniciye aittir.

Madde 7. Hüküm bulunmayan haller; Hüküm bulunmayan hallerde, ilgili TSE standardı yönetmelik hükümleri; diğer hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Not: İhaleye girecek olan firmaların bölgede yer alan teknik personelinin ARKEN jeneratörler konusunda eğitilmiş olması gerekmektedir.

Ali Cengiz Altıncı
Tehnisyen
[Signature]

Yusuf Cengiz
Tehnisyen
[Signature]