



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-301252811
Konu : Teklife Davet

13.01.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN 2 ADET GENPOWER 1125 KWA JENERATÖRÜN 1 YILLIK (12 PERİYOT) PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.01.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	2 ADET (GPR1125) GENPOWER 1125 KWA JENERATÖRÜN 1 YILLIK (12 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMETİ BEDELİ	PERİYOT	12		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 3E767B0C-6820-47FE-BFD4-87FC483C41F4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



**DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ HİZMET
BİNASINDA BULUNAN JENERATÖR SİSTEMLERİNİN PARÇASIZ BAKIM-ONARIM-ARIZA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1.KONU: Bu Şartname Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesinin mevcut Jeneratör sistemlerinin bakım ve işlerine ait teknik özellikleri denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer konuları kapsar.

2.İSTEK VE ÖZELLİKLER.

2.1.TANIMLAR

YÜKLENİCİ: listesi verilen jeneratör sistemlerinin bu şartnamede belirtilen şartlar altında parçasız bakım ve onarımını üstlenen özel veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kuruluş, imalatçı veya yetkili temsilcidir.

İDARE: Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesi Başhekimliğidir.

BAKIM ONARIMI YAPILACAK MAKİNELER: 1 yıllık (12 Periyot) bakım ve onarımı yapılacak jeneratör sistemlerinin listede belirtilmiştir.

ARIZA: Cihazların bir veya birkaçının çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçının kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve bu nedenle faaliyetlerin kesintiye uğraması veya aksamasıdır.

PERİYODİK BAKIM: Cihazlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazların ömrünü uzatmak ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla aylık periyotlarda standart teknik bakım esaslarına uygun biçimde göre gerçekleştirilecek olan bakım onarım hizmetleri çeşitli sürelerde yıpranma halinde parça değiştirmeyi de kapsayan her türlü müdahale ve kontrollerde.

2.2. Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesi bağlı mevcut binada bulunan ve listede markası, modeli, gücü belirtilen jeneratör sistemlerinin yukarıda belirtilen şartlarda faal tutulması için yapılacak parçasız tüm bakım ve onarım hizmetlerini kapsar. **Periyodik bakımlar aylık ve yıllık olarak yapılacak.** Bakım sonunda jeneratör çalışır durumda teslim edecektir. **Periyodik bakımlar aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.**

- Soğutma suyu seviye ve radyatör kontrolleri,
- Hortum ve bağlantılarının kontrolleri,
- Akü seviye ve şarj kontrolleri
- Egzoz sistem ve turbo kontrolleri,
- Hava filtre temizlik kontrolleri,
- yakıt hatlarının ve yakıt seviye kontrolleri,
- Motor yağı seviye kontrolleri,
- göstergeler ve Otomatik Pano kontrolleri,
- Gevşek bağlantı kontrolleri,
- Marş sistemi kontrolleri

-Cihazların temizliği ortamda bulunan tozun alınması ve teknik birimin gösterdiği yere çöplerin uygun çöp kutusuna atılması



250 SAATLİK BAKIM (250 saati doldurmuyorsa yılda bir)

Aylık bakıda yapılan kontrollere ilave olarak yıllık bakımda;

- Yağ ve yağ filtresi değişimi,
- hava filtresi değişimi,
- Motor supap ve enjektör kontrolü gerekirse ayarlamak,
- Yakıt filtresi değişim,
- gerekirse akü asidi değişimi

2.3. Her türlü bakım onarım işlemi cihazı üreten firmanın bakım onarım ile ilgili katalog, kullanma kılavuz, kitap ve şema gibi dokümanlarına uygun; eğer bu dokümanlarda tanımlanmamış ise genel elektronik ve mekanik bakım kurallarına göre yapılacaktır.

2.4. Cihazın işlerliğini sağlanabilmesi için bakım sırasında veya arızadan dolayı parça değişmesi gerektiğinde yüklenici tarafından idareye bildirilecektir. **İdarenin onayı olmadan hiçbir parça veya malzeme alınamaz, değiştirilip fatura edilemez. Aksi takdirde idare tarafından ödeme yapılmayacaktır.**

2.5. Değiştirilmesi gereken parçalar idare tarafından temin edilecek, ancak acil durumlarda yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici tarafından değişen ve/veya kullanılan parçaların fiyatlandırılmasında, Başhekimliğimizce yapılan piyasa araştırması sonunda tespit edilecek fiyatlar geçerli olacaktır.

2.6.Yüklenici firma Jeneratör bakım konusunda deneyimli olacak, listedeki Jeneratörler markalarından en az birinin yetkili servisi olacaktır. Yetkili servis olduğuna dair belgeyi teklif ekinde sunacaktır.

2.7.yüklenici arızalı olduğu tespit edilen parçaları onaracak, onarımı mümkün değilse parçanın değiştirilmesi gerektiğini idareye bildirecek. Yedek parça sökme takma işlemleri için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Arızalı parçalar idareye teslim edilecektir.

2.8. İdare yüklenicinin belirlediği gerekli parça veya malzemeleri kendisi temin edecektir. İdarenin temin ettiği malzemeleri yüklenici bakım sözleşmesi kapsamında ücret talep etmeden takacaktır.

2.9. Bakım onarımı yapılacak cihazların üstlenici firmanın tamir-bakım servisine götürülmesi gerektiği hallerde idarenin müsaadesi alınacaktır.

2.10. Her türlü bakım onarım faaliyetleri firmanın teknik servis formuna kaydedilecektir. Bakım bitiminde yüklenici teknik personeline form doldurulacak ve hastanemiz yetkili personeline imzalatılacak. Forma bakım esnasında cihaza yapılan tüm işlemler ayrıntılarıyla yazılacaktır. Bu form 3(üç) nüsha halinde tanzim edilecek; bir nüsha yüklenici firmada, bir nüsha kurumumuz teknik birimde, bir nüsha da yapılacak ödemeye esas teşkil etmesi açısından aylık olarak idareye teslim edilecektir.

2.11. Yüklenici bakım onarım hizmetleri sırasında azami dikkat ve beceri göstereceğini garanti edecek. Her türlü emniyet tedbirlerini alacaktır. Bakım onarım işlerinde çalışan personelin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalıştırılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

2.12. Yüklenici yetkili ve nitelikli servis elemanlarının isim listesini ve yaptığı değişiklikleri idareye bildirecektir.

2.13. Mesai saatleri dışında oluşacak ve acil müdahale gerektirecek arızalar için, yüklenici firma 24 saat erişilebilecek yetkili elamanın telefon numarasını idareye yazılı olarak bildirecek. Acil müdahale edilmesi gereken yerler ve cihazlar Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesini besleyen jeneratörleri ve yangın jeneratörüdür. Cihazlara acil müdahale edilmesi gereken durumlarda en geç **12 saat içerisinde yüklenici firma teknik elemanlarınca arızalara müdahale edilerek gerekli işlemleri başlatacak ve ek bir ücret talep edilmeyecektir.**

2.14. Arızanın bildirilmesinden sonra belirtilen sürelerde müdahale edilmediği takdirde idare arızayı başka bir firmaya yaptırarak bedelini yüklenicinin alacağından tahsil edecektir. Yükleniciden kaynaklanacak gecikmeden dolayı, arızalara süresinde müdahale edilmemesi halinde oluşacak maddi zarar yüklenici firmadan tahsil edilecektir.

3. GARANTİ SÜRESİ:

3.1. Jeneratörlerde eskisi ile değiştirilen parçalar değiştirilen parçanın teknik kataloglarda belirtilen ömür kadar(en az 1 yıl) garantili olacaktır.

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAK JENERATÖR SİSTEMLERİ LİSTESİ

1	DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ	GENPOWER 1125 KVA(GPR1125)	JENERATÖR ODASI
2	DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ	GENPOWER 1125 KVA(GPR1125)	JENERATÖR ODASI
3			

Adnan Kiler

CENAP AYLAĞI

İDRİS BOZBOĞA
Teknik İşler Sorumlusu

[Signature]