



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-301717779
Konu : Teklife Davet

15.01.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARI İÇİN 800 METRE HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY ZEMİN HİZMET ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21/01/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY ZEMİN HİZMET ALIMI	METRE	800		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
OP.DR.METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Verileceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 6023F992-7F2F-4152-96C4-BE01CFDD245C

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kcp.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY / HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN ÇEŞİTLERİ

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY UYGULAMASI İÇ MEKAN 30X30 CM :

1.KILAVUZ YÜZEY(İÇ MEKAN TABANSIZ): (Kılavuz iz, takip izi, takip yüzeyi tabirleri kullanılmalıdır.)

- Malzeme % 100 TPU dan üretilmelidir
- Hissedilebilir yüzey; yürüyüş güzergahını belirterek görme engellileri gidecekleri yere yönlendirmelidir.
- Uygulanacak yüzey üzerinde üst kısımları düz ve kenarları pahlı yan yana toplam 4 adet paralel çubuk bulunmalıdır.
- Çubuk düz sırt genişliği 20-25 mm, alt taban genişliği düz sırttan 10 mm fazla olmalıdır.
- Çubukların üst sırt uzunluğu 265-275 mm, alt taban uzunluğu 275-285 mm olmalıdır.
- Çubukların yüksekliği 4-5 mm olmalıdır.
- Çubukların alt tabanının kenarlarında çift taraflı bandı dış etkenlerden korumak için 0,5-0,8 mm yüksekliğinde koruyucu çıkıntı bulunmalıdır.
- Uygulama esnasında zeminde iki çubuk eksenindeki mesafe 65-66 mm olmalıdır. Çubuk drenaj aralıkları 20-30 mm olmalıdır.
- Yüzey, uygulanacak zemine suya dayanıklı özel çift taraflı bant ile yapıştırılmalıdır.
- Yüzeyin altına yapıştırılan çift taraflı bant 1,00-1,2 mm kalınlığında olmalı ve yüzeyin alt taban kenarında çift taraflı bandı korumak ve zeminde bandın görünümünü gizlemek için en az 0,4mm çıkıntı olmalıdır.
- Yapıştırma uygulaması yapılmadan önce zemin izopropil alkol ile temizlenmelidir.
- Tek renk yüzey, yüksek parlaklık seviyesine sahip sarı renk olan ral 1023 kodunda üretilmelidir.

- Uygulanacak malzeme CE sertifikalı olmalıdır.

- Uygulanacak malzeme üreticisi ISO 9001/2015 kalite sertifikalı olmalıdır.

- Yapılacak olan uygulama TSE ISO 23599 uygulama standardına uygun yapılmalıdır.

-Kullanılan ürünler TSE K 484, TS ISO 23599, TS 13536, TS 9111 standartlarına uygun olmalıdır.

* TS13720 Görme engelli veya az görenler için yardımcı mamuller hissedilebilir yürüme yüzeyi belgesi olmalıdır.

* Hissedilebilir yüzey ürünler, Türkak tan akredite

- ISO 9001:2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018 KALİTE belgelerine sahip olmalıdır

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
POĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birtan

Tuba Yasir KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT
DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BİZBOĞA

2. PARALEL DİZİLİMLİ UYARICI YÜZEY (İÇ MEKAN TABANSIZ): (Uyarıcı iz, uyarı izi, uyarı yüzeyi tabirleri kullanılmamalıdır.)

- Malzeme % 100 TPU dan üretilmelidir.

,- Hissedilebilir yüzey; görme engellileri seviye farklılıkları, yaya geçitleri, kent mobilyaları hakkında uyarmalıdır.

- Uygulanacak yüzey üzerinde 5x5 olmak üzere firma tarafından alanlar görülerek yapılmalıdır.

- Kubbelerin üst çapı 15-18 mm, alt çapı üst çapından 10 mm büyük olmalıdır. Uygulama esnasında zeminde iki kubbe arasındaki merkez 57-58 mm olmalıdır.

- Kubbe yükseklikleri 4-5 mm olmalıdır.

- Yüzey, uygulanacak zemine suya dayanıklı özel çift taraflı bant ile yapıştırılmalıdır.

- Yüzeyin altına yapıştırılan çift taraflı beyaz bant 1,00-1,2 mm kalınlığında olmalı.

- Yapıştırma uygulaması yapılmadan önce zemin izopropil alkol ile temizlenmelidir.

- Tek renk yüzeyimiz, yüksek parlaklık seviyesine sahip sarı renk olan ral 1023 kodu ile üretilmelidir.

- Uygulanacak malzeme CE sertifikalı olmalıdır.

- Uygulanacak malzeme üreticisi ISO 9001/2015 kalite sertifikalı olmalıdır.

- Yapılacak olan uygulama TSE ISO 23599 uygulama standardına uygun yapılmalıdır.

-Kullanılan ürünler TSE K 484, TS ISO 23599, TS 13536, TS 9111 standartlarına uygun olmalıdır.

* TS13720 Görme engelli veya az görenler için yardımcı mamuller hissedilebilir yürüme yüzeyi belgesi olmalıdır.

* Hissedilebilir yüzey ürünler, Türkak tan akredite

- ISO 9001:2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018 KALİTE belgelerine sahip olmalıdır

DOĞU YAZAR ERYILMAZ
DOĞU YAZAR DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOĞU YAZAR
DR. YASAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOZBOĞA

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY / HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ:

- Hissedilebilir yüzeyler, en yüksek teknolojiye sahip ENJEKSİYON makinelerinde üretilmelidir.
- Hissedilebilir yüzey tabanlı malzeme sertliği **85 (+/- 3) Shore** olmalıdır.
- Ürünler 24870 sayılı 08/09/2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “**Yapı Malzemeleri Yönetmeliği**” ve temel gereklere uygun olmalıdır.
- UV ışınlarına dayanıklı olmalı renk değiştirmemelidir.
- Temizlik malzemeleriyle kolayca temizlenebilir, alkali ve asidik özellikli kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- Yanmaya karşı mukavemetli olmalı alev geciktiriciler ihtiva etmelidir.
- Hissedilebilir yüzey malzemesi ve uygulaması “**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hissedilebilir Yüzey Çalıştayı Raporu I ve II**” ile “**TS ISO 23599**” uygulama standardına uygun yapılmalıdır.
- Hissedilebilir yüzeyler, uygulama hatalarına karşı 1 yıl gerçek garanti kapsamı altında olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri alev geciktiriciler ihtiva etmeli ve B2 sınıfı test raporuna uygun olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünlerinin TSE K 197 standardında belirtilen testlere göre **çekme dayanımı en az 30 Mpa, kopma birim uzaması en az %520, aşınma kaybı en fazla 6 mm³ ve kalıcı ezilme oranı en fazla %10** olmalıdır.
- **TS13720 Görme engelli veya az görenler için yardımcı mamuller hissedilebilir yürüme yüzeyi belgesi** olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri - 25 ile + 70 derece arası sıcaklıklara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Hissedilebilir yüzey ürünleri kir tutmayan ve kolay temizlenen niteliğe sahip olmalıdır.
- **Uygulanacak malzeme CE sertifikalı olmalıdır.**
- **Uygulanacak malzeme üreticisi ISO 9001/2015 kalite sertifikalı olmalıdır.**
- **Yapılacak olan uygulama TSE ISO 23599 uygulama standardına uygun yapılmalıdır.**
- Kullanılan ürünler TSE K 484, TS ISO 23599, TS 13536, TS 9111 standartlarına uygun olmalıdır.**
- * **TS13720 Görme engelli veya az görenler için yardımcı mamuller hissedilebilir yürüme yüzeyi belgesi** olmalıdır.
- * **Hissedilebilir yüzey ürünler**
 - **ISO 9001:2015**
 - **ISO 14001:2015**
 - **ISO 45001:2018 KALİTE** belgelerine sahip olmalıdır.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Ambar Birinci

Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT
DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS BOZBOĞA

TABANSIZ HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY YAPIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Çift taraflı yapıştırıcı **beyaz akrilik bazlı** bant olacaktır.
- 2- Suya, neme, ısıya (yüksek-düşük) dayanıklı olacaktır.
- 3- Emici olan ve olamayan yüzeylerin birbirine yapışmasında (metal, çelik, andezit, granit, cam, mermer, seramik, plastik vb. yüzeylerde) iyi netice vermelidir.
- 4- Ürün ayrışmaya uğramayacak ve açma-bırakma yapmayacaktır.
- 5- İç ve dış mekan uygulamalarında uygun 3. Maddede belirtilen uygun yüzeylerde tam performanslı olarak yapışma sağlayacaktır.
- 6- Kısa sürede (uygulamadan sonra en geç 15 dk yapışma ve 1 saat içinde yolcu kullanımına verilebilme) yaya trafiğine açılabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Yapıştırıcı ortalama yaya yükünde en az 3 yıl malzeme ve uygulandığı zemin ile bütünlük sağlayacaktır.
- 8- Yapıştırıcı malzeme likit gaz, mineral yağlar, motor yağları, belirli kimyasal temizlik malzemelerine dayanımlı olacaktır.
- 9- Yapıştırıcı malzeme UV ışınlarına karşı yüksek dayanımlı olacaktır.
- 10- Bant kalınlığı **1,20 mm – 1,50 mm** arasında olacaktır.
- 11- Bant yoğunluğu **minimum 820 kg/m³** olmalıdır.
- 12- Bandın çekme mukavemeti **minimum 965 kPa (ASTMD-897)** olmalıdır.
- 13- Isı dayanımı minimum -30 derece, maksimum 90 dereceye dayanmalıdır.
- 14- Bant rengi şeffaf veya beyaz olmalıdır.
- 15- Bant kapalı hücre yapısına sahip olup, yapışkanı akrilik olmalıdır.
- 16- Bandın yapılacağı yüzey önce İPA (İzopropilalkol) ile temizlenip daha sonra banda uygun primer yere uygulandıktan sonra yapıştırma gerçekleştirilecektir.

Not: Nakliye dahil tüm giderler yükleniciye ait olup verilen fiyatlar teklifin tamamı üzerinden değerlendirilecektir.

NOT: Yüklenici firma hastaneye önceden gelerek hangi parçadan kaç tane kullanılacağı tespit etmesi gerekmektedir.

NOT: Yaklaşık 800 metre bir alanda işlem yapılacak olup kalan yüzeyler ve yapıştırıcı bant Teknik Servise teslim edilecektir.

NOT= firma tarafından tüm uygulamalar yapılacaktır.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN

Ambar Birimi

Taha Yaşar KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

DOĞUBAYAZIT
DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKERİ
İDRİS BOZBOĞA