



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-301912062
Konu : TEKLİFE DAVET

19.01.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **KURUMUMUZDA BULUNAN 4 ADET KLİMA VE 3 ADET HAVA PERDESİNİN BAKIM VE ONARIM** hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.01.2026 tarih ve saat 10:30'a** kadar dogubayazitadmsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KURUMUMUZDA BULUNAN 4 ADET KLİMA VE 3 ADET HAVA PERDESİNİN BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ	PERİYOT	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2D550F1D-939C-4BDC-A73E-663830ABE874

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelipınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:



4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9.Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: ÇİFTEPINAR MAH. RIFKI BAŞKAYA CAD. NO:2

E-POSTA: dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com

TELEFON NO: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2D550F1D-939C-4BDC-A73E-663830ABE874

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rifki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400

Telefon No: 04723124022

e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN

Sağlık Memuru

Telefon No:





301869511

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİTİ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

16/01/2026

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0	SAYFA:1
Sayı:		Tarih:		16.01.2026

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1			KURUMUMUZDA BULUNAN 4 ADET KLİMA VE 3 ADET HAVA PERDESİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİ	2	PERİYOT
2					
3					

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

KURUMUMUZDA BULUNAN 4 ADET KLİMA VE 3 ADET HAVA PERDESİNİN AKTİF HALDE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN BAKIM VE ONARIM İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR
FERAT ÇAKAN T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi	İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI
İletişim Tel No:	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dt.Mehmet Nuri Başhekim

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası
--

Yukarıda miktar belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere	 nolu kalemler depoda mevcut değildir	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.		6.01/26
.....	 nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	A.Ö. SÖZÜM VE İNŞAAT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
.....	 nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
6.01/26		6.01/26
Gerçekleştirme Görevlisi		Harcama Yetkilisi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Müdürü Doğanbayazit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gerçekleştirme Görevlisi Fırat ÇAKAN		Başhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Doğanbayazit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Fırat ÇAKAN

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

1. İŞİN ADI

İdarenin hizmet birimlerinde mevcut kurulu bulunan klima ve hava perdesi sistemlerinin periyodik bakım ve yedek parça değişimli arıza onarımlarının hizmet alımı işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

İdarenin hizmet birimlerinde mevcut kurulu bulunan 4 adet klima ve 3 adet hava perdesi cihazları ve sistemlerinin sözleşme süresi boyunca her cihaz için en az 2 defa olmak üzere periyodik bakımlarının yapılması, servis varızalara müdahale edilerek, yedek parça hariç arıza onarımlarının yapılması işidir.

3. İŞİN UYGULAMA ESASLARI

3.1. PERİYODİK BAKIM

3.1.1 Yüklenici tarafından 4 adet klima ve 3 adet hava perdesi sistemlerinin periyodik bakımları yapılacaktır. Periyodik bakımlar 6 ayda bir defa olmak üzere yılda en az 2 defa aşağıdaki esaslar çerçevesinde Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

3.1.2. Yüklenici, periyodik bakım programını Kontrol Teşkilatı ile koordineli yapacaktır.

3.1.3. Periyodik bakımlar Kontrol Teşkilatı nezaretinde Yüklenici tarafından hafta içi 08:00-17:00 mesai saatleri arasında yapılır.

3.1.4. Yüklenici, İdare'nin hizmet birimlerinde kıyafet, konuşma ve hitabetine dikkat edecektir.

3.1.5. Yüklenici periyodik bakım sonrası oluşan karton, ambalaj vb. atıkları Çevre Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak bertaraf edilmesi sorumluluklarını yerine getirecektir. Yüklenici periyodik bakım sonrası oluşan atık malzemeleri Kontrol Teşkilatı'na teslim edecektir.

3.1.6. Yüklenici periyodik bakım esnasında kullanacağı ekipman, alet ve gereçleri kendi uhdesinde tutarak edecektir, Kontrol Teşkilatı'ndan ekipman, alet ve gereçleri taleplerinde bulunmayacaktır.

3.1.7. Yüklenici, periyodik bakımları Kontrol Teşkilatı'nın önceden belirtmiş olduğu yıllık bakım planı doğrultusunda ve tarihlere uygun şekilde yapacaktır.

3.1.8. Kontrol Teşkilatı, klima ve hava perdelerinde yapılan periyodik bakımı denetleyecek, uygun olmayan periyodik bakımların tekrarını yapılmasını talep edecektir. Yüklenici bu talebi en geç 1 takvim günü içerisinde tamamlayacaktır. Tekrarı yapılan periyodik bakımlar için İdare'den hiçbir ücret talep edemeyecektir.

3.1.9. Yüklenici periyodik bakımlarda tespit ettiği durumları ve arızalanan parçaların tarafımızca yedek parçaların temini yapılarak

en geç 1 takvim gününde klima ve hava perdelerini çalışır vaziyette İdare'ye teslim edecektir.

3.1.10. Yüklenici periyodik bakımlarda 3 nüshalı servis formu tutacak, bir nüsha Yüklenici'de, bir nüsha

periyodik bakım yapılan lokasyonda, bir nüsha da Kontrol Teşkilatı'nda kalacak şekilde Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3.1.12. Yüklenici, Kontrol Teşkilatı'nın bilgisi olmadan İdare'nin hizmet birimlerinde periyodik bakım yapmayacaktır, yapması durumunda yapılan bakım geçersiz sayılacaktır.

3.1.13. Yüklenici, periyodik bakımlarda, İdare'nin sistem çalışma performansını etkileyebileceğini ön gördüğü istek ve talepleri yerine getirecektir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yapılacak işin kapsamına uygun iş güvenliği ekipmanlarının kontrolleri yapılarak periyodik bakımlara ve arıza onarım işlemine başlanır.

Periyodik bakım hizmeti, yüklenicinin yetkili personeli tarafından yapılır.

Periyodik bakım hizmeti 6 ayda en az bir defa yapılır.

Klima ve hava perdesinin mevcut durumu hakkında Kontrol Teşkilatı'ndan bilgi alınır.

Cihazların besleme sigortalarının olduğu klima ve hava perdesi kapılarına klima ve hava perdesinde periyodik bakım yapılıyor levhaları asılır.

Cihazın iç ünitesinde bulunan filtre yerinden çıkartılarak filtre temizleyici ile temizleme işlemi gerçekleştirilir. Cihazların gaz kaçağı kontrolü yapılır.

Cihazların boru hatlarında ezilme ve izolasyonları gözle kontrolü yapılır, eksiklik var ise gerekli müdahale edilir.

Cihazların bakır boru hattını sabitlemek için kullanılan kelepçe vb. elemanların kontrolü yapılır.

Cihazların drenaj hatları ek yerlerinde sızdırmazlık kontrolleri yapılır.

Cihazların evaporatör, kondanser ve fan pervaneleri kontrolü yapılır.

Cihazların elektrik kart kontrolü, elektrik bağlantı noktaları genel kontrolü yapılır. Elektriksel devrelerin tümü çalışır durumdayken akım kontrolleri gerçekleştirilir.

Cihazların dış ünite ve konsol bağlantıları kontrol edilir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi