

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

27.01.2026

Sayı: 89
Konu: 10 KALEM ELEKTRİK SARF MALZEMESİ VE YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	60X60 LED ARMATÜR			200	Adet		
2	YERALTI KABLO BORUSU			100	Metre		
3	DERİ İŞ ELDİVENİ			30	Çift		
4	9 WATT TASARRUFLU AMPUL			100	Adet		
5	UPS UYUMLU ERKEK FİŞ BAŞI			100	Adet		
6	ASTONOMİK RÖLE			20	Adet		
7	360 DERECE HAREKET SENSÖRÜ			50	Adet		
8	60x60 KLİPEN KASA			200	Adet		
9	36 WATT 120 CM ETANJ ARMATÜR			20	Adet		
10	18 WATT FLORESAN LAMBALAR			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**ELEKTRİK SARF MALZEMESİ ve YEDEK PARÇALARI ALIM İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen elektrik sarf malzemesi ve yedek parçası alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1.Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için talep edilmektedir. **Talep edilen tüm malzemeler numuneye göre getirileceğinden dolayı, teklif verecek olan firmalar, tekliften önce numuneleri görmek durumundadır. Numune görülmeden getirilecek olan malzemeler, teslim komisyonu tarafından uygun görülmediği takdirde teslim alınmayacaktır.**

2.2.60x60 led armatürler led armatürler 40 watt 1. Sınıf kalitede olacaktır. Numune hastanede görülebilir.

2.3. Yer altı kablo borusu, 32 mm ölçüde ve 100 metre tek parça halinde gönderilecektir. Esnek yapıda olacaktır.

2.4. Deri iş eldiveni, Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında yırtılma ve delinmelere karşı ek deri takviyesi olmalıdır. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlı olmalıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir olmalıdır.

2.5. Tasarruflu ampul, 9 watt ve 1. Sınıf kalitede olacaktır.

2.6. Erkek fiş, UPS priz uyumlu beyaz ve kaliteli 1. Sınıf malzemeden olacaktır.

2.7. Astronomik röle, gün doğumu ve gün batımı saatlerini otomatik hesaplayabilen ve Dijital ekranlı, programlanabilir yapıda olacaktır.

2.8. Sensör 360° algılama açısına sahip olacaktır.Tavan montajına uygun yapıda ve algılama mesafesi en az 6 metre olmalıdır. Zaman (time) ve hassasiyet (lux) ayarları yapılabilir olacaktır.220–230 V AC ile çalışacaktır.Ayarlanabilir gecikme süresine sahip olacaktır. 2 yıl garantili olmalıdır.

2.9. Klipen kasalar 60x60 asma tavanlarımıza uyumlu olmalıdır.

2.10. Etanj armatürler, 36 watt 1.sınıf kalitede olmalıdır.

2.11. Floresan lambalar, 18 watt ve gün ışığı renginde olacaktır.

u guncelt kalkan

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa Ç. Ç. Ç.
Teknik Sorumlusu

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı