

DEVİRDAlM (SÜRKÜLASYON) POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Devridaim Pompası 220 Volt olacaktır.
2. Devridaim pompası Bağlantı Çapı DN 50 olacaktır.
3. Devridaim Pompası 50 Lik olacaktır.
4. Devridaim Pompası Döküm Gövde olacaktır
5. Devridaim Pompası 3 Hızlı olacaktır
6. Devridaim Pompası Flaşlı Bağlantı olacaktır
7. Flaş arası uzunluk 250 mm olacaktır.

Atila DİNLER
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri

Recep ÖZMÜŞ
Teknisyen

Jr. Kadir KOYUNCU
Ağrı İl Ambulans Servisi
Başhekim V.
Tıp. Tes. No: 289521