

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

09.02.2026

Sayı: 26AT286453

Konu: Kompanzasyon Panosu İçin 6 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.02.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİYARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	15 kVAr 400V SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR	3	Adet		
2	10 kVAr 400V SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR	3	Adet		
3	5 kVAr 400V SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR	3	Adet		
4	32A KONTAKTÖR	3	Adet		
5	25A KONTAKTÖR	2	Adet		
6	35A GRUP OTOMAT	2	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

15 kVAr 400V SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR

- 1- GÜÇ 15 kVAr (TRİFAZE) OLMALIDIR.
- 2- SİLİNDİRİK KASA VE ALÜMİNYUM GÖVDELİ OLMALIDIR
- 3- DOĞAL HAVA SOĞUTMALI. KASA SICAKLIĞI, KASANIN TEPESİNDE EN FAZLA 60 DERECE OLMALIDIR.
- 4- ANMA GERİLİMİ 400 VAC OLMALIDIR
- 5- IP20 OLMALIDIR
- 6- ISO 9001. ISO 14000 (Çevre dostu), IEC 83111-2, VDE 0560-41, EN 60831/1-2. STANDARTLARINDA OLMALIDIR
- 7- Normal Şartlarda Kullanım Ömrü : >130.000 saat (ortam sıcaklığı +55°C'ye kadar)
- 8- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

10 kVAr 400V SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR

- 1- GÜÇ 10 kVAr (TRİFAZE) OLMALIDIR.
- 2- SİLİNDİRİK KASA VE ALÜMİNYUM GÖVDELİ OLMALIDIR
- 3- DOĞAL HAVA SOĞUTMALI. KASA SICAKLIĞI, KASANIN TEPESİNDE EN FAZLA 60 DERECE OLMALIDIR.
- 4- ANMA GERİLİMİ 400 VAC OLMALIDIR
- 5- IP20 OLMALIDIR
- 6- ISO 9001. ISO 14000 (Çevre dostu), IEC 83111-2, VDE 0560-41, EN 60831/1-2. STANDARTLARINDA OLMALIDIR
- 7- Normal Şartlarda Kullanım Ömrü : >130.000 saat (ortam sıcaklığı +55°C'ye kadar)
- 8- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

5 kVAr 400V SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR

- 1- GÜÇ 5 kVAr (TRİFAZE) OLMALIDIR.
- 2- SİLİNDİRİK KASA VE ALÜMİNYUM GÖVDELİ OLMALIDIR
- 3- DOĞAL HAVA SOĞUTMALI. KASA SICAKLIĞI, KASANIN TEPESİNDE EN FAZLA 60 DERECE OLMALIDIR.
- 4- ANMA GERİLİMİ 400 VAC OLMALIDIR
- 5- IP20 OLMALIDIR
- 6- ISO 9001. ISO 14000 (Çevre dostu), IEC 83111-2, VDE 0560-41, EN 60831/1-2. STANDARTLARINDA OLMALIDIR
- 7- Normal Şartlarda Kullanım Ömrü : >130.000 saat (ortam sıcaklığı +55°C'ye kadar)

*d. Çerçöz Ofis
Ticaret*

8- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

32A KONTAKTÖR

- 1- GÜÇ KAPASİTESİ 15 KW OLMALIDIR
- 2- NOMİNAL AKIM 32A OLMALIDIR
- 3- 3 KUTUPLU OLMALIDIR
- 4- 1NA + 1NK YARDIMCI KONTAKLI OLMALIDIR
- 5- TRİFAZE VE 220 VAC BOBİN GERİLİMLİ OLMALIDIR
- 6- IP20 KORUMA SINIFINDA OLMALIDIR
- 7- ÜRÜN TSE BELGELİ OLMALIDIR
- 8- CE BELGELİ OLMALIDIR
- 9- KONTROL DEVRESİ GERİLİMİ 220...240 VAC AC 50 Hz OLMALIDIR

25A KONTAKTÖR

- 1- GÜÇ KAPASİTESİ 11 KW OLMALIDIR
- 2- NOMİNAL AKIM 25A OLMALIDIR
- 3- 3 KUTUPLU OLMALIDIR
- 4- 1NA + 1NK YARDIMCI KONTAKLI OLMALIDIR
- 5- TRİFAZE VE 220 VAC BOBİN GERİLİMLİ OLMALIDIR
- 6- IP20 KORUMA SINIFINDA OLMALIDIR
- 7- ÜRÜN TSE BELGELİ OLMALIDIR
- 8- CE BELGELİ OLMALIDIR
- 9- KONTROL DEVRESİ GERİLİMİ 220...240 VAC AC 50 Hz OLMALIDIR

32A GRUP OTOMAT

- 1- KUTUP SAYISI 3 (3p, trifaze, üç fazlı, k otomat, 3lü, Grup)
- 2- C TİPİ OLMALIDIR
- 3- 50 HZ ŞEBEKELERDE ÇALIŞIR.
- 4- 230 / 400 VAC OLMALIDIR
- 5- IP20 OLMALIDIR
- 6- CE VE TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR

A. Coşkun Çiftçi
İcra Müdürü