

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.02.2026

Sayı: 129

Konu: ENGELLİ WC LAVABOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 7 KALEM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENGELLİ WC LAVABOSU			10	Adet		
2	ENGELLİ WC AYNASI			10	Adet		
3	ENGELLİ WC BATARYASI			10	Adet		
4	ENGELLİ WC SABİT DÜZ TUTUNMA BARI			10	Adet		
5	ENGELLİ WC MAFSALLI TUTUNMA BARI			10	Adet		
6	ENGELLİ WC PİÇETELİK			10	Adet		
7	ÇAĞRI BUTONU			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tif: Fax: e_mail: Hız.BEYARÇOBANOĞLU
Dahili:

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ENGELLİ WC ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için talep edilmektedir. Talep edilen tüm malzemeler numuneye göre getirileceğinden dolayı, teklif verecek olan firmalar, tekliften önce numuneleri görmek durumundadır. Numune görülmeden getirilecek olan malzemeler, teslim komisyonu tarafından uygun görülmediği takdirde teslim alınmayacaktır.

2.2 WC ENGELLİ SABİT DÜZ TUTUNMA BARI (60 CM) : Ana gövde ve tutunma borusu, yüksek korozyon direncine sahip, tercihen 304 kalite (veya eşdeğer) Paslanmaz Çelikten imal edilmiş olacaktır. Tutunma barının boru çapı, ergonomik tutuş sağlamak amacıyla 32 mm (milimetre) civarında olacaktır. (TSE standartlarında belirtilen 32-40 mm aralığına uygun olmalıdır.) Barın, montaj plakaları dahil veya akstan aksa (montaj noktaları arası) net uzunluğu **600 mm (60 cm)** olacaktır. Duvara sabitlenecek plakalar, borunun çapına uygun ve taşıma kapasitesini sağlayacak şekilde sağlam ve paslanmaz malzemeden (tercihen aynı kalitede paslanmaz çelik) olacaktır.

2.3 MAFSALLI ENGELLİ WC TUTUNMA BARI (70-75 CM): Mafsallı (yukarı-aşağı hareketli/katlanabilir) ve üzerinde tuvalet kağıdı aparatı bulunan model olacaktır. Ana gövde ve tutunma borusu, yüksek korozyon direncine sahip, tercihen 304 kalite (veya eşdeğer) Paslanmaz Çelikten imal edilmiş olacaktır. Tutunma barının boru çapı, ergonomik tutuş sağlamak amacıyla 32 mm (milimetre) civarında olacaktır. (TSE standartlarında belirtilen 32-40 mm aralığına uygun olmalıdır.) Bar, en az **150 kg - 180 kg** (kilogram) yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Bu kapasite, duvara yapılan montajın sağlamlığı ile birlikte sağlanmalıdır. Barın duvardan ileriye doğru olan net uzunluğu (uzanımı) klozet tipine ve yerleşime göre ayarlanmalıdır, tipik olarak **600 mm - 750 mm (60-75 cm)** aralığında olacaktır. Duvara sabitlenen montaj tablası, mukavemeti artıracak ve ağırlığı dağıtacak yeterli ölçüde ve sağlamlıkta olmalıdır.

2.4. ENGELLİ AYNASI (50*70 CM): Yatay veya dikey montaja uygun, geniş görüş alanı sağlayan ayna. (Eğimli montaj veya mafsallı/ayarlanabilir mekanizmalı tip tercih edilebilir.) Aynanın net boyutları yaklaşık **500 mm (Genişlik) x 700 mm (Yükseklik)** olacaktır. (Bu ölçü, ayna yerleşimi ve montaj şekline göre projesinde belirtilecektir.) Ayna camı, nem ve buğuya karşı dayanıklı, yüksek yansımaya kalitesine sahip, **Flotal veya eşdeğer kalitede** olacaktır. Ayna kalınlığı minimum **4 mm (milimetre)** olacaktır. Güvenlik açısından, aynanın arkası darbelere karşı koruma sağlamak amacıyla **güvenlik folyosu (film)** ile kaplanmış olacaktır (kırılma durumunda dağılmayı önlemek için).

2.5. ENGELLİ LAVABO BATARYASI: Sıhhi tesisatta kullanılmak üzere gereksinim duyulan bedensel engelli lavabo bataryası tek kumandadan açma- kapama kontrollü olacaktır. Bedensel engellilerin rahatça kullanabilmeleri için açma-kapama kumandasının normal bataryalardan uzun olması gerekmektedir. Batarya 1. Sınıf kalitede olmalıdır.

Murat Temur
M. H.

Culbora Çalın
C.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Müşteri Hizmetleri
Şifreli Sorular İçin
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2.6. ENGELLİ LAVABOSU: 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır).1.sınıf kalitede olmalıdır.

2.7. PEÇETELİK: Peçetelik, engelli kullanımına uygun ve erişebilirlik yükseklikte montaj yapılabilecek özellikte olacaktır. Ürün paslanma, kırılma ve deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır.

2.8. ÇAĞRI BUTONU: İpli Çağrı Butonu (Engelli WC) Duvara monte edilecek, erişilebilirlik standartlarına uygun olacaktır. Buton üzerinde aynı zamanda yerden erişilebilmesi için ip olmalıdır. Butonların herhangi birine basıldığında yada ip çekildiğinde teyit için ışıklı uyarı vermelidir. Çağrı butonuna bir defa basılarak çağrı bilgisi sisteme kaydedildikten sonra, butona tekrar basılsa da, çağrı ünitesi ikinci defa çağrı bilgisi göndermemelidir.

3. KABUL;

3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerinde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Muhtar Zor
M. H. H.

Gübara Çalışkan

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu