

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.02.2026

Sayı: 142
Konu: ELEKTRİKLİ ISITICI VE YAĞLI RADYATÖR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KANAL VE SANTRAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI			9	Adet		
2	RADYATÖRLER,ELEKTİRİKLİ YAĞLI			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ELEKTRİKLİ ISITICI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de alımın tanımı belirtilen elektrikli ısıtıcı alım işi alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve araştırma Hastanesi için istenmektedir.

2.2 Ürün özellikleri;

2.3. infrared ısıtıcısının Elektrik bağlantısı 220 v- 50 Hz olacaktır. Çalışma aralığı 1800 - 2500 watt arası olacaktır. Cihaz üzerindeki filament en az bir adet olacaktır. En az 2 yıl garantili olacaktır. Termostat ile kontrolü yapılabilir olmalıdır. Gövde alüminyum ve Kafes koruma teli mutlaka olacaktır. Güç kablosu kordon boyu en az 2.5 metre olacaktır.

2.4. Yağlı radyatör ısıtıcısının Çalışma Gücü 1800 - 2900 watt arası olacaktır. Çalışma Gerilim ve Frekansı: 230V, 50 Hz olacaktır. Dilim Sayısı en az 12 adet ve Isı Ayar Kademesi en az 2 en fazla 4 olacaktır. 5. Otomatik Güç Kesme Özelliği , Ayarlanabilir Termostat Kontrolü özelliği bulunmalıdır. Tutma ve Taşıma Kolu , Kontrol Paneli olmalıdır. Garanti Süresi en az 2 yıl olacaktır.

2.5. Talep edilen ürün, TSE ve ISO belgeli olacaktır

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 Bu şartnameye konu maddelerin yapılmaması durumunda sözleşme hükümsüz kalır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Burhan ÖZKAN



Gülşen ÇALIŞKAN



Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜLEŞ
Teknik Sorumlusu

