



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-304871845
Konu : TEKLİFE DAVET

12.02.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **UPS VE PRİZ HATLARI BAKIM VE ONARIM** hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16.02.2026 tarih ve saat 10:30'a kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	UPS VE PRİZ HATLARI BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ	PERİYOT	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 905D938B-E18A-4A00-A5E1-56DF3AE3C7DF

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfık Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Diele UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:



6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: ÇİFTEPINAR MAH. RIFKI BAŞKAYA CAD. NO:2
E-POSTA: dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com
TELEFON NO: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 905D938B-E18A-4A00-A5E1-56DF3AE3C7DF

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftëpinar Mah. Rifkı Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 04723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR ÇAKAN
Sağlık Memuru
Telefon No:





304859239

DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIŐ SAĐLIĐI MERKEZİ GELEN GİT

AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIŐ SAĐLIĐI MERKEZİ

BAŐHEKİMLİĐİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekteřtirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

11/02/2026

Fırat ÇAKAN

Tařınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĐUBAYAZIT
Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Tařınır Kayıt Yetkilisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

DÖK.KODU:DMC.FR.16

REV.TAR:

REV.NO:0

SAYFA:1

Sayı:

Tarih:

11.02.2026

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1			UPS VE PRİZ HATLARI BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ	2	PERİYOT
2					
3					

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

GEREKÇE RAPORU YAZIMIZ EKİNDE SUNULMUŞTUR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

FIRAT ÇAKAN
I.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
FIRAT ÇAKAN

İletişim Tel No: Taşınır Kayıt Yetkilisi

I.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
FIRAT ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI



11.02.26
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dt.Mehmet NURULLAH
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin
Adı Soyadı ve İmzası

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.

I.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
FIRAT ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	11.02.26
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	T. GÜNDOĞDU BAŞBAŞLI Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
	11.02.26
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler Müdürü Doğruyazıt Ağrı Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü E. GÖKALP 	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim Doğruyazıt Ağrı Devlet Hastanesi Dt. Mehmet Çiğdem 

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

UPS VE PRİZ HATLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAME

(Yedek Parça Hariç)

1. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemleri ile UPS'e bağlı priz hatlarının **yedek parça hariç** olmak üzere periyodik bakım, kontrol, arıza tespiti ve işçilik hizmetlerini kapsar.

2. İŞİN KAPSAMI

Bu iş kapsamında yüklenici;

- Mevcut UPS cihazlarının periyodik bakımını yapmak,
- UPS'e bağlı priz hatlarının kontrolünü sağlamak,
- Arızaların tespitini yapmak,
- Küçük çaplı bağlantı ve ayar işlemlerini gerçekleştirmek,
- Ölçüm ve testleri yapmak,
- Arıza tespit raporu düzenlemek

ile yükümlüdür.

Yedek parça temini bu iş kapsamında değildir.

Arızalı parça değişimi gerektiğinde idareye yazılı rapor sunulacak, parça temini idare tarafından yapılacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 UPS Sistemleri Bakımı

Bakım kapsamında aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

1. UPS giriş-çıkış voltaj ve frekans ölçümleri yapılacaktır.
2. Akü gruplarının fiziksel kontrolleri yapılacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

3. Akü bağlantı terminalleri sıkılık kontrolü yapılacaktır.
4. Akü voltaj ölçümleri yapılacaktır.
5. UPS iç temizlik işlemi yapılacaktır.
6. Soğutma fanları kontrol edilecektir.
7. Bypass sistemi test edilecektir.
8. Alarm ve uyarı sistemleri kontrol edilecektir.
9. Yazılım/ekran hata kayıtları kontrol edilecektir.

3.2 Priz Hatları ve Elektrik Tesisatı Kontrolü

1. UPS'e bağlı prizlerin kontrolü yapılacaktır.
2. Faz-nötr-toprak ölçümleri gerçekleştirilecektir.
3. Gevşek bağlantılar sıkılacaktır.
4. Kaçak akım röle testleri yapılacaktır.
5. Sigorta ve pano bağlantıları kontrol edilecektir.
6. Yük dağılımı ölçümü yapılacaktır.

4. PERSONEL NİTELİKLERİ

- Yüklenici firma yetkili ve belgeli teknik personel çalıştıracaktır.
- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilecektir.

5. BAKIM PERİYODU

- Yılda en az 2 (iki) periyodik bakım yapılacaktır.
- Arıza durumunda en geç 24 saat içinde müdahale edilecektir.

6. RAPORLAMA

- Her bakım sonrası servis formu düzenlenecektir.
- Tespit edilen arızalar yazılı olarak idareye bildirilecektir.
- Parça değişimi gerektiren durumlar detaylı raporlanacaktır.

7. GARANTİ

- Yapılan işçilik en az 1 yıl garantili olacaktır.
- Parça değişimi yapılmadığından parça garantisi yüklenici sorumluluğunda değildir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fuat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR NAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

8. DİĞER HUSUSLAR

- Çalışmalar sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yürütülecektir.
- Çalışma alanı temiz teslim edilecektir.
- Oluşabilecek işçilik kaynaklı zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BASKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

UPS VE PRİZ HATLARI BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI

GEREKÇE RAPORU

(Yedek Parça Hariç)

1. GİRİŞ

Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi için elektrik altyapısının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan tıbbi cihazlar, bilgisayar sistemleri ve görüntüleme ekipmanları UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemleri üzerinden beslenmektedir.

2. HİZMET ALIMININ GEREKÇESİ

- Hizmet Sürekliliği:** Elektrik kesintileri veya voltaj dalgalanmaları sağlık hizmetinin aksamasına ve cihaz arızalarına sebep olabilmektedir. UPS sistemlerinin düzenli bakımı hizmet sürekliliği açısından zorunludur.
- Cihaz Güvenliği:** UPS ve priz hatlarında oluşabilecek arızalar; tıbbi cihazlara zarar verebilmekte, veri kaybına yol açabilmekte ve yüksek maliyetli hasarlar oluşturabilmektedir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği:** Elektrik tesisatındaki gevşek bağlantılar, kaçak akımlar ve topraklama eksiklikleri yangın ve elektrik çarpması riski oluşturmaktadır. Periyodik kontroller riskleri minimize edecektir.
- Teknik Personel Yetersizliği:** Merkez bünyesinde UPS sistemleri ve elektrik altyapısının periyodik bakımını yapabilecek uzman teknik personel bulunmamaktadır. Bu nedenle hizmetin dışarıdan temin edilmesi gerekmektedir.
- Koruyucu Bakım Amacı:** Arıza oluşmadan önce yapılacak periyodik bakım çalışmaları, büyük çaplı arızaların ve yüksek maliyetli müdahalelerin önüne geçecektir.

3. Yedek Parça Hariç Olarak Hizmet Alınmasının Gerekçesi

- Yapılacak hizmet; kontrol, ölçüm, test ve işçilik hizmetlerini kapsamakta olup parça ihtiyacı oluşması halinde idarece ayrıca temin edilecektir.
- Parça ihtiyacının önceden öngörülememesi nedeniyle maliyet belirsizliği oluşmaması adına hizmet alımı yalnızca işçilik ve bakım kapsamlı planlanmıştır.
- Bu yöntem, kamu kaynaklarının etkin ve kontrollü kullanılmasını sağlayacaktır.

4. SONUÇ VE TALEP

Yukarıda belirtilen nedenlerle, Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan UPS sistemleri ve UPS'e bağlı priz hatlarının, **yedek parça hariç olmak üzere bakım, kontrol ve arıza tespit hizmetinin** hizmet alımı yoluyla karşılanması hususu uygun görülmektedir.

Gereğini arz ederim.

11 / 02 / 2026

Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi