

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 147

12.02.2026

Konu: HASTANEMİZ HİDROFOR SİSTEMLERİ ÇİN YILLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN HİDROFOR SİSTEMLERİ ÇİN YILLIK BAKIM ONARIM İŞİ			4	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
YANGIN HİDROFOR SİSTEMİ BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- GENEL ÖZELLİKLER

1.1. İşin Niteliği

1.1.1. Bu teknik şartname, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binasında bulunan yangın söndürme hidrofor sistemlerinin hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde genel bakımının yılda 4 (dört) defaya mahsus yapılmasını kapsamaktadır.

YERLEŞKE	MARKA	TEÇHİZAT	MİKTAR
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi	STANDART	100 LT.- 16 BAR 116 KW POMPA	2
		JOKEY POMPASI 100 LT.	1
		TÜM BARO METRELER VE VANALAR DAHİLDİR	

1.2. İstekliler

1.2.1. Teklif verecek istekliler; şartnameye konu olan sistemlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonlarını yürürlükteki güncel yönetmelik ve standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmelidir.

1.2.2. Teklif verecek istekliler, **Hizmet Yeterlilik Belgesi** veya **Yetkili Servis Belgesi ile yetki aldığı firmanın Hizmet Yeterlilik** belgesinin aslı veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir.

1.2.3. Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

1.3. Servis Hizmeti Gün ve Saatleri

1.3.1. Servis hizmeti, hastane idaresinin ilgili birimi ve yüklenici teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih gün ve saatlerde yapılacaktır.

1.4. Servis Hizmetleri

1.4.1. Yangın sisteminin bakım ve servis hizmeti güncel kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak yapılacaktır.

1.4.2. **Bakım kapsamında yangın sistemini oluşturan pompalar, elektrik panosu ve tesisatı, vanalar, basınç ve akış izleme anahtarları, genişleme tankı, emniyet ventleri, manometreler, algılayıcılar vs. tüm bileşenlerin genel bakım, kontrolleri ve performans testleri yapılacaktır.**

1.4.3. Bakım sonrasında Yüklenici; aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan ve değişmesi gereken parçaları İdareye servis raporu ile bildirmek zorundadır.

1.4.4. Servis hizmetleri, hastane mühendisleri veya hastanenin sorumlu başteknisyeni ya da bu kişilerin belirleyeceği ilgili yetkili personel gözetiminde yapılacaktır. Bu kişilerden birinin gözetiminde olmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir.

1.4.5. Bakımı yapılan cihazlarla ilgili firmaya ait servis formu düzenlenip bu formun, bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası yüklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte verilecektir.

1.4.6. Servis hizmetleri sonunda, sistemlerinin çalışma performansları test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Bakım periyotları dışında oluşabilecek arızalar, yükleniciye bildirildikten sonra en fazla 48 saat içinde müdahale edilecektir.

1.4.7. Yüklenici cihazların elektrik güvenlik testlerini bakımdan sonra yapacaktır.

1.5. İş Güvenliği

1.5.1. İlgili bakım ve onarım işlerinde çalıştırılacak elemanların iş sağlığı güvenliği ve can güvenliği, gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında yükleniciye aittir. Yüklenici, bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir. Yüklenici iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

2- CEZAI HÜKÜMLER

2.1. Yangın sistemlerinde yükleniciden kaynaklı nedenlerle meydana gelen herhangi bir arızadan dolayı personel, hasta veya hasta yakınlarının kaza geçirmesi, yaralanması, ölümü v.b. mağduriyetlerinin oluşması durumunda yüklenici kusuru oranında sorumludur.

2.2. Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve sistemlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusuru oranında sorumludur.

3- DİĞER ŞARTLAR

3.1. Servis hizmeti sırasında sistemlerde bir arıza meydana gelmesi durumunda yetkililere anında bilgi verilecek, aksi halde yapılan müdahalelerden hastane idaresi sorumlu olmayacaktır.

3.2. Yüklenici bakımını yapmış olduğu sistemlerin fenni mesuliyetini kanun, yönetmelik ve teknik şartnameler çerçevesinde üstlenir.

3.3. Servis hizmeti sırasında veya sonrasında cihazın mevcut işlevlerinde zayıflama, işlevlerin ortadan kalkması veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa bu durum yüklenici sorumluluğunda olup herhangi bir bedel talep edilmeden ivedi olarak düzeltilenektir.

3.4. Yüklenicinin dışarıdan veya alt yükleniciden aldığı hizmetten (taşeron firmanın yaptığı işler) ve /veya geçici elemanların yapacakları tüm işlerden ve sonuçlarından kendisi sorumlu olacaktır. İdare üçüncü kişileri muhatap almayacaktır.

3.5. Servis hizmeti sonrasında sarf malzeme olarak kullanılan malzemeler yüklenici tarafından güvenli bir şekilde hastane ortamından uzaklaştırılıp imha edilecektir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Orhan CEBE
Sihhi Tesisat Teknisyeni

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen