

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

13.02.2026

Sayı: **260T277991**

Konu: Enel Marka/model 10 Kva 1 Adet Güç Kaynağı (Ups) Cihazı Parça Dahil
Tek Seferlik Tamir Ve Bakım Onarım Hizmeti

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.02.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mal İşleri Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	10 KVA Güç Kaynağı (UPS) Cihazının Parça Dahil Bakım ve Tamiri Hizmeti	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ENEL MARKA/MODEL 10 KVA 1 ADET GÜÇ KAYNAĞI (UPS) CİHAZI PARÇA DAHİL TEK SEFERLİK TAMİR VE BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Tutak İlçe Devlet Hastanesi Ana binasından bulunan ENEL Marka/model 10 KVA 1 Adet güç kaynağı cihazının parça dahil olmak üzere tek seferlik tamir ve bakım-onarım işine ait teknik şartnamesidir.

DEĞİŞİM YAPILACAK PARÇALAR

Arızalı parçalar ve aküler yenisi ile değiştirilecek olup değişecek bu parça maliyetleri teklif fiyata dahildir.

GÜÇ KAYNAĞI (UPS) PERİYODİK BAKIM HİZMETLERİNDE YAPILACAK İŞLER VE ÖZEL ŞARTLAR

2. UPS sisteminin genel temizliği, iç ve dış toz temizliği yapılacaktır.
3. Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevleri kontrol edilecektir.
4. Çeviricinin işlevleri, Statik By-Pass' ın işlevleri ve Manuel By-Pass' ın işlevleri kontrol edilecektir.
5. Dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevleri ve güç elemanlarının işlevleri kontrol edilecektir.
6. Akü bağlantıları kontrol edilecektir.
7. Akülerin ve rafların temizliği yapılacaktır.
8. Akülerin kapasitesi kontrol edilecektir. Akü voltaj ölçümleri yapılacaktır.
9. Tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının gevşeklik kontrolleri yapılacaktır.
10. Topraklama ve tesisat kontrolleri yapılacaktır.
11. Soğutma ve fan gruplarının kontrolü yapılacaktır.
12. UPS paneli üzerinden fonksiyon testleri yapılacaktır.
13. Tamir işleminde işinde kullanılacak olan tüm malzeme ve temizlik kimyasalları teklif fiyata dahildir.
14. Bakım ve Onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç-gereç ve yüklenici tarafından temin edilecektir.
15. Yapılacak tamir ve bakım hizmeti mesai saatleri 08.30-17.00 (sekiz otuz - on yedi) arasında İdarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır.
16. Yüklenici en geç 2 gün içerisinde işe başlayarak 4 saat içerisinde gereken tamir, bakım ve parça değişimlerini yapıp cihazı faal halde teslim edecektir.
18. Yüklenici Makine ve Ekipmanlara ait arızalı parçaları öncelikle tamir edecektir. Tamiri mümkün olmayan parçalar değiştirilecektir.
19. Yüklenici bakımlarda azami dikkat ve özenin gösterilmemesi, tekniğine uygun bakım yapılmaması ve işçilikten kaynaklanan arızalar sebebi ile sistemlerin arızaya geçmesi halinde verilen zararın tamamını karşılamakla yükümlüdür.
20. Bakım ve işletim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmaması halinde doğacak tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
21. Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde idare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.

A. Cengiz Çiftçi
Teknik Şef
(İmza)

22. Yüklenici yapacağı her türlü bakım onarımında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İdare sorumlu tutulmayacaktır.
23. Bakım işlemleri sırasında Yüklenicinin yetkili elemanlarının yapabileceği hata, atlama ve ihmal sebebi ile ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
24. Güç Kaynağında yapılacak tüm Tamir ve bakım işlemleri ile değişen parçalar için yüklenici tarafından en az 1 yıl garanti verilecektir. Bu süre içerisinde yüklenici tarafından takılan parçaların arızalanması ve yapılan işlemlerin noksan eksik yapılmasından oluşabilecek arıza durumunda yüklenici ücretsiz olarak parça değişimi ile servis ve tamir hizmeti verecektir.
25. Yukarıda istenen bakım ve onarımlarda parça değişimlerine esas olmak üzere, yönetmelikler ve tüzüklerde istendiği gibi kullanılacak malzemelerin TSE uygunluk belgesi, ISO veya CE belgesi aranacaktır, yönetmelikler ve tüzüklerde istendiği gibi TSE'ye uygunluk belgesi ile ISO ve CE belgeleri olmayan malzeme kabul edilmeyecektir.
26. Yapılacak işlemler sırasında bina yapısına zarar verilmeden tamir işlemi gerçekleştirilecektir. Bakım sırasında İdare mallarında meydana gelen zararlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak düzeltilenecektir.
27. Yüklenici yapılan işleri 3 nüsha rapor ederek raporu yüklenici teknik elemanı ile mahallindeki yetkiliye imzalatacaktır. İmzalanan evrakta ilgili kişinin mührü de bulunacaktır. İmzalanmamış bakım formları geçersiz olacaktır.
28. Enerji çarpmalarına karşı yüklenici gerekli güvenliği önlemini alacaktır.

Ali Cengiz ÖZTİCİ
Teknisyen
